


RD221
DATOVÝ ROZVADĚČ
NÁSTĚNNÝ
18U - 600x500



- 01U. OR1 - 1AB-4AB MM/231 - STÁVAJÍCÍ, 7AB-12AB SM/222 - NOVÉ
02U. PANEL VYVAZOVACÍ - STÁVAJÍCÍ
03U. OR2 - 1AB-4AB SM/360 - STÁVAJÍCÍ, OPRAVA POPISKY
04U. PANEL VYVAZOVACÍ - STÁVAJÍCÍ
05U. OR3 - 1AB-12AB SM/214 - NOVÉ, STÁVAJÍCÍ PATCH PANEL 16PORT DEMONTOVAT, PORTY 1-2 PŘESUNOUT NA PATCH PANEL SCHRACK + NOVÉ KEYSTONE
06U. PATCH PANEL 24 PORT - T01-T04 - STÁVAJÍCÍ, , PORTY 1-2 Z PATCHPANELU 16PORT DOPLNIT NA TENTO PANEL
- 08U. PANEL VYVAZOVACÍ - STÁVAJÍCÍ
- 10U. POLICE PŘÍSTROJOVÁ 1U - STÁVAJÍCÍ
- 14U. POLICE PŘÍSTROJOVÁ 1U - STÁVAJÍCÍ
15U. PANEL VYVAZOVACÍ - STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:
DATOVÝ ROZVADĚČ JE VYBAVEN DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
OSAZENÍ AKTIVNÍMI PRVKY NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE JE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM
ZÁSUVKOVÝM OKRUHEM Z ROZVADĚČE +DT221, JIŠTĚNO 2A/2/C
NA OR1 DOJDE K ZAKONČENÍ NOVÉHO OPTICKÉHO KABELU
STÁVAJÍCÍ PATCH PANEL 16PORT DEMONTOVAT, PORTY PŘESUNOUT NA MODULÁRNÍ PATCHPANEL SCHRACK

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko	
		Adresa :	Štětí, Hněvice 62	
		Telefon :	416 821 111	
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
Projekt :	ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ, SKLAD PHM HNĚVICE	Datum :	03/2023	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :	23Z007	
		Stupeň dokum. :	DPS	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Formát :	ISO A3	
Příloha :	DATOVÝ ROZVADĚČ RD 221 (ROZVODNA)	Měřítka :	-	Číslo přílohy :
		Část :	SLP	
				D.2_IP-23-0201-16009