

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice
Ev. č. veřejné zakázky	Z2023-021703
Druh zadávacího řízení	Podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	112/23/OCN

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Objednatel obdržel dne 9. 6. 2023 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpovědi na předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Na výkresu číslo D.1-IP-23-0201-03380_0 je uvedena vsakovací jímka o rozměrech 1,8x2,2x1,2 metru. Ve výkazu výměr, po provedených úpravách, však realizace této vsakovací jímky chybí (jsou uvedeny pouze zemní práce pro vsakovací jímku, v položkách číslo 2 a 11).

Prosím o doplnění položek na dodání a montáž vsakovací jímky, včetně její výplně do soupisu dodávek a prací a v souvislosti s odpovědí na dotaz číslo 2, ze dne 8. 6. 2023, si Vás dovoluji požádat o doplnění zadání/poskytnutého výkazu výměr pro SO360

Odpověď č. 1

Vsakovací jímka dle výkresu D.1-IP-23-0201-03380_0 se realizovat nebude.

Jímka byla součástí původní PD v případě prodloužení stáčíště o cca 20 m. Z důvodů ponechání původního zastřešení a neprovádění realizace prodloužení není důvod jímku budovat.

V příloze zasílám upravený výkaz výměr pro SO 360.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů k zadávací dokumentaci **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Praze

.....
Ing. Ivana Ševcová

ČEPRO, a.s., odd. centrálního nákupu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
ivana.sevecova@ceproas.cz; tel.: 221 968 109, mob.: 739 240 149