

LEGENDA

- Hranice pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPRO a.s.
- SO 01 - Instalace pozemní FVE o výkonu 991,9 kWp na pozemcích v areálu p. č. 467/4; p. č. 467/13; p. č. 449/2 a p. č. st. 220
- SO 02 - Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
- SO 03 - Oplocení včetně vrat a elektronické zabezpečovací služby a osvětlení
- SO 04 - Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managementem
- IO 01 - Vyvedení elektrického výkonu FVE - stejnosměrná část
- IO 02 - Vyvedení elektrického výkonu FVE - střídavá část
- IO 03 - Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
- Ochranné pásmo FVE ve vzdálenosti 7 metrů od oplocení
- Ochranné pásmo trafostanice ve vzdálenosti 2 metry
- Vybudování montované konstrukce se zastřešením pro technologii FVE







LEGENDA SÍTÍ

- Kabel osvětlení
- Sdělovací vedení spojové
- Elektrický kabel nízkého napětí
- Elektrický kabel vysokého napětí
- Elektrický kabel bez rozlišení
- Telefonní kabel
- Ochranné vedení zemnicí
- Optický kabel
- Kabel ostryhy
- Dešťová kanalizace
- Kanalizace bez rozlišení
- Vedení užitkové vody
- Vodovodní potrubí bez rozlišení
- Vedení požární vody
- Plynovodní potrubí bez rozlišení
- Venkovní svítidlo na stožáru
- Hydrant nadzemní
- Vpust'

LITVÍN OV

Kraj: Ústecký Katastrální území: 629260; 686191
Okres: Most GPS Souřadnice: 50.5512708 N, 13.6051017 E



| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------|----------------|
| Klient: | ČEPRO, a.s. | | Formát: | A3 | Číslo výkresu: |
| Stavba: | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 991,9 kWp v areálu Litvínov společnosti ČEPRO, a.s. | | | | C2 |
| Část: | C - Situační výkresy | | Datum: | 01/2023 | Měřítko: |
| Název výkresu: | Koordinační situační výkres | | Typ: | DPS | Archiv: |
| Funkce: | Jméno a příjmení: | Podpis: |  YOUNG4ENERGY Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00 | | |
| Projektoval: | Ing. Václav Kučera |  | | | |
| Kreslil: | Ing. Lukáš Havlíček |  | | | |
| Kreslil: | Ing. Jan Mědrygal |  | | | |
| Kreslil: | David Heneš |  | | | |
| Kontroloval: | Ing. Václav Kučera |  | | | |