

STANOVISKO PROVOZOVATELE LDS ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o
K ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ FVE VÝROBNY ELEKTŘINY
LDS 1/2021 ze dne: 31.08.2021

Žadatel: Čepro, a.s.
Umístění výroby: Areál společnosti Čepro, a.s. Litvínov 7
Způsob připojení: Rozvaděče vn R6A, R6B
Předávací místo: Rozvaděč R6A, pole 6A, Rozvaděč R6B, pole 6B,
Zahájení provozu: 2023
Rezervovaný příkon: 1200 kWh
Rezervovaný výkon: 0,992 kWh
Umístění měřicího zařízení PLDS: TS 5833

Výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného výkonu: 0 Kč

Potvrzení požadovaného rezervovaného výkonu ve výši: 0,992 kWh

Doba závaznosti stanoviska: Stanovisko je platné do 31.12.2023

Vyjádření PLDS: Žádost na rezervaci el. výkonu a místa připojení byla přijata

1. Provozovatel LDS požaduje předložit k připomínkování realizační dokumentaci elektro.
2. Připojovací podmínky k LDS, včetně Pravidel provozování LDS jsou umístěny na:
<http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/lokalni-distribucni-soustava/>

DNE: 12.10.2021

Zdeněk Vízner
vedoucí sekce LDS
provozovatel LDS ORLEN Unipetrol RPA

