

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel: ČEPRO, a.s.
Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531
Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.“

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 4.12.2023 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č.1: Cena 22 290 500,- Kč je limitní, nebo ji můžeme překročit?

Odpověď č. 1: *Jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a není limitní.*

Dotaz č.2: Můžeme panely 545 Wp nahradit panely 550 Wp při dodržení rozměrů(V/Š/H) a zachování celkového výkonu FVE?

Odpověď č. 2: *Dokument s názvem „Příloha č. 6 – Minimální technické požadavky“ odkazuje na požadavek minimálního výkonu instalovaného FV panelu. V případě, že tedy budou dodrženy další požadované parametry je možné nabídnout panel o větším výkonu.*

Dotaz č.3: Ostraha strážní služba – máme kalkulovat v režimu 24 hodin každý den od začátku realizace do jejího předání objednateli?

Odpověď č. 3: *Ano, objekt je mimo provoz, tj. bez ostrahy.*

Dotaz č.4: Z PD a záruk, které požadujete, vyplývá pouze jediné možné řešení a to je použití kompletního systému od SolarEdge. Je možné zvolit alternativní řešení s jiným systémem (SMA,Solax,Fronius)?

Odpověď č. 4: *Zadavatel požaduje splnění technických parametrů uvedených v dokumentu s názvem „Příloha č. 6 – Minimální technické požadavky“, které jsou definovány pro jednotlivé střídače a výkonové optimalizéry. Zadavatel nevymezil jediný druh systému, ale nastavil minimální požadavky tak, aby vyhovovaly potřebám projektu. Zadavatel akceptuje i jiné kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení.*

Dotaz č.5: Závažné vady díla a jejich odstranění požadujete do dvou dnů. Týká se odstranění vad při realizaci i během záruční doby?

Odpověď č. 5: *Zhotovitel má povinnost předat dílo bez závažných vad a nedodělků. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla mají být odstráněny v termínech, které budou uvedeny v předávacím protokolu (viz odst. 7.3 Návrhu smlouvy o dílo). Vady zjištěné v záruční době se řeší dle čl.9 a příslušného bodu 9.5 Návrhu smlouvy o dílo.*

Dotaz č.6: Podmínky odstranění závažných vad budou řešeny v servisní smlouvě, máte již vypracovanu smlouvu nebo máme vycházet z podmínek smlouvy o dílo?

Odpověď č. 6: Servisní smlouva není součástí Zadávací dokumentace, všechny podmínky vycházejí z Návrhu smlouvy o dílo.

Přílohy tohoto vysvětlení: nerelevantní

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:

19. 12. 2023 v 10:00 hod.

původní lhůta pro otevírání nabídek:

19. 12. 2023 ihned po skončení
lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

Pure Ventures, s.r.o.
na základě plné moci
Mária Bosnovičová