

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Dobíjecí stanice na skladech

ev.č. 240/23/OCN

*Tato veřejná zakázka
bude financována z Národního plánu obnovy ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR
- Výzva č. 3/2022 Ekomobilita.*

Na základě tohoto vysvětlení **nebude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

▪ Dotaz ze dne 5. 12. 2023

Dobrý den.

Tímto se na Vás obracím s technickým dotazem k výběrovému řízení – Dobíjecí stanice na skladech
V technických požadavcích položka č. 7 je uveden min. chránič Typ B.

Prosíme o potvrzení, že se jedná o správnou charakteristiku B.

Běžně je využíván chránič charakteristiky A.

Dále prosíme o upřesnění, zda se tento chránič může instalovat mimo tělo dobíjecí stanice – instalace chrániče do rozvaděče, ze kterého bude tažena přívodní kabeláž.

Po případě se může jednat o elektronickou funkci RCMB?

Předem Vám děkujeme za odpovědi.

Odpověď k dotazu ze dne 5. 12. 2023:

Zadavatel opravdu požaduje chránič typu B.

Chránič musí být umístěn v těle dobíjecí stanice/wallboxu, není prostor pro umístění do rozvaděče.

Nemůže se jednat o elektronickou funkci RCMB.

▪ Informace č. 1)

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Praze dne 7. 12. 2023

Lenka Hošková

Oddělení centrálního nákupu