

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

**Zadavatel:** ČEPRO, a.s.  
**Se sídlem:** Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
**IČ:** 60193531  
**Název veřejné zakázky:** „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.“

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5.12.2023 a 7.12.2023 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi:

### Dotaz č.1:

Vyvedení výkonu - úprava výkazu výměr

Ve Vašich odpovědích na dotazy ze dne 30.11.2023 je toto:

Dotaz č.1 - Vyvedení výkonu AC IO 02 a IO 03

***Odpověď č.1 kabeláže budou vedeny v kovových žlabech***

Dotaz z 5.12.2023

Ve výkazu výměr jsou v objektech SO 02 Vyvedení elektrického výkonu FVE - střídavá část vedy na řádcích 1-4 Výkopové práce

Stejně je tomu i v části IO 03 Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů ve výkazu výměr jsou na řádcích č.1-4 výkopové práce

Vzhledem k tomu, že v oceněném výkazu výměr nesmí být v rámci výběrového řízení nulové položky, budete výkaz výměr přepracovat směrem k Vámi zvolenému technickému řešení bez výkopu rýh (viz. odpověď na dotaz)?

Kdy můžeme opravený VV očekávat a bude mít tato úprava vliv na prodloužení termínu odevzdání cenových nabídek?

***Odpověď č. 1: Je možné využití obou řešení. Položkový rozpočet nebude upravován. Finalní řešení projektu je předmětem realizační dokumentace stavby (RDS), kterou je povinen zpracovat vítězný uchazeč VŘ. Pokud účastník vybere variantu bez výkopových prací, Zadavatel bude akceptovat 0 hodnotu v těchto položkách.***

---

### Dotaz č.2:

Dotaz na SoP

Původní dotaz č.10 - platnost SoP

Z Vaší odpovědi není jasný termín platného prodloužení SoP, není zde uveden ani datum podání, schválený termín do kdy je prodloužena. Současně není ani součástí zadávací dokumentace souhlasné stanovisko od provozovatele distribuční soustavy EG.D,a.s.

Je toto souhlasné stanovisko k dispozici a s jasně určenými termíny? A pokud není, bude mít tot vliv na

termín odevzdání cenové nabídky?

***Odpověď č. 2: SoP je platná s tím, že momentálně probíhají projekční práce na úpravě DS, které řeší PDS. Tato úprava (posílení přívodní kabeláže z DS) bude dle vyjádření PDS provedena nejpozději do 31. 10. 2024. Aktuálně platný termín připojení výroby k DS je dán dodatkem č. 2, který uvádí termín 31. 3. 2024.***

---

**Dotaz č.3:**

Stavební povolení

Je na stavbu vydané stavební povolení?

Kdy nabyde právní moci?

***Odpověď č. 3: Projekt má platné stavební povolení ze dne 3. 1. 2023 s tím, že toto stavební povolení nabylo právní moci ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 27. 1. 2023 a je vykonatelné.***

---

**Dotaz č.4:**

Dotace

Jaký je nejzazší termín pro realizaci vzhledem k dotacím?

***Odpověď č. 4: Konečným termínem pro projekt je 13. 4. 2025.***

---

**Dotaz č.5:**

Změna výkonu a počtu panelů

V zadávací dokumentaci Příloha č.6 - "Minimální technické požadavky"

Je možné nahradit panely 545 Wp za panely 450Wp při dodržení všech ostatních parametřů (záruky, garantovaný výkon a včetně minimální účinnosti)

Při dodržení výkonu elektrárny 891,32kWp a při změně počtu panelů z 1636ks na

1981 ks. Při prohlídce bylo zjištěno, že prostorově by se panely vešly na zadané pozemky.

***Odpověď č. 5: Dokument s názvem „Příloha č. 6 – Minimální technické požadavky“ odkazuje na požadavek minimálního výkonu instalovaného FV panelu. V případě, že budou dodrženy další požadované parametry je možné nabídnout panel o vyšším výkonu a ne nižším.***

---

**Přílohy tohoto vysvětlení: nerelevantní**

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:  
původní lhůta pro otevírání nabídek:

19. 12. 2023 v 10:00 hod.  
19. 12. 2023 ihned po skončení  
lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

---

Pure Ventures, s.r.o.  
na základě plné moci  
Mária Bosnovičová