



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadávacího řízení

č.: 233/23/OCN

vypracovaná s využitím postupů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

s názvem:

**„Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na EPS a
DHP na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2024 - 2028“**

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 601 93 531
B 2341 vedená u Městského soudu v Praze

1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace k veřejné zakázce a zadávacímu řízení

1.1. Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) obsahuje zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, zejména podmínky kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky a obchodní a smluvní podmínky.

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci veřejné zakázky.

Od účastníků zadávacího řízení se očekává, že splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek možné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení této veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) a dalšími právními předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou dány příslušnými ustanoveními ZZVZ. Podáním své nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, stejně jako nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

1.2. Identifikační údaje zadavatele

společnost:	ČEPRO, a. s.
se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO / DIČ:	601 93 531 / CZ 601 93 531
sp. zn.:	B 2341, vedená Městským soudem v Praze
zastoupena:	Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

(dále jen „zadavatel“)

2. Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace, potřebné pro podání nabídky k této zakázce, specifikované v této ZD a dle pravidel v ní uvedených

Kontaktní osobou za zadavatele jsou ve věcech:

zadávacího řízení: **Ing. Pavel Ševčík**, Odd. centrálního nákupu ČEPRO, a.s., tel.: 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz;

ve věcech technických: Zdeněk Nasadil, specialista PBZ ČEPRO, a.s., tel.: 738 129 734, zdenek.nasadil@ceproas.cz,

Profil zadavatele – elektronický nástroj E-ZAK: https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_1736.html

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné plnění předmětu dotčené veřejné zakázky je český jazyk, a dodavatel – účastník zadávacího řízení je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly vždy v českém jazyce.

Pojmy užití v této zadávací dokumentaci:

- **dodavatel** – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel;
- **rámcová dohoda či jen „smlouva“** – jedná se o rámcovou dohodu, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybraným dodavatelem - účastníkem zadávacího řízení a bude upravovat podmínky plnění předmětu veřejné zakázky, tj. provádění služeb servisní činnosti na zařízeních EPS a DHP na skladech PHM zadavatele;
- **účastník zadávacího řízení** – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;
- **zadávací dokumentace** – veškeré písemné dokumenty tvořící a obsahující zadávací podmínky zpřístupněné zadavatelem účastníkům zadávacího řízení k dané zakázce;
- **zadávací řízení** - jedná se o zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení, s názvem veřejné zakázky „**Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na zařízení EPS a DHP na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2024 – 2028**“, jejímž předmětem je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem;
- **zadavatel** – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1 této ZD;
- **zakázka či veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na zařízení EPS a DHP na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2024 – 2028**“ ve smyslu § 56 zákona zadávaná dle podmínek uvedených v zákoně a v této zadávací dokumentaci v nadlimitním režimu v otevřeném řízení;
- **zákon** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení;
- **SHZ** – stabilní hasicí zařízení;
- **SCHZ** - stabilní chladicí zařízení;
- **SHZ, SCHZ dále souhrnně jen PBZ** – požárně-bezpečnostní zařízení;
- **SHZ CO2** – plynové stabilní hasicí zařízení;
- **EPS** – systém elektrické požární signalizace;
- **DHP** – systém detekce hořlavých plynů a par;
- **SBI** – grafická nadstavba EPS;
- **PHM** – pohonné hmoty, zejména benzín automobilový („BA“) a nafta motorová („NM“);
- **SO** - skladový objekt, kde jsou instalovány systémy PBZ na skladech PHM ČEPRO, a.s.

3. Druh zadávacího řízení

Dle terminologie zákona se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou formou otevřeného řízení dle § 56 zákona za účelem uzavření smlouvy a naplnění předmětu veřejné zakázky.

Zadávací řízení formou otevřeného řízení dle § 56 zákona je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie v souladu s § 212 zákona.

V oznámení o zahájení řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie (dále též jen „**oznámení**“) oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto druhu řízení, a tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek k této zakázce.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů, včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele a informací týkající se způsobu podání nabídek jsou uvedeny v této ZD a jejich nedílných součástech a přílohách.

4. Vymezení předmětu zakázky, předmět plnění zakázky

- 4.1. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění činností, prací, dodávek a služeb (dále též jen „**činnosti**“), spočívajících v provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění, na systémech elektrické požární signalizace (dále též jen „**EPS**“), detekce hořlavých par (dále též jen „**DHP**“) na skladech PHM ČEPRO, a.s.: (dále též jen „**sklad**“ či „**sklady**“) nebo souhrnně jen „**místa plnění**“).

4.2. **Zadavatel požaduje provádění následujících činností dodavatelem v místech plnění:**

- **v areálu skladu PHM Bělčice:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;

- **v areálu skladu PHM Cerekvice:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;

- **v areálu skladu PHM Hájek:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;

- **v areálu skladu PHM Hněvice:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;

- **v areálu skladu PHM Klobouky u Brna:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;

- **v areálu skladu PHM Litvínov:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 4) DHP – 1 x za půl roku kontrola provozuschopnosti zařízení;

- **v areálu skladu PHM Loukov:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 4) DHP – 1 x za půl roku kontrola provozuschopnosti zařízení;

- **v areálu skladu PHM Mstětice:**

- 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;

- **v areálu skladu PHM Nové Město:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
 - 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 4) DHP – 1 x za půl roku kontrola provozuschopnosti zařízení;
- **v areálu skladu PHM Potěhy:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
 - 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 4) DHP – 1 x za půl roku kontrola provozuschopnosti zařízení;
- **v areálu skladu PHM Sedlnice:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
 - 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- **v areálu skladu PHM Smyslov:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- **v areálu skladu PHM Střelice:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
 - 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- **v areálu skladu PHM Šlapanov:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
 - 3) DHP – 1 x za rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
- **v areálu skladu PHM Třemošná:**
 - EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;
- **v areálu skladu PHM Včelná:**
 - 1) EPS – 1 x rok kontrola provozuschopnosti zařízení;
 - 2) EPS – 1 x za půl roku zkouška činnosti EPS při provozu, a to kontrola samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá;

Zadavatel požaduje provádění kontrol provozuschopnosti dle a v rozsahu přílohy č. 5 této ZD.

4.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota všech prací, služeb na zařízení systémů EPS a DHP, event. dodávek náhradních dílů pro systém EPS a systém DHP, spočívajících v servisních činnostech na skladech PHM zadavatele, realizovaných za celou dobu trvání smlouvy čtyř (4) let činí částku – finanční limit ve výši **60.000.000,- Kč** (slovy: šedesát milionů korun českých) bez DPH.

Zadavatel se však nezavazuje vyčerpat plnou výši tohoto předpokládaného finančního limitu.

4.4. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka musí být podána v souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) zákona v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na internetových stránkách společnost: <https://zakazky.ceproas.cz/>

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele E-ZAK.

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109.

Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude provedena kontrola nabídek, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 109 odst. 2 zákona.

4.5. Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro veřejné zakázky CPV

Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

50413200 - 5 - Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů

5. Rozsah předmětu zakázky, rozsah prací, požadavky na dokumentaci a další požadavky zadavatele

Požadavkem zadavatele v rámci plnění předmětu této zakázky je:

- a) **provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti** systémů EPS a DHP specifikované v rámcové smlouvě v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními a technickými předpisy českého právního řádu a ve smyslu příslušných zejména ČSN norem, a dále provádět další činnosti požadované zadavatelem dle uzavřených dílčích smluv (dle jednotlivých vystavených objednávek), a to v rozsahu, jenž je uveden v příloze č. 3 této ZD;
- b) **provádět koordinační funkční zkoušky** v rámci pravidelné kontroly provozuschopnosti zařízení, ovládaných systémy EPS a DPH, jako jsou např. grafická nadstavba, SHZ, SCHZ apod. v objektech skladů PHM a to v rozsahu, jenž je uveden v příloze č. 3 této ZD;
- c) **provádět pravidelné revize systémů EPS a DHP** ve smyslu elektrických zařízení a vyhrazených elektrických zařízení ve výbušném prostředí dále dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů;
(dále souhrnně také jen „kontrola“ či „kontroly“)
- d) **provádět školení** odpovědných osob zadavatele, pověřených údržbou a obsluhou systémů EPS a DHP (dále souhrnně také jen „školení“). Školení nepřesáhne třicet (30) člověkohodin za kalendářní rok;
- e) **provádět servisní** zásah do 24 hodin od nahlášení závady narušující provozuschopnost zařízení systémů EPS a DHP na havarijní linku dodavatele, včetně ohlášení závady na oprávněnou kontaktní osobu zadavatele, uvedenou v smlouvě.

f) provádět opravy závad:

Provádění oprav závad spočívá v jejich odstraňování dle a v rozsahu, jenž je uveden v přílohách č. 6 této ZD – pro EPS a č. 7 této ZD – pro DHP:

(i) odstraňování (drobných) závad

Drobnými závadami se rozumí závady do hodnoty patnáct tisíc (15.000) Kč, bez DPH, jejichž potřeba vznikla na základě kontroly a jejichž provedení nesnese odkladu. Součástí odstraňování drobných závad je i běžná údržba zařízení.

Odstanění drobných závad provádí dodavatel samostatně, dle svého uvážení, s přihlédnutím k doporučení výrobce, ČSN norem, případně ČSN nebo EN norem a obecně závazných předpisů. O odstranění drobných oprav je nutné písemně informovat zadavatele. Dodavatel je povinen na výzvu zadavatele prokázat účelnost provedených odstranění drobných závad. Zadavatel je oprávněn odmítnout úhradu odstranění drobných závad v rozsahu, v jakém byla provedena neúčelně. V případě pochybností, zda byla drobná závada odstraněna účelně nebo neúčelně platí, že byla odstraněna neúčelně.

(ii) odstraňování jiných, než drobných závad

Jiné, než drobné závady jsou závady vyššího finančního rozsahu nad patnáct tisíc (15.000) Kč, bez DPH, které budou předmětem odstranění prováděné dodavatelem pouze na základě písemné dohody stran, nerozhodne-li se zadavatel jinak. V případě, že dodavatel během provádění kontroly zjistí, že zařízení má závady (vady), zavazuje se při jejich specifikaci spolupracovat se zadavatelem. Dodavatel je povinen předat zadavateli specifikaci závady včetně finančního ocenění nákladů na takové opravy (odstranění závady). Na základě podkladu předaného dodavatelem zadavateli Smluvní strany ujednají další postup a v případě souhlasu zadavatele se dodavatel zavazuje na vyžádání zadavatele provést odstranění závady, přičemž, nebude-li v konkrétních případech sjednáno jinak, dodávku materiálu (náhradní díly) potřebného pro odstranění závady dodá dodavatel. Cena náhradních dílů bude účtována v obvyklé výši. Zadavatel je oprávněn zajistit si materiál (náhradní díly) u třetí osoby a/nebo z vlastních zásob a předat je dodavateli pro účely odstranění závady. Za materiál (náhradní díly) předané dodavateli zadavateli odpovídá dodavatel, neupozorní-li při jejich převzetí od zadavatele na jejich nevhodnost.

(dále souhrnně také jen „**servisní činnosti**“)

(kontrola a servisní činnosti souhrnně dále jen jako „**činnosti**“ nebo také „**předmět plnění**“)

Bližší specifikace činností při kontrolách provozuschopnosti na jednotlivých skladech jsou uvedeny v příloze č. 3 této ZD.

Kontroly provozuschopnosti budou prováděny vždy dle Harmonogramu periodických činností, jenž je přílohou č. 4 této ZD.

Zadavatel požaduje ohlášení dodavatele k provedení kontroly provozuschopnosti **min. čtrnáct (14) dní dopředu** písemně na elektronickou adresu kontaktní osoby zadavatele dle příslušného skladu PHM ČEPRO, a.s., uvedené v příloze č. 1 této ZD.

Kontroly provozuschopnosti a ostatní revizní a servisní činnost je nutné provádět zaškolenými pracovníky s potřebnými osvědčeními, jsou-li výrobcem vyžadována, na jednotlivá zařízení. Zadavatel bude poskytovat dodavateli přiměřenou součinnost při provádění kontrol provozuschopnosti zařízení, spočívající zejména v poskytnutí elektrické energie potřebné pro provedení zkoušek; kontrole budou přítomni zástupci zadavatele odpovědní za provoz a údržbu zařízení.

5.1. Rámcový postup při preventivní a servisní prohlídce zařízení EPS a DHP zahrnuje zejména tyto činnosti

- převzetí zařízení k provedení kontroly provozuschopnosti či servisního úkonu;
- prohlídka dokumentace a porovnání se skutečným stavem;
- funkční zkoušky celého souboru zařízení, případně koordinační funkční zkoušky v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení;

- součástí kontroly provozuschopnosti a servisních úkonů je dodávka čistících prostředků, kalibračních pomůcek, obnova značení prvků EPS a DHP;
- provedení záznamů do příslušné provozní dokumentace (např. provozní kniha);
- vystavení dokladu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, po provedené kontrole;
- vystavení dokladu o revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 15 00.

V případě, že dodavatel během provádění pravidelné kontroly zařízení systémů EPS a DHP či při provádění preventivní a servisní činnosti zjistí, že zařízení EPS nebo DHP má závady (vady), zavazuje se při jejich specifikaci spolupracovat se zadavatelem. Dodavatel je povinen předat zadavateli specifikaci závady, včetně finančního ocenění nákladů na takové opravy (odstranění závady).

Na základě podkladu předaného dodavatelem zadavateli strany ujednají další postup a v případě souhlasu zadavatele se dodavatel zavazuje na vyžádání zadavatele provést odstranění závady, přičemž, nebude-li v konkrétních případech sjednáno jinak, dodávku materiálu (náhradní díly) potřebného pro odstranění závady dodá zadavatel. Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce.

V případě, že dodavatel nedodrží ve své nabídce podmínky zadavatele a specifikaci uvedenou v návrhu smlouvy nebo této ZD, může být jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.

5.2. Základní informace o zařízeních EPS a DHP v místech plnění

- v areálu skladu PHM Bělčice:

Bělčice	EPS	Ústředna(y)	1
		Typ ústředny	SIEMENS
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	29
		Plamenné	20
		Lineární	2
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	12
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	10
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, SBI.	kompl.

- v areálu skladu PHM Cerekvice:

Cerekvice	EPS	Ústředna(y)	2
		Typ ústředny	ESSER Q8controlM, SO 086, SO 231 rozvodna.
		OPPO	ano
		KTPO	ne
		ZDP	ne
		Opticko-kouřové	125
		Plamenné	57
		Lineární	6
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	58
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	22
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Sensitron SMART3G

	Počet ústředen	snímače pomocí reléových výstupů do EPS
	Počet čidel	33
	Typ čidel	infračervené
	Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- **v areálu skladu PHM Hájek:**

Hájek	EPS	Ústředna(y)	1
		Typ ústředny	ESSER Q8controlM, SO 520.
		OPPO	ne
		KTPO	ne
		ZDP	ne
		Opticko-kouřové	55
		Plamenné	0
		Lineární	0
		Termodiferenciální	2
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	28
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	2
		Vyhřívání čidel	ano - obj. 231, 233
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.

- **v areálu skladu PHM Hněvice:**

Hněvice	EPS	Ústředna(y)	4
		Typ ústředny	ESSER, Q8controlM SO 521-HZS (U1), SO 284-Rozvodna NN (U2), Rozvodna SO 225 (U3), SO 071-Operátoři (U4)
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	345
		Plamenné	55
		Lineární	0
		Termodiferenciální	8
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	123
		Kabel teplo citlivý	8
		Záložní zdroj	42
		Vyhřívání čidel	ano - obj. 231-235, 239 A, B,
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Sensitron SMART3G
		Počet ústředen	12
		Počet čidel	107
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Klobouky u Brna:

Klobouky u Brna	EPS	Ústředna(y)	1
		Typ ústředny	ESSER IQ8controlM SO 070-Operátoři
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	66
		Plamenné	24
		Lineární	0
		Termodiferenciální	16
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	45
		Kabel teplo citlivý	7
		Záložní zdroj	18
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Sensitron SMART3G
		Počet ústředen	4
		Počet čidel	20
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Litvínov:

Litvínov	EPS	Ústředna(y)	1
		typ ústředny	ESSER IQ8 control M, SO 071.
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	54
		Plamenné	7
		Lineární	0
		Termodiferenciální	4
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	10
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	0
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Honeywell – Touchpoint Plus
		Počet ústředen	1
		Počet čidel	6
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Loukov:

Loukov	EPS	Ústředna(y)	3
		typ ústředny	ESSER Q8controlM, SO 050, SO 071, SO 232.
		OPPO (Tablo) vrátnice	ano
		KTPO	ano

		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	171
		Plamenné	53
		Lineární	0
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	73
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	17
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Sensitron SMART3G
		Počet ústředen	9
		Počet čidel	87
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Mstětice:

Mstětice	EPS	Ústředna(y)	2
			ESSER IQ8controlM SO 050-HZS (U1), Rozvodna NN v SO 222 (U2)
		Typ ústředny	
		OPPO	ne
		KTPO	ne
		ZDP	ne
		Opticko-kouřové	101
		Plamenné	53
		Lineární	0
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	73
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	28
		Vyhřívání čidel	ano
		Zkouška návaznosti na SHZ CO2, DHP, SBI	kompl.
	DHP	Systém	Sensitron SMART3G
		Počet ústředen	snímače pomocí reléových výstupů do EPS
		Počet čidel	14
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Nové Město:

Nové Město	EPS	Ústředna(y)	1
			ESSER IQ8 control M, SO 070
		Typ ústředny	
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	68
		Plamenné	0

		Lineární	0
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	9
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	4
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI	kompl.
	DHP	Systém	DEGA
		Počet ústředen	2
		Počet čidel	15
		Typ čidel	katalytické
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Potěhy:

Potěhy	EPS	Ústředna(y)	1
		Typ ústředny	ESSER IQ8 control M
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	17
		Plamenné	2
		Lineární	0
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	9
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	4
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Metrex - Smart
		Počet ústředen	snímače pomocí reléových výstupů do EPS
		Počet čidel	3
		Typ čidel	katalytické
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Sedlnice:

Sedlnice	EPS	Ústředna(y)	2
			SIEMENS, FC 2080 - SO 524 - hlavní FC 2020 - SO 070 - podr.
		Typ ústředny	
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	27
		Plamenné	47
		Lineární	0
		Termodiferenciální	2
		Multisenzorové	18
		Tlačítkové	33
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	8

		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Dräger
		Počet ústředn	1
		Počet čidel	10
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Smyslov:

Smyslov	EPS	Ústředna(y)	1
		Typ ústředny	ESSER 8000M,
		OPPO	ne
		KTPO	ne
		ZDP	ne
		Opticko-kouřové	51
		Plamenné	17
		Lineární	2
		Termodiferenciální	0
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	41
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	8
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SBI.	kompl.

- v areálu skladu PHM Střelice:

Střelice	EPS	Ústředna(y)	2
		Typ ústředny	ESSER IQ8 control M, U1 - HZS, U2 - SO 071
		OPPO	ne
		KTPO	ne
		ZDP	ne
		Opticko-kouřové	138
		Plamenné	34
		Lineární	4
		Termodiferenciální	8
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	61
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	3
		Vyhřívání čidel	ne
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	sensitron SMART3G
		Počet ústředn	snímače pomocí reléových výstupů do EPS
		Počet čidel	20
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Šlapanov:

Šlapanov	EPS	Ústředna(y)	3
		Typ ústředny	ESSER IQ8/8000, U1 - HZS, U2 - SO 232, U3 - SO 226.
		OPPO	ne
		KTPO	ne
		ZDP	ne
		Opticko-kouřové	263
		Plamenné	39
		Lineární	3
		Termodiferenciální	2
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	91
		Kabel teplo citlivý	0
		Záložní zdroj	60
		Vyhřívání čidel	ano
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém	Honeywell- SIEGER, Metrex, Sensitron
		Počet ústředen	snímače pomocí reléových výstupů do EPS
		Počet čidel	35
		Typ čidel	infračervené, katalytické
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Třemošná:

Střelice	EPS	Ústředna(y)	2
		Typ ústředny	ESSER IQ8 control M,
		OPPO	ano
		KTPO	ano
		ZDP	ano
		Opticko-kouřové	88
		Plamenné	137
		Lineární	0
		Termodiferenciální	6
		Multisenzorové	0
		Tlačítkové	94
		Kabel teplo citlivý	12
		Záložní zdroj	30
		Vyhřívání čidel	ano
		Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.
	DHP	Systém:	Sensitron SMART3G
		Počet ústředen:	2
		Počet čidel:	5
		Systém:	DEGA - UMA
		Počet ústředen:	4
		Počet čidel:	31
		Typ čidel	infračervené
		Napojení na ...	ústředna EPS, napojení do SBI

- v areálu skladu PHM Včelná:

Včelná	EPS	Ústředna(y)	1
		Typ ústředny	ESSER IQ8 control M
		OPPO	ne

	KTPO	ne
	ZDP	ne
	Opticko-kouřové	71
	Plamenné	12
	Lineární	2
	Termodiferenciální	0
	Multisenzorové	0
	Tlačítkové	31
	Kabel teplo citlivý	0
	Záložní zdroj	22
	Vyhřívání čidel	ne
	Zkouška návaznosti na SHZ CO2, DHP, SBI.	kompl.

5.3. Součinnost zadavatele

Zadavatel pro řádné plnění dodavatele poskytne zejména tuto součinnost:

- povolení vstupu pro pracovníky a vozidla dodavatele do míst plnění (areálů skladů PHM zadavatele);
- seznámení s vnitřními předpisy zadavatele, platnými v jednotlivých místech plnění, seznámení s riziky jednotlivých pracovišť;
- poskytnutí dostupné dokumentace k předmětným zařízením systémů EPS a DHP;
- poskytnutí elektrické energie potřebné pro provedení zkoušek zařízení;
- kontrole provozuschopnosti budou přítomni zástupci zadavatele dle jednotlivých míst plnění, odpovědní za provoz a údržbu zařízení systémů EPS a DHP a to:

lokalita skladu PHM ČEPRO, a.s.	jméno a příjmení:	tel:	elektronická adresa:
Bělčice	Lukáš Nebes	739 241 104	lukas.nebes@ceproas.cz
Cerekvice n. B.	Radovan Málek	724 643 510	radovan.malek@ceproas.cz
Hájek	Emil Plaček	739 240 731	emil.placek@ceproas.cz
Hněvice	Tomáš Dvořák	602 207 981	tomas.dvorak@ceproas.cz
Klobouky u Brna	Štefan Horňák	602 307 048	stefan.hornak@ceproas.cz
Litvínov	Martin Langweil	739 240 641	martin.langweil@ceproas.cz
Loukov	Lukáš Barot	739 240 402	lukas.barot@ceproas.cz
Mstětice	Albert Pelikán	739 240 155	albert.pelikan@ceproas.cz
Nové Město	Milan Nesvorný	604 220 158	milan.nesvorny@ceproas.cz
Potěhy	Milan Nesvorný	604 220 158	milan.nesvorny@ceproas.cz
Sedlnice	Ing. Tomáš Nesládek	739 240 864	tomas.nesladek@ceproas.cz
Smyslov	Dis. Petr Hák	739 240 145	petr.hak@ceproas.cz
Střelice u Brna	Robert Nedoma	739 241 121	premysl.bartak@ceproas.cz
Šlapanov	Bc. Marcel Sedláček	739 240 841	marcel.sedlacek@ceproas.cz
Třemošná	Pavel Hynes	739 240 747	pavel.hynes@ceproas.cz

Včelná	František Netočný	739 240 048	frantisek.netocny@ceproas.cz
--------	-------------------	-------------	--

5.4. Doba a místa plnění zakázky

Doba plnění: je stanovena: **od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2028** (předpoklad zadavatele – závisí však na datu ukončení tohoto zadávacího řízení a podpisu smlouvy – rámcové dohody)

Místa plnění: sklady PHM zadavatele v lokalitách v České republice:

sklady PHM ČEPRO, a.s.		
lokalita:	adresa:	GPS - souřadnice:
Bělčice	387 43, Bělčice, č.p. 297	49.5125369N, 13.8950669E
Cerekvice	Želkovice 72, 503 06 Hořiněves	50.3259850N, 15.7298097E
Hájek	363 01, Hájek – Karlovarský kraj, Hájek č.p. 118	50.2770769N, 12.9296772E
Hněvice	411 08, Hněvice 62, Štětí	50.4420900N, 14.3517036E
Klobouky u Brna	691 72, Klobouky u Brna č.p. 860	48.9830019N, 16.8632686E
Litvínov	434 01 Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín, Dolní Jiřetín 12	50.5548111N, 13.6005525E
Loukov	768 75, Loukov, č.p. 166	49.4160258N, 17.7393067E
Mstětice	250 91, Zeleneč – Mstětice, Mstětice č.p. 3	50.1443153N, 14.6975222E
Nové Město	280 02 Břežany I, Břežany I č.p. 62	50.0445028N, 15.0767611E
Potěhy	286 01, Horky - Středočeský kraj, Horky 131	49.8685539N, 15.4229164E
Sedlnice	742 56, Sedlnice, č.p. 503	49.6721703N, 18.1103850E
Smyslov	390 02, Tábor - Smyslov, Smyslov č.p.23	49.4189272N, 14.7343772E
Střelice	664 47, Střelice, Brněnská 729/25	49.1579747N, 16.5001456E
Šlapanov	582 51, Šlapanov č.p. 162	49.5485839N, 15.6311342E
Třemošná	330 11, Třemošná, č.p. 1057	49.8058428N, 13.3968439E
Včelná	373 82, Včelná, Včelná č.p. 459	49.2762381N, 16.2339303E

6. Rozsah a technické podmínky

6.1. Rozsah provádění činností

Rozsah prací a činností vyplývá z vymezení předmětu zakázky v čl. 4 a č. 5 této ZD.

6.2. Další požadavky na plnění zakázky

- 6.2.1. Činnosti dodavatele budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu („HMG“) – viz Harmonogram periodických činností, jenž je přílohou č. 4 této ZD. Případná korekce HMG předložená dodavatelem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této ZD a jejich nedílných součástech, zejména v příloze č. 1 této ZD. Návrh termínů vykonání a provedení kontrol provozuschopnosti zařízení bude v souladu s normativními a legislativními požadavky a s ohledem na průvodní dokumentaci výrobce zařízení. Jakékoliv změny v HMG, předložené dodavatelem, musí vždy schválit oprávněná osoba zadavatele: Zdeněk Nasadil, specialista zařízení PBZ, Odd. bezpečnostních technologií, ČEPRO, a.s..

- 6.2.2. Jednotlivá plnění dodavatele budou splňovat kvalitativní požadavky definované platnými a účinnými legislativními předpisy, platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.

6.3. Provádění prací a činností

- 6.3.1. Vybraný dodavatel bere na vědomí, že kontroly, zkoušky a revize zařízení budou probíhat za provozu konkrétního místa plnění – skladu PHM zadavatele.
- 6.3.2. Dodavatel bere na vědomí, že kontroly a servisní činnost budou probíhat v prostorách s nebezpečím výbuchu – Zóna 1.
- 6.3.3. Dodavatel bere na vědomí, že kontroly provozuschopnosti a koordinační zkoušky navazujících požárně bezpečnostních zařízení, které funkčně navazují na EPS či na DHP, musí provádět **v součinnosti s jinými dodavateli**.
- 6.3.4. Zadavatel požaduje důsledné dodržování podmínek a všech zásad bezpečností a ochrany zdraví při práci („**BOZP**“) a požární ochrany („**PO**“) – viz čl. 7.4. této ZD.

6.4. Prohlídka místa plnění

Pro účast v zadávacím řízení a pro podání nabídky účastníky zadavatel umožní zájemcům prohlídku referenčního místa plnění s předmětem plnění zakázky v místě plnění dislokovaného zařízení (dále také jen „**prohlídka**“ či „**místní šetření**“), která se bude konat:

- dne **12. 12. 2023 od 10⁰⁰** na skladě PHM Hněvice;

Kontaktní osobou ve věcech prohlídky místa plnění je Zdeněk Nasadil, tel.: 739 241 047 zdenek.nasadil@ceproas.cz. Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit nejpozději 3 (tři) pracovní dny před stanoveným termínem prohlídky místa plnění na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Zástupce dodavatele na prohlídce, pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dodavatele, se musí prokázat před jejím zahájením písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto platnou plnou moc v originále nebo v úředně ověřené kopii předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Účastníci prohlídky musí mít vlastní vybavení ochrannými pracovními prostředky (dále také „**OOPP**“) – pracovní oblek v antistatickém provedení, ochranná přilba a pracovní obuv. OOPP zadavatel při místním šetření neposkytuje a současně upozorňuje, že osoba bez OOPP nemusí být zadavatelem připuštěna k účasti na místním šetření.

Sraz účastníků je před určenou hodinou na vrátnici skladu PHM ČEPRO, a.s. Hněvice, (Roudnice nad Labem).

Při prohlídce místa realizace mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují.

V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění zakázky vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci a účastník považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci písemně a doručit zadavateli v souladu s § 98 zákona. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace formou a ve lhůtě dle zákona.

7. Obchodní podmínky, včetně platebních

7.1. Obchodní podmínky

- 7.1.1. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného návrhu smlouvy na výkon servisní činnosti, který je přílohou č. 1 této ZD. Jako nedílná součást smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy.

- 7.1.2. Dodavatel není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 1 této ZD. Podmínění, odchýlení se od nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v příloze č. 1 této ZD předložené účastníkem zadávacího řízení v nabídce znamená nesplnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení a takový účastník může být ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.
- 7.1.3. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

7.2. Platební a fakturační podmínky

Platební a fakturační podmínky zadavatele jsou uvedeny rovněž v příloze č. 1 této ZD

- 7.3. Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a **environmentálně odpovědného zadávání** ve smyslu tohoto zákona.
- 7.3.1. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
- 7.3.2. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
- 7.3.3. Prodávající v případě poskytování služby poddodavatelsky osloví, je-li to možné vzhledem k předmětu uvažované poddodávky nejprve místní firmy z hlediska volných kapacit. Jedná se například o oslovení technicky způsobilých pracovníků, je-li to k povaze zakázky nutné. Prodávající svojí činností případně zajistí druhotnou podporu podnikání pro oslovené menší firmy v daném regionu, kde se služba poskytuje.

7.4. Registr bezpečnostních požadavků

- 7.4.1. Při provádění činností je dodavatel povinen dodržovat požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií a další bezpečnostní požadavky, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/ nebo vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní seznam povinností vymezuje Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „**Registr**“) a případně další povinnosti. Registr je neoddelitelnou součástí této ZD.
- 7.4.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že personál dodavatele i poddodavatele budou dodržovat a plnit povinnosti stanovené v Registru. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>.
- 7.4.3. Dodavatel uzavřením smluvního vztahu potvrzuje, že se s uvedenými povinnostmi Registru seznámil. Zadavatel je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a úpravy bezpečnostních požadavků. Pokud při plnění bude Registr aktualizován, o každé takové změně je zadavatel povinen dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 7.4.4. V případě porušení povinností stanovených v Registru je zadavatel oprávněn ukládat dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1. Zadavatel požaduje, aby celková nabídková cena pro účely hodnocení „C“ byla vytvořena součtem dílčích nabídkových cen **C_{KPZ}**, **C_{EPS}** a **C_{DHP}**, které jsou uvedeny níže.
- 8.2. Zadavatel požaduje, aby dílčí nabídková cena **C_{KPZ}** za provádění kontrol provozuschopnosti zařízení systémů EPS a DHP dle odst. 4.2 ZD a přílohy č. 3 ZD byla vyčíslena vyplněním přílohy č. 5 ZD, a to vyplněním VŠECH položkových nabídkových cen. Prostý součet VŠECH položkových nabídkových cen tvoří dílčí nabídkovou cenu **C_{KRZ}**.

- 8.3. Zadavatel dále požaduje, aby dílčí nabídkové ceny **C_{EPS}** a **C_{DHP}** dle čl. 5 písm. f) ZD za provádění oprav systémů EPS, resp. DHP byly vyčísleny vyplněním příloh č. 6 ZD a č. 7 ZD, a to vyplněním VŠECH položkových nabídkových cen.
- 8.4. Jiné členění jednotlivých položek, než je uvedeno v položkových rozpočtech, se nepřipouští. V předložených položkových rozpočtech nesmí být dodavatelem provedena žádná změna, vyjma doplnění cen. Tyto jednotkové ceny budou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty. Do jednotlivých položek smí být vložena vždy pouze hodnota vyšší než 0.
- 8.5. Celková nabídková cena „C“ je tedy výsledkem vzorce, uvedeného níže:
- $$C = C_{KPZ} + C_{EPS} + C_{DHP}$$
- kde:
- **C_{KPZ}** dílčí nabídková cena za provádění kontrol provozuschopnosti, revizí a zkoušek v rozsahu dle odst. 4.2. ZD a přílohy č. 3 této ZD vznikne prostým součtem položkových nabídkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 5 této ZD
 - **C_{EPS}** dílčí nabídková cena za provádění oprav EPS dle čl. 5 písm. f) ZD vznikne prostým součtem položkových nabídkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 6 této ZD
 - **C_{DHP}** dílčí nabídková cena za provádění oprav DHP čl. 5 písm. f) ZD vznikne prostým součtem položkových nabídkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 7 této ZD
- 8.6. Celková nabídková cena „C“, a rovněž dílčí nabídkové ceny **C_{KPZ}**, **C_{EPS}** a **C_{DHP}**, budou uvedeny v korunách českých, bez DPH.
- 8.7. Celková nabídková cena a stejně tak i dílčí nabídkové ceny, **C_{KPZ}**, **C_{EPS}** a **C_{DHP}** budou pro účastníka závazné, kompletní, musí být definovány jako nejvýše přípustné, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, všech manipulací atd.). Celková nabídková cena „C“, a stejně tak dílčí nabídkové ceny, **C_{KPZ}**, **C_{EPS}** a **C_{DHP}** budou platné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy.
- 8.8. Účastník **celkovou nabídkovou cenu „C“**, dílčí nabídkové ceny **C_{KPZ}**, **C_{EPS}** a **C_{DHP}** uvede na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 této ZD, a uvedené ceny účastník rovněž doplní v návrhu smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek dle § 114 zákona je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude zadavatelem hodnocena dle § 114 odst. 2 zákona podle **nejnižší celkové nabídkové ceny „C“ pro účely hodnocení.**

10. Podmínky na zpracování nabídky

10.1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky

- 10.1.1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupným na: <https://zakazky.ceproas.cz> . (dále jen „E-ZAK“).
- 10.1.2. Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na <https://zakazky.ceproas.cz> .
- 10.1.3. Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na <https://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system> .

- 10.1.4. Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.
- 10.1.5. Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.
- 10.1.6. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.
- 10.1.7. Nabídka musí být označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.
- 10.1.8. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- 10.1.9. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 10.1.10. Nabídka (včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace) musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 10.1.11. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel, případně ve formátu „.pdf“.
- 10.1.12. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (pokud je zakázka rozdělena na části, může do každé části veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku). Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.
- 10.1.13. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

10.2. Neexistence střetu zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb., a pravdivost údajů o skutečném majiteli

- 10.2.1. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce prokáže, že v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) a ust. § 37 zákona, veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem zadávacího řízení nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.
- 10.2.2. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce dále prokáže, že skutečným majitelem toho účastníka zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Tuto zadávací podmínku musí splňovat i poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci.
- 10.2.3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 10.2.1 a 10.2.2. ZD předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, jehož vzor je přílohou č. 9 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 zákona.
- 10.2.4. V případě podání společné nabídky jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 10.2.1. a 10.2.2. ZD povinni předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle předchozího odstavce všichni dodavatelé, kteří společnou nabídku podávají.
- 10.2.5. V návaznosti na předložení čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle odstavce 10.2.3. ZD účastník v závazném vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD, zvolí tu variantu prohlášení o skutečném majiteli, která odpovídá předloženému čestnému prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli. Neodpovídající variantu ze vzoru smlouvy odstraní.
- 10.2.6. V případě podání společné nabídky více dodavatelů účastník v závazném vzoru smlouvy ponechá všechny relevantní varianty prohlášení o skutečném majiteli, které odpovídají čestným prohlášením o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli předloženým dle odst. 10.2.4. ZD. Neodpovídající variantu ze vzoru smlouvy odstraní.

10.3. Nepodléhání omezujícím opatřením

10.3.1. Účastník v souladu s ust. § 37 zákona v nabídce prokáže, že účastník, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající účastníka či vykonávající vliv v účastníkovi a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad účastníkem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“) a stejně tak dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem činností Ruské federace destabilizující situaci v Ukrajině.

10.3.2. Účastník v nabídce dále prokáže, že:

- (i) není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- (ii) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v bodě i);
- (iii) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v bodě i) nebo ii) výše,
- (iv) na plnění předmětu plnění veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity účastník spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech i) až ii) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

10.3.3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 10.3.1. a 10.3.2. ZD předloží čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, jehož vzor je přílohou č. 10 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 zákona.

10.3.4. V případě podání společné nabídky jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 10.3.1. a 10.3.2. ZD povinni předložit čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením dle předchozího odstavce všichni dodavatelé, kteří společnou nabídku podávají.

10.4. **Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky**

10.4.1. Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.

10.4.2. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

10.5. **Pořadí dokumentů v nabídce**

Dodavateli se doporučuje použít pro zpracování nabídky pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů:

10.5.1. **Krycí list nabídky.** Pro sestavení krycího listu dodavatel může použít vzor Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

10.5.2. **Obsah nabídky.** Nabídka může být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

10.5.3. **Návrh rámcové dohody** (viz příloha č. 1 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh rámcové dohody musí po obsahové stránce odpovídat závaznému znění návrhu rámcové dohody uvedeného v příloze č. 1 ZD a dále tento návrh musí po obsahové

stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

10.5.4. **Doklady k prokázání kvalifikace** dle požadavků uvedených v této ZD.

- prokázání základní způsobilosti;
- prokázání profesní způsobilosti;
- prokázání technické kvalifikace.

10.5.5. **Nabídková cena** zpracovaná dle čl. 8 této ZD.

10.5.6. **Prohlášení o zachování mlčenlivosti.** Dodavatel rovněž doloží prohlášení, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyt na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

10.5.7. **Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli,** které je přílohou č. 9 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

10.5.8. **Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením,** které je přílohou č. 10 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

10.5.9. **Seznam osob dodavatele** zahrnující:

- (i) členy statutárního orgánu dodavatele, dále členy dozorčí rady (pokud tato volí a odvolává členy statutárního orgánu), jakož i případné prokuristy,
- (ii) osoby oprávněné jednat v zadávacím řízení za dodavatele a
- (iii) osoby, které se podílely na přípravě nabídky dodavatele do tohoto zadávacího řízení (včetně jejich pracovního zařazení a stručného popisu činností ve vztahu k zakázce. Pro tento seznam dodavatel může využít přílohu č. 11 této ZD.

10.5.10. **Seznam poddodavatelů.** Zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 12 této ZD, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky (bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.

10.5.11. **Ostatní dokumenty** související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

11. Obecné požadavky zadavatele na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro nadlimitní režim dle § 73 zákona.

11.1. Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem (viz čl. 11.2. této ZD);
- b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem (viz čl. 11.4. této ZD);

c) **splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem (viz čl. 11.6. této ZD).**

11.2. Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

11.2.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

11.3. Prokázání základní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona.

11.4. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona

11.4.1. Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

11.4.2. Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění své profesní způsobilosti, přičemž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona, jak je uvedeno níže.

11.5. Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:

- a) dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence požaduje,
- b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona předložením dokladu potvrzujícím oprávnění dodavatele podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to v následujícím rozsahu:

- *Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob – živnost koncesovaná;*

a zároveň:

- *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení – živnost ohlašovací (řemeslná);*

a zároveň:

- *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení – živnost ohlašovací (řemeslná)*

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona předložením dokladů, potvrzujících splnění profesní způsobilosti, a to v následujícím rozsahu:

- *Oprávnění dodavatele k provádění kontrol zařízení dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění;*

a zároveň:

- *Odborná způsobilost podle § 11. zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů;*

a zároveň:

- *Oprávnění dodavatele k provádění kontrol zařízení dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice*

Poznámka zadavatele:

Zadavatel upozorňuje účastníka, že doklady dle § 77 odst. 2) zákona k prokázání profesní způsobilosti může dodavatel předložit i prostřednictvím jiných osob za podmínek, které jsou uvedeny v bodě 11.8.3. této ZD.

11.6. Technická kvalifikace dle § 79 zákona

11.6.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit **seznam min. tří (3) služeb** poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

11.6.2. Významnou službou se rozumí služba, odpovídající svým předmětem plnění předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti EPS a DHP dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a rovněž provádění servisní činnosti na EPS, na DHP, za kterou byla dodavateli **poskytnuta odměna ve výši nejméně 200.000,- Kč, bez DPH (slovy: dvě stě tisíc korun českých, bez DPH) za jeden kalendářní rok.**

11.7. Prokázání technické kvalifikace dodavatele

11.7.1. Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb.

11.7.2. Dodavatel musí zároveň u každé významné služby doložit cenu a dobu jejího poskytnutí včetně identifikačních údajů objednatele. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5 zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatel a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

11.7.3. Seznam významných služeb musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka, přičemž pro seznam významných služeb může účastník využít formulář, který je přílohou č. 8 této ZD a bude účastníkem vyplněn v souladu s pokyny, uvedenými v tomto formuláři a v této ZD.

11.8. Společná ustanovení ke kvalifikaci

11.8.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel nahradit předložením čestného prohlášení.

11.8.2. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

11.8.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace sám, je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění, určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

11.8.4. Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavateli či v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze ZD.

11.9. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

11.10. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a

profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než tři (3) měsíce.

11.11. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

11.12. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

11.13. Forma předložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace, včetně jejich stáří dle § 45 a § 86 zákona

11.13.1. Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze zadávací dokumentace. Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit předložení požadovaných dokladů ke kvalifikaci písemným čestným prohlášením (s výjimkou kvalifikačních požadavků, u kterých je způsob prokazování kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení stanoven přímo zákonem). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dodavatelem nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 zákona.

11.13.2. V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový doklad vydává v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

11.13.3. Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace dodavatelem předložením a doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

11.13.4. Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

11.13.5. Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

11.13.6. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

12. Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení a k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

12.1. Elektronický nástroj E-ZAK

- a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
 - b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
 - c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
 - d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
 - e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.ceproas.cz/>
- 12.2. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení více než jednou. Tím není dotčeno právo účastníků zadávacího řízení podávat nabídky do jednotlivých částí veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 12.3. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
- 12.4. Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- 12.5. Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.
- 12.6. Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
- 12.7. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.
- 12.8. Vysvětlení zadávací dokumentace:**
- 12.8.1. Zadavatel může ZD vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení ZD a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli doručena včas, tj. je-li žádost dodavatele o vysvětlení ZD zadavateli prokazatelně doručena nejpozději tří (3) pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.
- 12.8.2. Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění ZD v souladu a při dodržení podmínek stanovených zákonem.
- 12.9. Podmínky pro uzavření smlouvy:**
- 12.9.1. Zadavatel upozorňuje, že postupem podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona, vyzve vybraného dodavatele k předložení:
- dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona; pokud zadavatel nepostupuje podle § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle úř 86 odst. 3 zákona;
 - dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud zadavatel postupoval podle § 104 zákona a nemá je k dispozici;

- dokladů podle § 85 odst. 1 zákona, pokud je zadavatel požadoval a nemá je k dispozici.

12.9.2. Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před uzavřením smlouvy bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy a zadavatel bude postupovat dle ust. § 125 odst. 1 zákona.

12.10. Součinnost před uzavřením smlouvy:

12.10.1. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí podle ust. § 122 odst. 5 zákona údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "**skutečný majitel**") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "**evidence skutečných majitelů**"). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.

12.10.2. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, vyzve zadavatel podle ust. § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo:

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

12.10.3. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

12.10.4. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází.

12.10.5. Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

13. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:

- příloha č. 1 – Závazné znění Smlouvy o poskytování činností
- příloha č. 2 – Krycí list nabídky
- příloha č. 3 – Specifikace činností při kontrolách provozuschopnosti
- příloha č. 4 – Harmonogram periodických činností
- příloha č. 5 – Položkový rozpočet – kontrolní činnost
- příloha č. 6 – Položkový rozpočet – opravy EPS
- příloha č. 7 – Položkový rozpočet – opravy DHP
- příloha č. 8 – Seznam významných služeb
- příloha č. 9 – ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
- příloha č. 10 – ČP o nepodléhání omezujícím opatřením
- příloha č. 11 – Seznam osob dodavatele
- příloha č. 12 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne: dle pozdějšího data el. podpisu statutárního zástupce zadavatele níže:

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva
ČEPRO, a.s.

Ing. František Todt
člen představenstva
ČEPRO, a.s.