

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Zadavatel	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	„Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“
Ev. č. zakázky	Z2023-057512
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřeně
Ev. č. zadavatele	204/23/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

**ČEPRO, a.s.**, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 4. 1. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1	v souvislosti se Zadávací dokumentací zakázky č. 204/23/OCN „ Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, potěhy, Loukov“ Vás žádáme o změnu návrhu Smlouvy o dílo a to v následujících bodech: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bod 1.3.: Žádáme a konkrétní definování zón s nebezpečím výbuchu 1,2 v areálu</li> </ul>
Odpověď zadavatele č. 1	Součástí PD FVE pro jednotlivé lokality je zpracované i Požárně bezpečnostní řešení, které vychází z Protokolů o určení vnějších vlivů každé lokality a definuje podmínky stavby nových FVE.  Všechny lokality nových FVE jsou mimo Zóny s nebezpečím výbuchu.  Ustanovení 1.3 Smlouvy o dílo stanovuje povinnost Zhotovitele pro případ, že by se mimo rozsah projektu dostal do situace uvedené v tomto bodu.
Dotaz č. 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bod 9.3 .: Žádost o změnu záruční doby: délka záruky 60 měsíců je možná u stavební části projektu, např. záruka na trafo je dle výrobce možná pouze po dobu 24 měsíců.</li> </ul>
Odpověď zadavatele č. 2	Zadavatel trvá na původním znění SoD.
Dotaz č. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bod 15.1.: Žádost o upřesnění formulace k náhradním dílům. Náhradní díly je možné dodat, pokud budou plně hrazeny objednatel, pokud se nebude jednat o reklamaci v záruční době</li> </ul>

Odpověď zadavatele č. 3	Zhotovitel je povinen dodat náhradní díly, za které zadavatel uhradí cenu jenom v případě, kdy se nebude jednat o oprávněnou reklamaci v záruční době
----------------------------	---

Lenka Hošková  
Oddělení centrálního nákupu