

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	„Rámcová dohoda - Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.“
Ev. č. zakázky	Z2024-007004
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřeně
Ev. č. zadavatele	117/23/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 28. 2. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1	Dobrý den, žádáme o vysvětlení položkového rozpočtu, soubor xls. Položkový rozpočet. Položky mají být naceněny jen jako dodávka materiálu nebo mají být naceněny včetně montáže? Modelový příklad k ZŘ ev. č: 117/23/OCN - Rámcová dohoda ve vlastnictví ČEPRO, a.s. “ Příklad položek: <table><tr><td>Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 ve žlabu</td><td>100</td><td>m</td></tr><tr><td>Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 v trubce</td><td>100</td><td>m</td></tr></table> Do modelového příkladu má být naceněna dodávka <u>100m</u> kabelu nebo dodávka 100 m kabelu včetně jeho montáže do žlabu/ trubky?	Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 ve žlabu	100	m	Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 v trubce	100	m
Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 ve žlabu	100	m					
Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 v trubce	100	m					
Odpověď zadavatele č. 1	Žádáme jen o nacenění dodávky materiálu bez montáže.						

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu