

<b>Název dokumentu</b>	<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2</b>
<b>Zadavatel</b>	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
<b>Název zakázky</b>	„Rámcová dohoda - Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.“
<b>Ev. č. zakázky</b>	Z2024-007004
<b>Druh ZŘ</b>	Nadlimitní otevřené
<b>Ev. č. zadavatele</b>	117/23/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

**ČEPRO, a.s.**, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 14. 3. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

<b>Dotaz č. 1</b>	<p>Na základě zadávací dokumentace pro zakázku č. 117/23/OCN: „Rámcová dohoda - Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.“ Vás žádám o vysvětlení bodu 10.4. Technická kvalifikace §79 zákona této zadávací dokumentace viz. níže.</p> <p>➤ Nejméně 1 (jedna) významná stavební práce, jejímž předmětem byla rekonstrukce a modernizace slaboproudých bezpečnostních systémů v prostředí s nebezpečím výbušných par v minimální hodnotě 5 000 000 Kč bez DPH.</p> <p>Dotaz1:  Prostředí ...Nebezpečí výbušných par je myšleno nebezpečí výbuchu ZONA1/ZONA2?  Dotaz2:  Musí být i instalované zařízení (systém) v provedení do tohoto prostředí?</p>
<b>Odpověď zadavatele č. 1</b>	<p>ANO, nebezpečí výbušných par je myšleno nebezpečí výbuchu ZÓNA 1/ ZÓNA2.</p> <p>Pro prokázání technické kvalifikace musí být instalované zařízení v objektu či areálu kde se vyskytuje prostředí s nebezpečím výbušných par ZÓNA 1/ ZÓNA2.</p>

Lenka Hošková  
Oddělení centrálního nákupu