

Název dokumentu	ODPOVĚDI NA DOTAZ Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická č. p. 213, č.or.12, PSČ 170 04 IČ: 60193531 zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, B2341
Název VZ	Opravy vad produktovodu DN 300 – řeka Morava – Klobouky u Brna a DN 200 Klobouky u Brna - Střelice
Evid. č. VZ	355799
Evid. č. VZ zadavatele	130/13/OCN

Zakázka uveřejněna dne 29.7.2013 na Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele na www.softender.cz.

Zadavatel obdržel písemně dne 5.8. 2013 následující dotazy :

- 1) Bude odstávka Části I a Části II probíhat současně nebo v rozdílných termínech ?
- 2) Dle čl. 1.5.2 zadávací dokumentace je maximální délka odstávky 14 dní, včetně vypuštění potrubí. Jaká doba je požadována pro vypuštění ?
- 3) Dle čl. 5.2.5 zadávací dokumentace je požadován technologický postup tlakové zkoušky. Jaká tlaková zkouška se bude provádět ? V zadávací dokumentaci není uvedena.
- 4) Dle čl. 5.2.5 výzvy je požadován technologický postup svařování, včetně WPS. Pro zpracování WPS potřebujeme znát druh materiálu a nové potrubí DN 300a DN 200.

Odpovědi:

- 1) Odstávky potrubí v Části I a Části II budou v rozdílných termínech.
- 2) Doba vypuštění a vyčištění potrubí bude vždy 4 dny na každou odstávku.
- 3) Bude se provádět běžná tlaková zkouška dle ČSN EN 14 161 s tlakem 8,19 MPa v místech oprav v chrániče, nebo podchodu vodoteče.
- 4) Stávající materiál je 11 353.1 a 11 523.1, nový materiál je L 360 NB.



Ing. Pavel Ševčík
Odbor centrálního nákupu



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

C43