

V Praze dne 19. srpna 2013

Odpovědi na dodatečné informace k veřejné zakázce č. 114/13/OCN s názvem „Uložení potrubí DN 200 Bezměrov“ ze dne 15. 8. 2013.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vám zasílám odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

Na přechodu řeky Moravy má být stávající kabel snesen z mostu a přeložen do nového protlaku pod řekou. Vzhledem k tomu že není jisté, zda délka kabelu bude dostačující a není znám stav kabelu, bylo by asi vhodnější použít nový kabel.

Odpověď č. 1:

Předpokládá se využití stávajícího kabelu, pokud by vzhledem k rozměrům protlaku byl kabel krátký, naspojuje se a bude řešeno jako vícepráce.

Dotaz č. 2

V technické zprávě projektu, v článku č. 3 je uvedeno, že se ohyby provedou z černého potrubí na montáži s poloměrem 10 DN. Ohýbací zařízení je schopno provést ohyby za studena o poloměru nejméně 42 DN. Použijeme tovární ohyby za tepla o daných poloměrech dle dokumentace.

Odpověď č. 2:

Je možno takto udělat.

Dotaz č. 3

V textu SOD, v článku 3.12 je uvedeno, že zhotovitel provádí též nedestruktivní zkoušky svárů. V porovnání s ostatní částí dokumentace předpokládáme, že tento text je chybný a investor tyto zkoušky zajišťuje.

Odpověď č. 3:

Jedná se o technologické sváry, které budou pro účely stavby, jako např. při tlakování atd. Vlastní sváry na potrubí zajišťuje ČEPRO, a.s. a koordinuje zhotovitel.

S pozdravem

Ing. Ivana Ševcová
Odbor centrálního nákupu
ČEPRO, a. s.


ČEPRO, a. s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531
Zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

