



LEGENDA
STÁVAJÍCÍ STAV
PROJEKTOVANÝ STAV

SOUSTAVA: 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
- 411 : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
- 415.1 : PROUDOVÝ CHRÁNIČ IΔn≤30mA
- 415.2 : DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.			
Název akce/Project	Rekonstrukce objektu 360 ve skladu Šlapanov			
Zak. číslo/Project No.	21097-4	Datum/Date	06/2024	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele			
Místo stavby/Location	Sklad Šlapanov			

Vypracoval/Designed by	Bc. Gomola Kamil	19.06.2024	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrádi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	19.06.2024	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení
SO/PS_CO/PU	PS360
Profesní díl/Prof. part	02. Elektro část
Profesní část/Prof. section	

Název/Title Přehledové schéma napájení				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
-	4A4		21097-4-DVZ-D-D2-PS360-02-304	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.