


- LEGENDA / LEGEND**
- 360RMS1 ROZVÁDĚČ SILNOPROUDU – DODÁVKA PS360–02
 - 360UPS1 ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ UPS – DODÁVKA PS360–02
 - 360DT1 ROZVÁDĚČ ASŘ A MaR – DODÁVKA PS360.5
 - 360DT2 ROZVÁDĚČ ASŘ A MaR – DODÁVKA PS360.5
 - RD360 ROZVÁDĚČ ČEPRO LAN – NOVÝ
 - 360CCTV ROZVÁDĚČ ČEPRO CCTV – NOVÝ
 - 360EPS SKŘÍŇ EPS – DODÁVKA SO360.2
 - 360DHP SKŘÍŇ DHP – DODÁVKA SO360.3
 - KABELOVÁ TRASA V KABELOVÉM PROSTORU
 - KABELOVÁ TRASA V KABELOVÉM ŽLABU NA OK
 - === KABELOVÁ TRASAV CHRÁNIČKÁCH V ZEMI
 - ⊥ PŘIPOJENÍ NA UZEMNĚNÍ OBJEKTU ROZVODNY – DODÁVKA SO220–02
 - EI60DP1 KABELOVÁ POŽÁRNÍ UCPÁVKA

POZNÁMKA
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE, HVAC, OCHRANA PŘED BLESKEM A UZEMNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ SO360–02 – ELEKTRO ČÁST.
VZDÁLENOST MEZI ČELY ROZVÁDĚČŮ MUSÍ BÝT MIN. 1.5m.
VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU UTĚSNĚNY PROTI VNIKÁNÍ VODY A VLHKOSTI A ZAJIŠTĚNY PROTI POŽÁRU.
VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE VČETNÉ NOSNÝCH SYSTÉMŮ BUDE V CELÉM ROZSAHU ZDEMONTOVÁNA A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNA.

UPŘESNĚNÍ
VEŠKERÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD STANDARDNÍHO ŘEŠENÍ, KTERÉ LZE ADEKVÁTNĚ NAHRADIT PO ODSOUHLASENÍ PROVOZ. SLOŽKAMI INVESTORA.
VEŠKERÉ VÍCENÁKLADY SPOJENÉ S TOUTO ZMĚNOU NESE ZHOTOVITEL STAVBY VČETNĚ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEPRACOVAT.



SOUSTAVA: 3PEN~50Hz,230/400V,TN–C–S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41ed.3:
– 411 : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41ed.3:
– 415.1 : PROUDOVÝ CHRÁNIČ IΔn≤30mA

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.		
Název akce/Project	Rekonstrukce objektu 360 ve skladu Šlapanov		
Zak. číslo/Project No.	21097-4	Datum/Date	06/2024
Č. obj./Cust. No.			
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Sklad Šlapanov		

Vypracoval/Designed by	Bc. Gomola Kamil	19.06.2024	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Písek Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	19.06.2024	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení		
SO/PS_CO/PU	PS360		
Profesní díl/Prof. part	02. Elektro část		
Profesní část/Prof. section			

Název/Title	Dispozice objektu 360.1		
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.
1:50	A4		21097-4-DVZ-D-D2-PS360-02-303
			Číslo revize Revision No.
			0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.