


## SCHÉMA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



M 1:N



R1										
č.o.	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
dT (C°)	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7
l tr. (m)	61,5	41,1	47,4	59,7	65	64,7	65,3	66,6	67,7	66,5
rozteč (mm)	150	150	225	150	150	150	150	150	150	150
kg/h	101	92	104	98	98	97	98	96	97	96
m.č.	104, 105 106, 109	107	103	101	101	101	101	101	101	101, 108

## SCHÉMA TĚLES

M 1:50



## LEGENDA ARMATUR:

- MGF – MAGNETICKÝ FILTR  
DN – JMENOVITÝ PRŮMĚR  
FH – NEREZOVÁ KOVOVÁ HADICE  
KK – KULOVÝ KOHOUT  
KKV – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM  
KKM – KULOVÝ KOHOUT S MOTÝLKEM  
AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
P – MÍSTNÍ MĚŘENÍ TLAKU  
BALL – FILTERBALL (dod. TČ)  
BS – BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA (dod. TČ)  
PV – POJISTNÝ VENTIL (dod. TČ)  
RVV – RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL  
Š – ŠROUBENÍ  
T – MÍSTNÍ MĚŘENÍ TEPLoty  
TE – ČIDLO EXTERNÍ TEPLoty (dod. TČ)  
TCI – ČIDLO VNITŘNÍ POKOJOVÉ TEPLoty (dod. TČ)  
TC – TEPLOTNÍ ČIDLO  
USK – ÚDRŽBOVÝ A SERVISNÍ KOHOUT  
VK – VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT  
ZV – ZPĚTNÝ VENTIL  
PRST – PROSTUPKA  
DMP – DEMINERALIZAČNÍ PATRONA (dod. SERVIS UT)

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍS.	MÍSTNOST	PLOCHA V m2
101	PRODEJNA	55,65
102	Chodba	14,06
103	Přípravná – Gastro	10,08
104	Umývárna – zaměstnanci	1,75
105	WC – zaměstnanci	1,61
106	Úklidová místnost	1,61
107	Denní místnost a šatna	6,15
108	Sklad	4,05
109	WC (OOSPO, ženy, muži)	4,86
110	Technická místnost	3,38

## LEGENDA POTRUBÍ:

- · — · — OTOPNÁ VODA – PODLAHOVKA – 40°C  
— · · — · · — OTOPNÁ VODA – PODLAHOVKA – 33,2°C

## LEGENDA - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- P PLOCHA CELKEM  
P.V. PLOCHA VYTÁPĚNÁ  
P.O. POČET OKRUHŮ  
Č.O. ČÍSLA OKRUHŮ  
R.T. ROZTEČ TRUBEK  
D.T. DÉLKA TRUBEK

## LEGENDA TĚLES

- HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
S EL. TOPNÍ TYČÍ (POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA)

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou		
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	05/2023
Č. obj./Cust. No.			
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou		

Vypracoval/Designed by	Ing. Mikuláš Koprda			<b>Projektová org./Project Company</b> PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Píerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Ing. Zdeněk Řihák			
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO01 Kiosek
Profesní díl/Prof. part	03. Vytápění
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
Schéma vytápění				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:N	2xA4		22105-DVZ-D-D1-SO01-03-303	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.  
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.