



ČEPRO, a.s.
SOD č. 35485

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 35485

č. Zhotovitele:

„Obnova monitoringu nádrží“

1. Smluvní strany

Objednatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem:

Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu:

11 902931/0100

IČ:

60193531

DIČ:

CZ60193531

jednající:

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních, smluvní dokumentace, technických a realizace díla, převzetí díla	Petr Nedbal	739 240 706	petr.nedbal@ceproas.cz
Smluvních a smluvní dokumentace	Ivo Jirovský	739 240 352	Ivo.jirovsky@ceproas.cz
Realizace díla Bělčice, Hájek, Třemošná	Miroslav Buzek	603 503 073	miroslav.buzek@ceproas.cz
Realizace díla Smyslov, Včelná	Ivan Bouška	602 183 860	ivan.bouska@ceproas.cz
Realizace díla Roudnice, Mstětice	Martin Brož	602 616 974	martin.broz@ceproas.cz
Realizace díla Cerekvice	Luboš Václavíček	739 240 289	lubos.vaclavicek@ceproas.cz
Realizace díla Šlapanov, Potěhy	Tomáš Liška	603 510 528	tomas.liska@ceproas.cz
Realizace díla Loukov, Plešovec	Lubomír Skopal	602 564 553	lubomir.skopal@ceproas.cz
Realizace díla Sedlnice	Petr Číp	602 135 022	petr.cip@ceproas.cz
Realizace díla Střelice, Velká Bíteš	Pavel Adamčík	602 182 021	pavel.adamcik@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) Bělčice, Hájek, Třemošná, Smyslov, Včelná	Jitka Šalátová	739 240 029	jitka.salatova@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) Hněvice, Mstětice, Cerekvice	Jaroslava Prokešová	739 240 476	jaroslava.prokesova@ceproas.cz

dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) Loukov, Sedlnice	Ladislav Šťastný	+420 602 309 069	ladislav.stastny@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) Střelice, Šlapanov, Potěhy	Ing. Martin Pelikán	+420 602 202 785	martin.pelikan@ceproas.cz

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**

se sídlem: Ostrava – Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6037
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 373792733/0300
IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470
jednající: Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Jiří Štverka	602 735 338	jiri.stverka@vaecontrols.cz
technických	Petr Bzenecký Ing. Frank Marek Ing. Jiří Sedláček Ing. Martin Jedlička	602 794 935 724 138 617 602 794 938 725 502 235	petr.bzenecky@vaecontrols.cz frank.marek@vaecontrols.cz jiri.sedlacek@vaecontrols.cz martin.jedlicka@vaecontrols.cz
zápisů do stavebního deníku	Petr Bzenecký Ing. Frank Marek Ing. Jiří Sedláček Ing. Martin Jedlička	602 794 935 724 138 617 602 794 938 725 502 235	petr.bzenecky@vaecontrols.cz frank.marek@vaecontrols.cz jiri.sedlacek@vaecontrols.cz martin.jedlicka@vaecontrols.cz
předání a převzetí díla	Petr Bzenecký Ing. Frank Marek Ing. Jiří Sedláček Ing. Martin Jedlička	602 794 935 724 138 617 602 794 938 725 502 235	petr.bzenecky@vaecontrols.cz frank.marek@vaecontrols.cz jiri.sedlacek@vaecontrols.cz martin.jedlicka@vaecontrols.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Bzenecký	602 794 935	petr.bzenecky@vaecontrols.cz

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Obchodní zákoník**“).

2. Základní údaje o díle

2.1. Název díla: „**Obnova monitoringu nádrží**“

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedeně dokumentace (dále též jen „**Závazné podklady**“):
- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 5. 8. 2013 k zakázce č.: 171/13/OCN, nazvané „**Obnova monitoringu nádrží**“, včetně jejích příloh (dále též jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele č. 3PRO1100326-kasjr-1300806 ze dne 7. 8. 2013 a 15. 8. 2013 podané k zakázce č. 171/13/OCN (dále též jen „**Nabídka**“). Cenová nabídka tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 2 Smlouvy.
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi, v opačném případě platí pro chybějící plnění Zadávací dokumentace.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „**Obnova monitoringu nádrží**“ formou „na klíč“ (dále též jen „**Dílo**“). Předmět této Smlouvy – Dílo je rozděleno na 2 části (dále též jen „**části díla**“) - část A (zahrnuje zejména dodávky, práce a služby dle odstavce 3.1.1 a 3.1.6), část B (zahrnuje zejména dodávky, práce a služby dle odstavce 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5):

- 3.1.1. Integrace nově nainstalovaných tlakoměrů monitoringu paroplynového prostoru nádrží do ASŘ jednotlivých skladů ČEPRO a.s. Tlakoměry jsou na různých nádržích připojeny různým způsobem:

- připojení přes stávající hladinoměry Saab Tank Radar nebo Endress Hauser. Stávající komunikace s hladinoměry bude rozšířena o tlaky par a platnost měření tlaku par. Hodnoty budou vizualizovány a alarmovány ve SCADA. V případě, že půjde o nové hladinoměry, bude doplněna vizualizace.
- připojení do PLC proudovou smyčkou. Budou nakonfigurovány analogové vstupy v PLC a provedena vizualizace a alarmování ve SCADA. Objednatel zajistí připojení proudové smyčky na kartu analogových vstupů.

Práce budou provedeny dálkově. Nebudou řešeny žádné nové technologické vazby na naměřené hodnoty tlaku par. Případné existující technologické vazby budou zachovány (budou zkontrolovány a případně upraveny meze v souvislosti se změnou jednotek nebo rozsahů měření oproti původním).

Všechny nově instalované tlakoměry mají rozsah -10kPa až 10kPa.

Seznam nově instalovaných tlakoměrů je uveden a Seznam alarmních mezí SCADA tlakoměrů v paroplynovém prostoru nádrží jsou uvedeny v příloze. Budou nakonfigurovány a alarmovány pouze meze LL a HH s kritickou/nejvyšší alarmovou prioritou. Oprávnění měnit meze bude mít hlavní operátor a inženýr.

- 3.1.2. Sjednocení oprávnění operátorů na skladech ČEPRO: operátor /hlavní operátor/MaR /inženýr/administrátor

- 3.1.3. Nastavení alarmních mezí stávajících tlakoměrů v paroplynovém prostoru nádrží. Seznam alarmních mezí SCADA tlakoměrů v paroplynovém prostoru nádrží viz příloha. Budou nakonfigurovány a alarmovány pouze meze LL a HH s kritickou/nejvyšší alarmovou prioritou. Oprávnění měnit meze bude mít hlavní operátor a inženýr.

3.1.4. Změna jednotek ze stávajících jednotek na kPa a s tím související změna rozsahů, alarmních mezí a mezí v stávajících logikách řízení (seznam dotčených měření – viz příloha)

3.1.5. Přenos údajů a vizualizace údajů o platnosti měření na všech komunikačně připojených tlakoměrech paroplynového prostoru na skladech Čepro, a.s.

Komunikace a vizualizace pro všechny radary Saab na ČEPRO bude tam, kde chybí doplněna o stavová slova:

- Device status (toto nyní bývá zavedeno - ověřit)
- Temp status

Alarmovat a vizualizovat pro příslušná měření:

- Není Valid level
- Analog Input1 Error (tj. neplatnost měření tlaku)
- Invalid Average Liquid Temperature

Ve výjimečných případech, kdy je použit analogový vstup 2 alarmovat i Analog input 2 error. Jedná se o bloky 237 a 238 ve Šlapanově. Alarmovat HART slave error (tam kde je použita HART komunikace)-opět se jedná o výjimky např. v Cerekvici.

Pro všechny Endress Hauser komunikace přes tank side monitor do komunikací a vizualizace doplnit pokud chybí (pokud je příslušné měření připojeno):

- Tlak par
- Hladina_chyba
- Teplota_chyba
- Tlak_par_chyba

3.1.6. Vypracování projektu – projektové dokumentace

Projekční práce zahrnují:

- úpravu dokumentace skutečného stavu ASŘ v souvislosti s výměnou/doplněním tlakoměrů

- doplnění P&ID – podklad pro vizualizaci (zdrojový formát dwg)

- doplnění tabulky I/O signálů resp. komunikace (zdrojový formát xls)

Export výkresové části dokumentace skutečného provedení ASŘ bude do formátu dwg (očekává se ucelený/kompletní balík dokumentace pro dotčené rozvaděče DT), textová část bude ve zdrojovém formátu docx.

- úprava dokumentace pro obsluhu a údržbu

3.1.7. Vyzkoušení Díla/ části Díla v „hranicích dodávky“

3.1.8. Uvedení do trvalého provozu

3.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

a) provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části díla v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
- platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,
- závaznými podklady,
- pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,

b) předat řádně provedené Dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo, tj. jednotlivé části díla převzít při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo dohodnutou Cenu díla.

3.3. Zhotovitel vypracuje Projektovou dokumentaci skutečného provedení v souladu se Zadávací dokumentací a dle podmínek uvedených v článku 1.5 VOP.

3.4. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:

3.4.1. Zajistí přístup Zhotovitele přes VPN rozhraní

- 3.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla, resp. každé části díla postupovat dle způsobu provedení uvedeném v závazném podrobném popisu postupů a prací, který vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení před zahájením vlastních prací na realizaci jednotlivých Částí díla. Zhotovitel je odpovědný za koordinaci prací s Objednatелеm, aby nedošlo k přerušení nebo omezení provozu zařízení skladu mimo časový rámec E-mailem dohodnutý a odsouhlasený s Objednatелеm nebo k narušení bezpečnosti.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. část Díla sám bez účasti subdodavatelských firem.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla i každé jeho části, spočívající v provedení individuálních zkoušek. Po vyzkoušení každé části díla bude proveden zkušební provoz Objednatелеm, a to v délce 14 kalendářních dnů před předáním díla.
- 3.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla, resp. Části díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
- 3.9. Kontrolou nad dodržováním a plněním povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla, resp. Části díla dle této Smlouvy jsou za Objednatele pověřeni pracovníci Objednatele pro jednotlivé části Díla, uvedení v čl. 1. této Smlouvy a budou informováni před zahájením prací mající vliv na bezpečnost. Smluvní strany se dohodly, že každá tato osoba pověřená za Objednatele kontrolou nad dodržováním povinností v oblasti BOZP v konkrétním místě plnění bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a postupů k jejich splnění.

4. Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění jsou jednotlivá střediska a sklady Čepro a.s. uvedená v tomto ustanovení v tabulce níže pro část A i pro část B.

Středisko 2 Jih Třemošná u Plzně	Třemošná
	Hájek
	Bělčice
	Smyslov
	Včelná
Středisko 4 Sever Hněvice	Hněvice
	Mstětice
	Cerekvice
	Nové Město u Kolína
	Loukov
Středisko 9 Střed Střelice u Brna	Plešovec
	Klobouky
	Sedlnice
	Střelice
	Velká Bíteš
	Šlapanov
	Potěhy

4.2. Termíny provedení Díla:

4.2.1. Termín zahájení realizace Díla: po uzavření této Smlouvy

4.2.2. Lhůta pro dokončení a předání Díla – jeho části Objednateli:

část A: do 30. 9. 2013

část B: do 4 měsíců od uzavření této Smlouvy

4.3. Místa plnění se nacházejí v areálech provozů - skladů pohonných hmot Objednatele a Dílo, resp. vždy dotčená část díla bude prováděna za provozu příslušného skladu ČEPRO, a.s. a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti jsou zahrnuty v Ceně díla.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude provádět softwarové práce dálkově přes vzdálené připojení VPN. Zhotovitel si odsouhlasí s osobami Objednatele odpovědnými za realizaci díla a BOZP jednotlivých skladů před zahájením dílčích prací denní plán, počátek a ukončení prací. Po ukončení dílčích denních prací budou nahrané úpravy vždy řádně odzkoušeny zhotovitelem a písemně předány k předčasnému užívání Objednateli.

4.5. Řádné provedení Díla v jeho částech vyžaduje odstávky provozu Objednatele. **Odstávka na každém skladu nesmí trvat více než 2 hodiny na veškeré úpravy pro část A dle této smlouvy, 2 hodiny na veškeré úpravy pro část B dle této smlouvy.** Zhotovitel bude informovat Objednatele týden předem o požadovaném termínu odstávky. Objednatel potvrdí písemně, zde uvedený termín odstávky nebo určí jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované odstávky.

4.6. Přejímka Díla

4.6.1. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla/části díla.

5. Cena díla

5.1. Celková maximální Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

1 523 740,- Kč (slovy: *jedenmilionpětsetdvacetitřicetšestsetčtyřicetkorun českých*)

(dále a výše též jen „**Cena díla**“), která sestává z Ceny díla za jednotlivé Části díla

Maximální cena za část A odst 3.1.1: **521.700,- Kč** bez DPH

Cena za část A odstavec 3.1.6: **178.600,- Kč** bez DPH

Maximální cena za část B: **823 440,- Kč** bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena díla pro část A odstavce 3.1.1 a pro část B se vypočte dle skutečně vykázaných hodin strávených při realizaci díla Zhotovitelem na základě jednotkové ceny 1 500,- Kč/hod, přičemž celková cena díla v dotčených částech nepřekročí celkovou maximální cenu 1 523 740,-Kč.

5.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

5.3. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady na vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě a provozní řád) atd.

5.4. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.

- 5.5. V celkové Ceně díla dle článku 5.1. Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 5.6. Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2 VOP bude použit sborník doporučených cen ÚRS.

6. Platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude uhrazena po dokončení díla, a to vždy jednorázově po řádném a úplném dokončení celého díla na základě faktury – daňového dokladu (dále též jen „**faktura**“), Protokol o předání a převzetí bude přílohou faktury.
- 6.2. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- 6.3. Smluvní strany si sjednávají zádržné ve výši 10 %. Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.
- 6.3.1. Smluvní strany se dohodly, že v daném případě se čl. 6.7.2.2 VOP pro úhradu zádržného neuplatní a celá částka zádržného bude Zhotoviteli uhrazena zpět po dokončení a řádném provedení Díla, to je až po odstranění vad a nedodělků, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele.
- 6.4. Adresa pro doručení faktur v listinné podobě je: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 6.5. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla smlouvy, názvu stavby, čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané objednatel). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky **4700000828**.

7. Předání a převzetí Díla

- 7.1. Převzetí Díla, respektive každé části bude provedeno v souladu s článkem 11 VOP, přičemž se smluvní strany dohodly, že dotčená část díla bude vždy převzata po dokončení ve všech konkrétních místech plnění. Protokol o předání a převzetí v jednotlivých místech plnění je pouze dokladem o průběhu přejímacího řízení a článek 11.1.6 VOP se uplatní pro dokončení části díla jako celku, to znamená, že protokol o předání a převzetí bude vypracován samostatně pro část A a část B.
- 7.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů zejména:
- Dokumentace skutečného provedení Díla 3 x v listinné formě a 3 x v elektronické formě ve zdrojových formátech a ve formátech pdf,
 - Protokoly o zkouškách a kompletnosti provedení prací,
 - veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě (dle ČSN EN 13460) v českém jazyce
 - výkazy práce
 - CD záloh aplikačního software,
 - licenční oprávnění v rozsahu užití aplikačního software pro účely řádného užívání Díla, ve smyslu práva užit tento software obdobně, jak je uvedeno v čl. 1.5. VOP, licenční oprávnění bude časově i územně neomezené.

- 7.3. Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení: 3 x v listinné podobě a 3 x v elektronické podobě ve zdrojových formátech docx, xlsx, dwg a ve formátech pdf.

8. Záruka a záruční doba

- 8.1. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 24 měsíců., počítáno ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla.
- 8.2. Pro účely reklamace vad na dotčené Části díla se užijí ustanovení čl. 12 VOP a Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace Objednatele:
- Nastoupit na odstranění závad do 1 pracovního dne od nahlášení, a odstranění závady do 3 pracovních dnů.
- 8.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava nebo prostřednictvím webového rozhraní helpdesk.vaecontrols.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

9. Pojištění Zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje:
- že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
 - že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,1% z výše peněžitého prodlení, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení Díla nebo jeho části sjednané k samostatnému převzetí v této Smlouvě z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 10.4. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době
- 10.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 10.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách dle této Smlouvy, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit další smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci a započatý den.

- 10.6.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty uvedené v 10.6.1. a 10.6.2. výše v dvojnásobné výši.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění nejpozději 2 dny před zahájením odstávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Objednatel může požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 10.6. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce a plnění na Díle v souladu se Smlouvou do konce potvrzené doby odstávky a/nebo nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku včas ukončit, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč.
- 10.7. Smluvní pokutu uplatní a vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 10.8. V uplatnění smluvní pokuty musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.9. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit uplatněné smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného uplatnění smluvní pokuty.
- 10.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a povinnost Zhotovitele uhradit škodu, včetně ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany se dohodly, že článek 8 a článek 9 VOP se pro tento smluvní vztah neužijí.
- 11.3. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 11.4. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran umístěnými na téže listině.
- 11.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
 - příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele včetně příloh - Seznamu nově instalovaných tlakoměrů, Změny jednotek a Seznamu alarmních mezí SCADA tlakoměrů v paroplynovém prostoru nádrží
- Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které odkazuje.


- 11.6. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.
- 11.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, omylu prosté, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.


V Praze dne 27. 8. 2013

V Ostravě dne: 2.9.2013.....

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele
VAE CONTROLS, s.r.o.


.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
Ing. Leo Matloch
jednatel


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky

ke Smlouvě o dílo č. Objednatele

Obsah

1. OBECNÁ USTANOVENÍ	2	8.1. Přejímka Staveniště	11
1.1. Definice pojmů	2	8.2. Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí	12
1.2. Komunikace mezi stranami	2	8.3. Zařízení staveniště	12
1.3. Jazyk	3	8.4. Užívání Staveniště	12
1.4. Interpretace dokumentů	3	8.5. Vyklopení Staveniště	12
1.5. Užívání Dokumentů Zhotovitele Objednatelem	3	8.6. Stavební deník	12
1.6. Užívání Dokumentů Objednatele Zhotovitelem	3	9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	13
2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE	3	9.1. Součinnost, koordinace BOZP mezi Smluvními stranami	13
2.1. Povinnosti Zhotovitele	3	9.2. Povinnosti Objednatele	13
2.2. Odbornost Zhotovitele	4	9.3. Bezpečnost na Staveništi	13
2.3. Personál Zhotovitele	4	9.4. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	14
2.4. Subdodavatel	5	10. VYZKOUŠENÍ DÍLA	14
3. REALIZACE DÍLA	5	11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	14
3.1. Zhotovení Díla	5	11.1. Předání a převzetí	14
3.2. Kvalita Díla a použité materiály	5	11.2. Vady a nedodělky	15
3.3. Pokyny Objednatele	6	12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	15
3.4. Kontrola provádění Díla	6	12.1. Odpovědnost za právní vady Díla	15
3.5. Kontrola kvality a zkoušky	7	12.2. Odpovědnost za vady Díla	15
3.6. Dokumentace skutečného provedení Díla	7	12.3. Délka záruční doby	15
4. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA	7	12.4. Reklamáce	16
5. ZMĚNA CENY DÍLA	7	12.5. Odstranění reklamovaných vad	16
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY	8	12.6. Protokol o odstranění reklamované vady	16
6.1. Hrazení Ceny díla	8	13. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBNÍ VYŠŠÍ MOCI	16
6.2. Hrazení Ceny díla jednorázově	8	14. DŮVĚRNÉ INFORMACE, UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ	17
6.3. Hrazení Ceny díla průběžně	8	15. ZÁNİK SMLOUVY	17
6.4. Náležitosti faktury	9	15.1. Zánik Smlouvy	17
6.5. DPH	9	15.2. Odstoupení Zhotovitele	17
6.6. Insolvence	10	15.3. Odstoupení Objednatele	17
6.7. Zádržné	10	15.4. Obecná ustanovení k odstoupení	18
6.8. Náležitosti faktury při změně Ceny díla	11	15.5. Důsledky odstoupení	18
7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	11	16. ŘEŠENÍ SPORŮ	19
7.1. Vlastnictví Díla	11		
7.2. Nebezpečí škody na Díle	11		
7.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit	11		
8. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK	11		

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Definice pojmů

- 1.1.1. V těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „**VOP**“), budou mít následující výrazy uvedené významy. Je-li v těchto VOP některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve VOP, má význam uvedený ve Smlouvě a/nebo v jejích dalších přílohách či dokumentech, na které odkazuje. Slova označující osoby a strany zahrnují i sdružení a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.
- 1.1.2. **Zařízení staveniště** – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění Díla slouží provozním a sociálním účelům Personálu Zhotovitele. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást Díla nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak Smluvní strany dohodnou.
- 1.1.3. **Vícepráce** - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla ani jejich cena ve sjednané Ceně díla a Smluvní strany se dohodly na jejich provedení.
- 1.1.4. **Méněpráce** - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané Ceně díla a Smluvní strany se na podmínkách jejich neprovedení dohodly, aniž by bylo ohroženo řádné provedení Díla.
- 1.1.5. **Soupis provedených prací** – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na Díle za příslušné časové období.
- 1.1.6. **Výkaz výměr** – vymezení množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Díla obsahující zejména popis a množství jednotek.
- 1.1.7. **Položkový rozpočet** – Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu Výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání Ceny díla.
- 1.1.8. **Havárie** – stav Díla, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob, životní prostředí nebo majetek nebo provoz Objednatele.
- 1.1.9. **Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** – struktura a obsah je definován formou souboru dle požadavků Objednatele v souladu s obecně závaznými předpisy. Forma souboru umožňuje přenositelnost informací.
- 1.1.10. **Subdodavatel** – právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.
- 1.1.11. **Zástupce Zhotovitele** - osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě nebo určená postupem podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za Zhotovitele v plném nebo vymezeném rozsahu, která jedná za Zhotovitele.
- 1.1.12. **Zástupce Objednatele** – osoba uvedená Objednatelem ve Smlouvě nebo určená postupem podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za Objednatele v plném nebo vymezeném rozsahu, která jedná za Objednatele.
- 1.1.13. **Personál Objednatele** - Zástupce Objednatele a veškerí zaměstnanci Objednatele oznámení Zhotoviteli Objednatelem jako personál Objednatele.
- 1.1.14. **Personál Zhotovitele** - Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož Zhotovitel využívá na Staveništi nebo jakémkoliv místě plnění Smlouvy, což mohou být jak zaměstnanci Zhotovitele, tak kteréhokoliv Subdodavatele.
- 1.1.15. **Duševní vlastnictví** - práva k přihlašovaným nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, práva k počítačovému software, k topografiím, know-how, obchodnímu tajemství, práva podle licenčních smluv a jiných dohod souvisejících s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky ochrany podobné povahy k uvedeným právům z průmyslového a duševního vlastnictví nebo mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré výrobní a technologické znalosti nebo informace, které jsou způsobilé býti chráněny proti nekalosoutěžnímu jednání nebo na základě zvláštních právních předpisů týkajících se duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména technické znalosti, technická dokumentace, technologické procesy a vzory a jiné znalosti a informace týkající se Díla).
- 1.1.16. **Dokument Zhotovitele** – jakákoli písemnost ať již v elektronické či listinné formě vyhotovená Zhotovitelem nebo Subdodavatelem pro účely nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 1.1.17. **Dokument Objednatele** - jakákoli písemnost ať již v elektronické či listinné formě vyhotovená Objednatelem nebo třetí osobou pověřenou Objednatelem pro účely nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 1.1.18. **Stavební deník** – Stavebním deníkem se pro účely Smlouvy a těchto VOP rozumí podle charakteru Díla stavební deník, montážní deník, výrobní deník či pracovní deník.
- 1.1.19. **Staveniště** – Stavenišťem se pro účely Smlouvy a těchto VOP rozumí podle charakteru Díla staveniště nebo pracoviště nebo část staveniště či pracoviště, je-li smluvními stranami dohodnuta přejímka staveniště nebo pracoviště po částech.

1.2. Komunikace mezi stranami

- 1.2.1. Kdekoli Smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, vyjádření, oznámení

a žádosti, budou tyto úkony, není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP uvedeno něco jiného:

- a) písemné a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem,
 - b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní strana oznámí změnu adresy, budou úkony od obdržení oznámení této změny doručovány na adresu uvedenou v oznámení,
 - c) pro komunikaci a úkony týkající se technických záležitostí realizace Díla lze použít i Stavební deník.
- 1.2.2. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpožďovány.
- 1.2.3. Dokumenty doručované prostřednictvím držitele poštovní licence se považují za doručené třetí den ode dne prokazatelného odeslání, nebude-li pozdější doručení prokázáno jinak.

1.3. Jazyk

- 1.3.1. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost verze v českém jazyce.
- 1.3.2. Komunikačním jazykem bude čeština.
- 1.3.3. Bude-li Zhotovitel potřebovat tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
- 1.3.4. Veškeré Dokumenty Zhotovitele budou vypracovány v českém jazyce.

1.4. Interpretace dokumentů

- 1.4.1. Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se vysvětlující.
- 1.4.2. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, Objednatel vydá nutné objasnění nebo pokyn pro Zhotovitele.

1.5. Užívání Dokumentů Zhotovitele Objednatel

- 1.5.1. Pokud Dokument Zhotovitele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle Smlouvy, je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“) nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem Smlouvy Objednateli k takto vytvořenému Dokumentu Zhotovitele jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění k výkonu práva je užít:
 - a) rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení,

provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění Díla, a

- b) na kterémkoliv počítači na Staveništi a na dalších místech plnění předpokládaných Smlouvou v případě Dokumentu Zhotovitele, resp. jeho části, který je v elektronické formě.

1.5.2. Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatel (nebo v jeho zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v tomto článku 1.5 VOP. Objednatel je oprávněn pro účely uvedené v článku 1.5.1 VOP autorské dílo upravovat či měnit.

1.5.3. V případě, že Dokument Zhotovitele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Subdodavatele podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatel ve vztahu k takovému Dokumentu Zhotovitele oprávnění v rozsahu článku 1.5.1 a 1.5.2 VOP.

1.5.4. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění uvedených v tomto článku 1.5 VOP je již zahrnuta v Ceně díla.

1.6. Užívání Dokumentů Objednatel Zhotovitelem

- 1.6.1. Pokud Dokument Objednatel, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatel dle Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatel, poskytuje Objednatel podpisem Smlouvy Zhotoviteli k takto vytvořenému Dokumentu Objednatel jako celku popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzivní oprávnění k výkonu práva je na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění Smlouvy.
- 1.6.2. V případě, že Dokument Objednatel popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro Objednatel podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel zajistit pro Zhotovitele ve vztahu k takovému Dokumentu Objednatel oprávnění v rozsahu článku 1.6.1 VOP.

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1. Povinnosti Zhotovitele

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
 - a) obecně závazné právní předpisy,

- b) platné české technické normy anebo EN normy,
- c) požární předpisy,
- d) veškeré právní a ostatní obecně závazné právní předpisy k zajištění BOZP zejména:
 - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 309/2006 Sb.“),
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“),
- e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právní předpisy na ochranu ovzduší,
- f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
- g) podmínky stanovené Smlouvou,
- h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy,
- i) technická pravidla a postupy,
- j) pokyny Objednatele, podklady předané Objednatelem.

2.1.2. Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

2.1.3. V případě, že Zhotovitel může poskytnout Objednateli náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“), je povinen Objednateli náhradní plnění nabídnout v maximální možné míře s ohledem na uzavřenou Smlouvu a Zákon o zaměstnanosti.

2.2. Odbornost Zhotovitele

2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:

- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky.
- b) neshledal ke dni uzavření Smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění Smlouvy,
- c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění Smlouvy, dokončení Díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry Díla,
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení Díla.

2.2.2.

Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k provádění Díla až v průběhu realizace Díla po podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.

2.3. Personál Zhotovitele

2.3.1. Zhotovitel odpovídá za chování Personálu Zhotovitele provádějícího Dílo a za to, že bude mít Personál Zhotovitele veškerá potřebná úřední povolení, proškolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele doložit zejména proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále a výše jen „BOZP“), požární ochraně (dále a výše jen „PO“), absolvování pravidelných lékařských prohlídek, průkazy zvláštní odborné způsobilosti (např. u svářečů, elektrikářů, vazačů či lešenářů).

2.3.2.

Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídít a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů českého právního řádu pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu provozu Objednatele, pokud se v něm provádí Dílo.

2.3.3.

Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel je povinen mít v místě plnění kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávních vztahů jejich

- pracovníků a dokladů, prokazujících oprávněnost pobytu zahraničních pracovníků na území ČR.
- 2.3.4. Personál Zhotovitele se bude řídit ustanoveními všech předpisů, s nimiž byl Objednatel seznámen dle článku 9.2.1 VOP. Zhotovitel je povinen nepřipustit k práci Personál Zhotovitele, který nebyl k provedení práce proškolen dle článku 9.2.1 VOP. Pro zahraniční osoby Personálu Zhotovitele zajistí Zhotovitel stálou přítomnost vedoucího pracovníka Zhotovitele, který prokazatelně rozumí a hovoří českým jazykem, a který dále zajistí proškolení zahraničních osob Personálu Zhotovitele, překlad Objednatel poskytnutých školicích materiálů nebo přítomnost tlumočnicka do mateřského jazyka za účelem prokazatelného porozumění tématu školení.
- 2.3.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených ve Smlouvě a místních podmínek Personálem Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit Personál Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
- 2.3.6. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby vykázal a/nebo Objednatel sám vykáže z areálu provozu Objednatele a/nebo ze Staveniště, jakoukoliv osobu Personálu Zhotovitele, která porušila obecně závazné právní předpisy, technické předpisy anebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu provozu Objednatele anebo si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a/nebo zdraví její či jiných pracovníků v areálu provozu Objednatele nebo na Staveništi (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

2.4. Subdodavatel

- 2.4.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části Subdodavatelem, kromě částí Díla, u nichž si Objednatel vyhradil, že nesmí být plněna Subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jen takové Subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni Objednatel, nebo kteří byli uvedeni v písemné Nabídce Zhotovitele doručené Objednateli ve výběrovém řízení na zakázku (tj. na předmět plnění Smlouvy). Schválení Subdodavatele nesmí Objednatel bezdůvodně zdržovat nebo jej bezdůvodně odpiřat.
- 2.4.2. Změna Subdodavatele, s jehož pomocí Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na předmět plnění Smlouvy, je možná pouze za takového Subdodavatele, který prokáže splnění

kvalifikace ve stejném rozsahu, jako Subdodavatel, jehož má nahradit.

- 2.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

3. REALIZACE DÍLA

3.1. Zhotovení Díla

Zhotovením, realizací či provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a s nimi souvisejících činností, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do řádného a bezpečného provozu, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky a služby, byly uvedeny výslovně ve Smlouvě a Závazných podkladech.

3.2. Kvalita Díla a použité materiály

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované Smlouvou, platnými právními předpisy, normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro provedení Díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.
- 3.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatel označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatel písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Smlouvě, Závazným podkladům, nebo které ovlivňují životnost, jakost a provozování Díla nebo celku, jehož je Dílo součástí.
- 3.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 3.2.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky, stroje a zařízení.
- 3.2.5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke zhotovení Díla. Pokud je součástí Díla chemická

látká nebo přípravek, rozumí se průvodním dokladem vždy bezpečnostní list.

3.3. Pokyny Objednatele

- 3.3.1. Prohlášením dle článku 2.2 VOP není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo vady místa plnění, na nevhodnou povahu věci nebo podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění Díla. Zhotovitel je přitom povinen písemně navrhnout alternativní, dle odborného názoru Zhotovitele vhodnější, řešení a zároveň je předložit ve formě změnového listu včetně jeho ocenění v souladu s článkem 4.3 VOP. Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3.2. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele je oprávněn přerušit provádění Díla, jen pokud je to nezbytně nutné a pouze v nezbytném rozsahu, a to po předchozí dohodě s Objednatelem.
- 3.3.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu podkladů a pokynů Objednatele. Od podkladů a pokynů Objednatele se může Zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas.
- 3.3.4. Nevydá-li Objednatel Zhotoviteli pokyn či Zhotoviteli není Objednatelem udělen písemný souhlas Objednatele, není Zhotovitel oprávněn při provádění Díla zasahovat do majetku a jakýchkoliv systémů Objednatele.

3.4. Kontrola provádění Díla

- 3.4.1. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím Zástupce Objednatele provádět kontrolu plnění smluvních povinností kdykoli v průběhu provádění Díla. Objednatel může kontrolu provést jak na Staveništi, tak i na dalších místech, kde Zhotovitel připravuje plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je tuto kontrolu Objednateli anebo Zástupci Objednatele povinen na své náklady umožnit a poskytnout mu potřebou součinnosti a spolupůsobení. Zhotovitel je zejména povinen mít vždy k dispozici náležitě označené výkresy a dokumenty vztahující se k prováděnému Dílu, přičemž je povinen na nich zachytit veškeré změny Díla (a to během jeho provádění) a kdykoli v průběhu provádění Díla poskytnout

Objednateli nebo Zástupci Objednatele veškeré požadované informace o provádění Díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace vztahující se k Dílu a pořizovat si z ní výpisy a opisy. Zhotovitel je povinen umožnit ve stejném rozsahu kontrolu provádění Díla příslušným orgánům.

- 3.4.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření jakýchkoli prací, dodávek nebo výkonů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce, dodávky nebo výkony zakryty. Provedení kontroly však nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné.

- 3.4.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, nestanoví-li Smlouva nebo neurčí-li Objednatel předem jinak. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

- 3.4.4. Pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, Objednatel má právo si zápisem ve Stavebním deníku vyhradit rovněž kontrolu jakýchkoli jiných prací, dodávek a výkonů.

- 3.4.5. Kontrolní dny

- 3.4.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech sdělených Objednatelem.

- 3.4.5.2. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

- 3.4.5.3. Kontrolních dnů se zúčastní Zástupci Objednatele.

- 3.4.5.4. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Subdodavatele. Neúčastní-li se Zástupci Zhotovitele kontrolního dne, zorganizuje Zhotovitel nový kontrolní den opakovaně, a to na své náklady.

- 3.4.5.5. Předmětem kontrolních dnů není koordinace bezpečnosti práce podle Zákona č. 309/2006 Sb..

- 3.4.5.6. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne písemný zápis o jednání, který předá všem zúčastněným.

3.4.5.7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny se Zástupcem Objednatele a jeho souhlasné stanovisko.

3.5. Kontrola kvality a zkoušky

- 3.5.1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů Díla.
- 3.5.2. Zkoušky jakosti, které jsou stanoveny příslušnými normami, mohou být Objednatelem nebo jím pověřenou osobou kdykoliv vyžádány, přičemž související náklady nese Zhotovitel. Při záporném výsledku zkoušky (tzn. jakost neodpovídá příslušným normám), je Zhotovitel povinen neprodleně provést úkony uvedené v článku 3.5.3 VOP.
- 3.5.3. Má-li Objednatel nebo Zástupce Objednatele názor, že dodaný materiál nebo prováděný způsob realizace Díla neodpovídají podmínkám Smlouvy nebo Závažných podkladů, může požadovat provedení zkoušky jakosti ve smyslu článku 3.5.2 VOP a/nebo pověřit nezávislého znalce nebo autorizovaná místa k provedení přezkoušení. Ukáže-li se podle výsledku zkoušek jakosti a/nebo přezkoušení, že dodaný materiál nebo prováděný způsob realizace Díla neodpovídají podmínkám Smlouvy nebo Závažných podkladů, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele neprodleně:
 - 3.5.3.1. odstranit ze Staveniště na své náklady veškeré materiály, jež neodpovídají podmínkám Smlouvy, zabránit jejich další výrobě nebo dodávání, a namísto nich dodat materiály splňující podmínky Smlouvy nebo Závažných podkladů;
 - 3.5.3.2. odstranit, demolovat nebo rekonstruovat na své náklady kteroukoli část Díla zhotovenou (i) z materiálů neodpovídajícím podmínkám Smlouvy a/nebo Závažných podkladů nebo (ii) s použitím způsobu realizace neodpovídajícím podmínkám Smlouvy a/nebo Závažných podkladů;
 - 3.5.3.3. zaplatit veškeré náklady spojené s takovým přezkoušením.

3.6. Dokumentace skutečného provedení Díla

- 3.6.1. Dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena podle následujících zásad:
 - 3.6.1.1. každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení Díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení Díla, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele, a
 - 3.6.1.2. u výkresů obsahujících změnu proti Zadávací dokumentaci bude umístěn

4. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

- 4.1. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu Díla či změny v kvalitě, množství či druhu kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla, není-li to v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 4.2. Veškeré změny Díla budou zapsány a odsouhlaseny ve Stavebním deníku a v zápisu z kontrolního dne. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu a dodatku ke Smlouvě.
- 4.3. V případě odsouhlasení navržené změny Díla Zhotovitelem ve Stavebním deníku, vypracuje Zhotovitel k akceptované změně Díla změnový list. Do změnového listu Zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy Díla, včetně stručného, ale přesného technického popisu změn Díla a s tím souvisejícího soupisu prací, dodávek a služeb oceněného postupem dle článku 5.2 a 5.3 VOP a návrhu na zvýšení či snížení Ceny díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží změnový list Objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený změnový list je podkladem pro zpracování a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
- 4.5. Odmítne-li Zhotovitel provedení změny Díla, je povinen umožnit Objednateli její provedení prostřednictvím třetí osoby při zachování záruk a odpovědnosti za Dílo jako celek.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou dodatku ke Smlouvě, jinak není Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu Díla, které je pro Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému Objednatelem.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. Změna Ceny díla je možná, pouze není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a současně pouze při vzniku jedné nebo více následujících okolností:
 - a) Víceprací,
 - b) Méněprací.
- 5.2. Změna Ceny díla z důvodu Víceprací:
 - 5.2.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být

provedeny navíc, s odpočtem těch prací, dodávek a služeb, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a/nebo jednotkových cen uvedených v příloze Smlouvy.

- 5.2.2. Pokud práce, dodávky a služby tvořící Vícepráce nebudou v Položkovém rozpočtu a/nebo v příloze Smlouvy obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) snížených o 30% pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, přičemž Smluvní strany se ve Smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat.

- 5.2.3. Na základě individuální kalkulace především v případech, kdy se dané položky prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, se Smluvní strany o změně Ceny díla dohodnou.

5.3. Změna Ceny díla z důvodu Méněprací:

- 5.3.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, jež nebudou provedeny, na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu včetně Výkazu výměr.
- 5.3.2. V ceně Méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů ve výši odpovídající jejich podílu v Položkovém rozpočtu.

- 5.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu.

- 5.5. Změna Ceny díla je závazná teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou dodatku ke Smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Hrazení Ceny díla

- 6.1.1. Cena díla bude hrazena jednorázově, průběžně během realizace Díla, nebo po jednotlivých etapách, podle toho, jak bylo dohodnuto Smluvními stranami ve Smlouvě. V případě hrazení Ceny díla po jednotlivých etapách se pro úhradu ceny za provedení každé jednotlivé etapy použije ustanovení čl. 6 VOP kromě ustanovení článku 6.3 VOP.

- 6.1.2. Veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený ve Smlouvě, přičemž Zhotovitel

prohlašuje, že jím uvedený účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti Smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti Objednatele o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů Zhotovitelem (zejména v případě, že Zhotovitel bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákonu o DPH, atp.), je Objednatel oprávněn pozastavit platbu Zhotoviteli do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby Zhotoviteli oznámí a Objednatel v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným v čl. 6.5.5 VOP. V případě pozastavení platby Objednatelem Zhotoviteli z výše uvedených důvodů není Objednatel v prodlení s platbou a Zhotovitel nemá nárok uplatňovat vůči Objednateli jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby Objednatelem, ani nárok na náhradu škody.

- 6.1.3. Závazek Objednatele uhradit peněžitou částku se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

6.2. Hrazení Ceny díla jednorázově

- 6.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury bude Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho etapy, která byla ve Smlouvě dohodnuta jako předmět samostatné fakturace.

6.3. Hrazení Ceny díla průběžně

- 6.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce oceněný Soupis skutečně provedených prací, které v předchozím měsíci na základě Smlouvy provedl.

- 6.3.2. Odsouhlasení Soupisu provedených prací se uskuteční vždy společně za přítomnosti Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele a bude protokolárně stvrzeno podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran (dále jen „*Zjišťovací protokol*“). Soupis provedených prací bude konstatovat splnění nebo nesplnění, popř. částečné (%) splnění objemů prací, dodávek a služeb Zhotovitelem dle Smlouvy. Objednatel zaplatí Zhotoviteli pouze za objemy prací,

- dodávek a služeb, které v předchozím měsíci na základě Smlouvy dle Soupisu provedených prací skutečně a řádně provedl a u nichž obdržel od Zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.
- 6.3.3. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle článku 16 VOP.
- 6.3.4. Po podpisu Soupisu provedených prací oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, vystaví a doručí Zhotovitel Objednateli fakturu za dílčí plnění (dále a výše jen „*dílčí faktura*“) nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, dodávek a služeb. Přílohou dílčí faktury bude Zjišťovací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.3.5. Po podpisu Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami je Zhotovitel oprávněn vystavit poslední dílčí fakturu, která bude za poslední dílčí fakturu výslovně označena. Poslední dílčí faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle článku 6.4 VOP a další náležitosti písemně vyžádané Objednatel. Přílohou poslední dílčí faktury bude kromě Soupisu provedených prací podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran také Protokol o předání a převzetí.

6.4. Náležitosti faktury

- 6.4.1. Každá faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o DPH*“) včetně příloh požadovaných Smlouvou, resp. těmito VOP.
- 6.4.2. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky).
- 6.4.3. Zhotovitel vystaví fakturu s náležitostmi dle tohoto čl. 6.4 VOP v písemné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě bude každá takto vystavená faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o elektronickém podpisu*“).
- 6.4.4. Zhotovitel splní svou povinnost doručit fakturu
- a) v listinné podobě doručení Objednateli na fakturační adresu uvedenou ve

Smlouvě nebo na adresu řádně písemně oznámenou v souladu se Smlouvou;

- b) v elektronické podobě odesláním Objednateli z elektronické adresy Zhotovitele uvedené ve Smlouvě (bez oznámení této adresy Objednateli není Zhotovitel oprávněn využít elektronickou podobu faktury) a doručení Objednateli na jeho e-mailovou adresu stanovenou ve Smlouvě, případně řádně oznámenou v souladu se Smlouvou.
- 6.4.5. Nebude-li Zhotovitelem předložená faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu s tímto článkem 6.4 VOP nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury způsobem, kdy se Objednatel stane či může stát ručitelem za odvod DPH Zhotovitelem, vyzve Objednatel Zhotovitele k opravě či k předložení nové bezvadné faktury s náležitostmi dle Smlouvy a těmito VOP. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat, včetně změny lhůty splatnosti, a doručit ji Objednateli. V tomto případě od učinění výzvy Objednatel k předložení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli dle první věty tohoto článku 6.4.5 VOP do doby doručení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli na fakturační adresu Objednatel nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatel.
- #### 6.5. DPH
- 6.5.1. Součástí každé faktury musí být oceněný Soupis provedených prací, které jsou fakturou účtovány, písemně odsouhlasený Zástupcem Objednatel s uvedením kódů klasifikace Českého statistického úřadu - CZ CPA (dále jen „*CZ CPA*“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely daně z přidané hodnoty nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e Zákona o DPH. Přitom Zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu Zhotovitel a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na Objednatel). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá Objednateli za

škodu, která Objednateli vznikne tím, že Zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou Objednateli způsobí tím, že Zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.

- 6.5.2. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit Cenu díla v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
- 6.5.3. O postupu Objednatele dle čl. 6.5.2 VOP bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 6.5.4. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v čl. 6.5.2 VOP je v souladu se Zákonem o DPH a není porušením smluvních povinností ze strany Objednatele a nezakládá nárok Zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody.
- 6.5.5. V případech, kdy je Objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 Zákona o DPH, dohodly se Smluvní strany, že Objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře vystavené Zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně Zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně Zhotovitele je

závazek Objednatele vůči Zhotoviteli splněn, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně Zhotovitele. Toto ujednání se použije, pokud Objednatel neobdrží jeden pracovní den přede dnem poukázání částky na depozitní účet správce daně Zhotovitele od Zhotovitele doklad o tom, že daň z přidané hodnoty již zaplatil/uhradil Zhotovitel.

6.6. V případech, Insolvence

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Díle 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „*Insolvenční zákon*“/). Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

6.7. Zádržné

- 6.7.1. Částka odpovídající výši zádržného bude na faktuře uvedena s označením, že se jedná o zádržné.
- 6.7.2. Částka rovnající se zádržnému, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli v samostatných platbách za níže uvedených podmínek:
- 6.7.2.1. Částka rovnající se 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po podpisu Protokolu o předání a převzetí. Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami, bude tato část zádržného uhrazena až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 6.7.2.2. Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty zádržného, bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 6.7.3. Příslušná část zádržného bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Písemná výzva Zhotovitele k úhradě příslušné části zádržného bude adresována na

fakturační adresu Objednatele. Písemná výzva Zhotovitele k uvolnění zádržného doručená Zhotovitelem Objednateli musí obsahovat mj. tyto náležitosti:

- i. název Díla,
- ii. inventarizační číslo přidělené Objednatelům a sdělené Zhotoviteli,
- iii. evidenční číslo Smlouvy Objednatele,
- iv. číslo faktur (y) Zhotovitele,
- v. výši Ceny díla v členění výše částek skutečně fakturovaných Zhotovitelem Objednateli, bez DPH, na základě faktur(y) vystavených(é) Zhotovitelem v souladu s podmínkami Smlouvy,
- vi. částku výše zádržného v členění zadržované částky z každé faktury Zhotovitelem vystavené a ke které se zádržné vztahuje,
- vii. celkovou částku výše zádržného. o které je Zhotovitelem žádáno.
- viii. K písemné výzvě Zhotovitele musí být rovněž přiložena kopie Protokolu o předání a převzetí a příp. Protokolu o odstranění vad a nedodělků v případě žádosti o uvolnění části zádržného dle čl. 6.7.2.1 VOP a kopie výše zmíněných dokumentů prokazujících uplynutí sjednané záruční doby v případě žádosti o uvolnění části zádržného dle čl. 6.7.2.2 VOP.

6.7.4. Ustanovení článku 6.6 VOP se použije i na uvolnění zádržného.

6.7.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky plynoucí ze Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla, zádržného nebo jiné finanční pohledávce Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy, a to i v případě, že pohledávka na úhradu Ceny díla, zádržného nebo jiné finanční pohledávka Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy není ještě splatná.

6.8. Náležitosti faktury při změně Ceny díla

6.8.1. V případě změny Ceny díla z důvodů uvedených v článku 5 VOP musí faktura vystavená Zhotovitelem kromě náležitostí stanovených tímto článkem 6 VOP, obsahovat i odkaz na dodatek ke Smlouvě, kterým byla změna Ceny díla sjednána a odsouhlasena.

7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1. Vlastnictví Díla

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na Díle

7.2.1. Škodou na Díle, nebo jakékoli věci, na níž bylo Dílo prováděno, je ztráta, zničení, poškození nebo zněhodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

7.2.2. Nebezpečí škody na Díle nese od zahájení realizace Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla či jeho jednotlivé etapy mezi Zhotovitelem a Objednatelům. Nebezpečí škody na etapě Díla nese od zahájení realizace dané etapy Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí dané etapy Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelům.

7.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

7.3.1. Pokud dojde zhotovováním Díla nebo v souvislosti se zhotovováním Díla ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem a pravidel nebo vyplývajících ze Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ihned vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.3.2. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

8. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Přejímka Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít Staveniště na základě písemné výzvy Objednatele v den stanovený ve výzvě.

8.1.2. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.

8.1.3. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven Objednatelům písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran.

8.1.4. V případě, že se Zhotovitel k převzetí Staveniště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném Objednatelům, má se za to, že Staveniště v náhradním termínu převzal, není-li písemně mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

- 8.1.5. Je-li ve Smlouvě dohodnuta přejímka Staveniště po částech, použije se článek 8.1 VOP pro přejímku každé části Staveniště obdobně.
- 8.2. Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí**
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a v jeho okolí dotčeného prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené síť do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.3. Zařízení staveniště**
- 8.3.1. Veškeré Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se Zákoníkem práce a obecně závaznými předpisy v oblasti BOZP a hygieny.
- 8.3.2. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, oplocení, střežení, likvidaci a vyklizení Staveniště zajišťuje Zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 8.3.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.
- 8.3.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle.
- 8.3.5. Objednatel neposkytuje pro Personál Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 8.3.6. Pokud bude Zhotovitel využívat majetek Objednatele, sjednají si Smluvní strany podmínky užívání zvláštní smlouvou za úplaty (nájem kanceláří, telefon, dodávky médií apod.).
- 8.4. Užívání Staveniště**
- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné předpisy. Nachází-li se Staveniště nebo jeho část v prostorách Objednatele, Zhotovitel je povinen při užívání Staveniště a v prostorách Objednatele dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen.
- 8.4.2. Zhotovitel zajistí ostrahu Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. To se nevztahuje na Staveniště nacházející se ve skladech Objednatele na produktovodech.
- 8.4.3. Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.
- 8.4.4. Bude-li se Staveniště nebo jeho část nacházet v areálu provozu Objednatele, Personál Zhotovitele působící na Staveništi musí mít průkaz opravňující ke vstupu na Staveniště a tento průkaz zajistí u Objednatele Zhotovitel na vlastní náklady. Bez průkazu nebudou osoby Personálu Zhotovitele vpuštěny do areálu provozu Objednatele a nemají povolený vstup na Staveniště. Při provádění Díla platí přísný zákaz vstupu a pobytu Personálu Zhotovitele v jiných prostorách a provozních odděleních Objednatele, s výjimkou prostor určených dle Smlouvy pro realizaci Díla.
- 8.4.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi a zajistit průběžnou likvidaci stavební suti, všech druhů odpadu (kromě kovového odpadu) a nepotřebného materiálu, jinak je Objednatel oprávněn zajistit provedení uvedených činností na náklady Zhotovitele. Likvidaci kovového odpadu si zajistí Objednatel sám. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.
- 8.4.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškerého okolí (včetně zeleně) v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozené nebo zničené okolí (včetně zeleně) je Zhotovitel povinen nahradit uvedením do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 8.5. Vyklizení Staveniště**
- 8.5.1. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 8.5.2. O předání a převzetí vyklizeného Staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran.
- 8.6. Stavební deník**
- 8.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště Stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané obecně závaznými právními předpisy.
- 8.6.2. Povinnost vést Stavební deník končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. Protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.
- 8.6.3. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti

- rozhodné pro realizaci Díla musí být zapsány do Stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly, výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.6.4. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba. Stavební deník bude veden tak, aby si Objednatel mohl svou kopii průběžně odebírat.
- 8.6.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Objednateli, Zástupcům Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.6.6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo Zástupce Objednatele musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.6.7. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.6.8. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.6.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup realizace Díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

9.1. Součinnost, koordinace BOZP mezi Smluvními stranami

- 9.1.1. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na Staveništi (v areálu Objednatele) mezi Personálem Objednatele a Personálem Zhotovitele je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že pověřený zaměstnanec Objednatele bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP Personálu Objednatele a Personálu Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 9.1.2. Za BOZP na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

9.2. Povinnosti Objednatele

- 9.2.1. Vedle povinností uvedených ve Smlouvě, Objednatel seznámí Personál Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla podle vlastních schválených osnov a tematických plánů v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní podmínky s riziky vyplývajícími z činnosti Objednatele, která mohou mít vliv na činnosti Zhotovitele, dále s interními předpisy PO, s interními předpisy na úseku BOZP, interními

hygienickými předpisy, s interními předpisy v oblasti prevence závažných havárií, s interními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, s interními předpisy na úseku ochrany majetku a daňového skladu Objednatele v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla.

- 9.2.2. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na Staveništi, nachází-li se Staveniště v areálu provozu Objednatele.

9.3. Bezpečnost na Staveništi

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost:

9.3.1.1. zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a PO Staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými závaznými předpisy.

9.3.1.2. vypracovat pro Staveniště bezpečnostní, požární a další dokumentaci nezbytnou pro bezpečné užívání a zajištění bezpečného provozu Staveniště v rozsahu stanoveném legislativními a normativními požadavky. Bude-li se Staveniště nacházet v areálu Objednatele, je Zhotovitel povinen přijmout a dodržovat veškerou bezpečnostní, požární a další dokumentaci (např. požární poplachové směrnice) platnou v areálu Objednatele.

9.3.1.3. používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit Objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

9.3.1.4. budou-li práce na Díle prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu, přizpůsobit tomu z hlediska bezpečnosti práce veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení a pracovní pomůcky Personálu Zhotovitele realizujícího Dílo.

9.3.1.5. každý pracovní úraz na Staveništi neprodleně oznámit též určenému Zástupci Objednatele, umožnit Objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat Objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti Zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

9.3.1.6. dodržovat právní předpisy a normativní požadavky k zajištění PO, navrhopat,

dodržovat, kontrolovat a koordinovat se Zástupcem Objednatele, veškerá opatření k zajištění PO zejména u prací, u nichž hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, se všemi opatřeními prokazatelně seznamovat Personál Zhotovitele. Opatření pro práci se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím se vždy stanovují písemně.

9.3.1.7. o každém požáru bez zbytečného odkladu vyrozumět Objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost Zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru.

9.3.2. Bude-li Staveniště umístěno v a/nebo Dílo prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele, bere Zhotovitel na vědomí, že sklad pohonných hmot podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií a že nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností.

9.4. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

9.4.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.

9.4.3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení a provádět průběžná školení o BOZP a o PO.

9.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a o PO i u svých Subdodavatelů.

9.4.5. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o BOZP a o PO obnovovat a kontrolovat.

9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

9.4.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle.

9.4.8. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných prací na Díle.

9.4.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. VYZKOUŠENÍ DÍLA

10.1. Pokud je to ve Smlouvě dohodnuto, Zhotovitel provede před přejímkou Díla, v souladu se Smlouvou a v součinnosti s Objednatelem vyzkoušení Díla, kterým musí Zhotovitel prokázat, že Dílo je řádně dokončeno, je kvalitní a řádně a bezvadně plní všechny funkce, ke kterým bylo zhotoveno.

10.2. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k účasti na vyzkoušení Díla nejméně 5 dní předem (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.3. Náklady vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí Ceny díla.

10.4. O provedení a výsledku vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

10.5. Jestliže podle Smlouvy dohodnuto provedení vyzkoušení Díla, považuje se Dílo za řádně provedené a dokončené teprve, když dohodnuté vyzkoušení Díla bylo úspěšně provedeno.

10.6. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po etapách, použije se ustanovení tohoto článku 10 VOP pro každou jednotlivou etapu Díla.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí

11.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo, tak aby mohlo být předáno v termínu sjednaném ve Smlouvě. Nedoloží-li Zhotovitel před přejímkou dohodnuté doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po etapách, ustanovení článku 11 VOP se použije pro každou jednotlivou etapu Díla.

11.1.2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 10 pracovních dnů před dokončením a současně jej písemně vyzve k předání a převzetí Díla. Oznámení a výzvy dle předchozí věty doručí Zhotovitel Zástupci Objednatele.

11.1.3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámeného dokončení Díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem předání Díla ani není povinen k předčasnému převzetí Díla.

11.1.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní stany protokol, který podepíší zástupci Smluvních stran oprávnění k předání a převzetí Díla.

11.1.5. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu z přejímacího řízení i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.1.6. Pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně zhotoveno dnem podepsání protokolu z přejímacího řízení, ve kterém je obsaženo prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, zástupci obou Smluvních stran oprávněných k předání a

převzetí Díla (dále a výše jen „*Protokol o předání a převzetí*“). Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s vadami anebo nedodělky, pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně zhotoveno dnem podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků zástupci obou Smluvních stran oprávněných k předání a převzetí Díla (dále a výše jen „*Protokol o odstranění vad a nedodělků*“).

11.2. Vady a nedodělky

- 11.2.1. Objednatel si vyhrazuje právo převzít pouze Dílo bezvadně a řádně provedené v souladu se Smlouvou.
- 11.2.2. Bude-li Dílo Objednatelem převzato s vadami a/nebo nedodělky, sepíše Smluvní strany o jejich odstranění Protokol o odstranění vad a nedodělků.
- 11.2.3. Budou-li při převjímacím řízení zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, je Objednatel oprávněn převjímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v převjímacím řízení pokračováno po odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení převjímacího řízení buď pokračováno v již započatém převjímacím řízení, nebo bude zahájeno nové převjímací řízení.
- 11.2.4. Nebude-li Objednatelem stanoven při zjištění vad a nedodělků v rámci převjímacího řízení termín odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně po dni převjímacího řízení, ve kterém byly vady a nedodělky zjištěny.
- 11.2.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
- 11.2.6. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporného případu Zhotovitel.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

12.1. Odpovědnost za právní vady Díla

- 12.1.1. V případě, že budou v souvislosti s Dílem vůči Objednateli uplatněna ze strany třetích osob jakákoliv práva vyplývající z Duševního vlastnictví, poskytne Zhotovitel Objednateli při soudním nebo jiném obdobném projednávání anebo uplatňování nároků třetích osob vůči Objednateli veškerou potřebnou podporu a nese také náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje zejména vypořádat, popř. odvrátit jakékoli takové nároky, soudní spory nebo řízení vedené proti Objednateli tak, aby Objednatel mohl platně a nerušeně pokračovat v užívání Díla

nebo všech jeho součástí a nahradit Objednateli veškerou škodu.

- 12.1.2. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo Objednatele uplatnit na Zhotoviteli další nároky z právních vad Díla (či jakékoliv jeho části), které nejsou v tomto článku výslovně uvedeny, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.2. Odpovědnost za vady Díla

- 12.2.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Zhotovitel v souladu s ustanovením § 563 odst. 2 Obchodního zákoníku s odkazem na ustanovení § 429 a násl. Obchodního zákoníku, přejímá záruku za to, že Dílo jako celek podle Smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:
 - a) bez jakýchkoliv vad,
 - b) splňovat všechny požadavky stanovené Smlouvou,
 - c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy,
 - d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
 - e) způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, a
 - f) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k (po)užití.
- 12.2.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- 12.2.3. Během záruční doby je Zhotovitel povinen veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků a jakékoli vadné části Díla, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného Objednatelem, bezplatně odstranit, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady. Ke stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných Objednatelem při převjímacím řízení.

12.3. Délka záruční doby

- 12.3.1. Záruční doba na nové Dílo se sjednává v délce dohodnuté ve Smlouvě.
- 12.3.2. Pokud nejsou stroje, technologická zařízení a výrobky součástí Díla, záruční doba na dodávky zařízení, výrobků a strojů, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.3.3. Záruční doba počíná běžet od předání Díla Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělkami počíná záruční doba běžet ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po etapách, záruční doba pro danou etapu Díla počíná běžet od předání dané etapy Díla Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami, resp. ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, byla-li daná etapa převzata s vadami a nedodělkami.

12.3.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže řádně užívat Dílo nebo jeho část pro vady Díla, za které zodpovídá Zhotovitel. Záruční doba dále neběží ode dne, kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné nároky z vad Díla do dne, kdy Zhotovitel Objednatelům uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.

12.3.5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny či nahrazeny, běží dohodnutá záruční doba znovu od počátku ode dne provedení reklační opravy či náhrady.

12.4. Reklamac

12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

12.4.2. V písemné reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu reklamovaných vad.

12.4.3. Objednatel je oprávněn podle své volby požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo přiměřenou slevou z Ceny díla.

12.4.4. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, je Objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo materiálu použité k odstranění vady.

12.4.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 60ti dnů od posledního dne záruční doby, pokud Objednatel prokáže, že k výskytu reklamované vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

12.5. Odstranění reklamovaných vad

12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, zda vadu odstraní, kdy nastoupí k odstranění vady a v jaké lhůtě vadu odstraní, tj. zda ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě nebo ve lhůtě kratší.

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12.5.2. Náklady na odstranění vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do jejich rozhodnutí postupem dle článku 16. VOP.

12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě dle článku 12.5.1 VOP nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn podle svého uvážení odstranění vady provést sám nebo pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

12.6. Protokol o odstranění reklamované vady

O odstranění vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu vady převzít. Protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

13. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBNÍ VYŠŠÍ MOCI

13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci.

13.2. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou Smluvní stranu o okolnosti/události vyšší moci písemně informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání okolnosti/události vyšší moci a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci je Smluvní strana, na jejíž straně tato okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna informovat o tom písemně druhou Smluvní stranu.

13.3. Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci nebude Smluvní strana schopna splnit smluvní povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, prodlužuje se tato lhůta o délku trvání okolnosti/události vyšší moci. Důkazní břemeno ve vztahu k vyšší moci a délce jejího trvání nese Zhotovitel.

13.4. Bude-li trvat okolnost/událost vyšší moci déle než 30 dnů, má Objednatel právo od Smlouvy zcela nebo částečně odstoupit.

13.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na okolnost/událost vyšší moci, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodloužení.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE, UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

- 14.1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají Díla (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy („*Důvěrné informace*“) a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 271 Obchodního zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 17 téhož zákona.
- 14.2. Ustanovením článku 14.1 VOP nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení Smlouvy nebo které (b) je Smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (příčemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále Důvěrné informace a závazky Smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s Důvěrnými informacemi podle Smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá Smluvní strana je povinna smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali Důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná Smluvní strana uchovává v tajnosti. Zhotovitel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv Důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení nebo zániku Smlouvy, a to po dobu deseti let.
- 14.4. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (i) u zakázek, jejichž cena přesáhne 1 milion Kč bez DPH, uveřejní na svém profilu Smlouvu včetně

všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou Cenu díla a seznam Subdodavatelů, a (ii) u zakázek, jejichž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, uveřejní na svém profilu Smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků. Zhotovitel podpisem Smlouvy suuveřejněním uvedených informací souhlasí.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Zadávací dokumentaci včetně Smlouvy.

15. ZÁNÍK SMLOUVY**15.1. Zánik Smlouvy**

Smlouva zaniká:

- a) dohodou Smluvních stran,
- b) odstoupením.

15.2. Odstoupení Zhotovitele

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem považují Smluvní strany:

- 15.2.1. prodlení Objednatele s úhradou oprávněně fakturované částky o více než 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodlení a možnost Zhotovitele od Smlouvy odstoupit písemně upozorněn a dodatečná lhůta k plnění platebního závazku Objednatele uplynula marně;
- 15.2.2. nepředání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

15.3. Odstoupení Objednatele

- 15.3.1. V případě, že je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, má, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo zadat provedení či dokončení Díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků porušení Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě. V takovém případě se Cena díla, resp. jeho části, dohodnutá ve Smlouvě, sníží o cenu prací, dodávek a služeb, které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na základě jednotkových cen v Položkovém rozpočtu a/nebo v příloze Smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení o ukončení Smlouvy, změně rozsahu Díla, převzetí provedeného Díla, náhradě škody a záruce.

- 15.3.2. Zásahem do Díla dle článku 15.3.1 VOP, provedeným třetí osobou na základě pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele

dokončit Dílo včas v souladu s Harmonogramem plnění, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu jednotlivých částí Díla po dobu záruky.

15.3.3. V případě postupu dle článku 15.3.1 VOP je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž veškerou vzniklou škodu.

15.3.4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány Smluvními stranami za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele):

- a) Zhotovitel neprovádí dílo řádně a plynule;
- b) bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání Díla;
- c) práce, dodávky či služby budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě;
- d) opakované nedodržení podmínek stanovených Smlouvou;
- e) nedostavení se k předání a převzetí Staveniště;
- f) porušení podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele;
- g) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady nebo vnitřních předpisů Objednatele;
- h) bude-li bránit okolnost/událost vyšší moci na straně Zhotovitele v plnění povinností ze Smlouvy déle než 30 dnů;
- i) bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle Insolvenčního zákona, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli,
- j) dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
- k) Zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné zhotovení Díla;
- l) nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- m) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení Díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- n) pokud Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla nebo prováděním Díla v rozporu s podmínkami Smlouvy;

- o) nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami Smlouvy, ačkoli byl na toto Objednatelem upozorněn;
- p) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla z důvodů ležících na jeho straně po dobu delší než 30 dnů;
- q) pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

15.3.5. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že bude zahájeno trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

15.4. Obecná ustanovení k odstoupení

15.4.1. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou dopisem adresovaným do sídla druhé Smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé Smluvní strany.

15.4.2. V písemném oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje s odkazem na ustavení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.4.3. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a povinnosti Smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého plnění ze Smlouvy.

15.5. Důsledky odstoupení

Odstoupí-li některá Smluvní strana od Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

15.5.1. Zhotovitel je do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy povinen vyhotovit a předat Objednateli soupis všech provedených prací oceněný na základě Položkového rozpočtu a/nebo přílohy Smlouvy.

15.5.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli přiměřenou část Ceny díla, která odpovídá Dílu, popř. jeho části, provedenému v souladu se Smlouvou k datu ukončení Smlouvy. Jedná se o takovou maximální částku, jejíž vynaložení může Zhotovitel s ohledem na všechny provedené dodávky, práce a výkony (včetně dodávek a výkonů provedených Subdodavateli

Zhotovitele) Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen, jako podmínku obdržení takových plateb, vyhotovit a předat Objednateli všechny dokumenty vypracované ke dni ukončení Smlouvy (a to i v elektronické formě) a podniknout všechny další kroky, které mohou být vyžadovány za účelem propůjčení veškerých práv, zápočtů, plnění a vlastnických práv Objednatele.

- 15.5.3. Zhotovitel vyklidí a předá Staveniště Objednateli bez zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy, nejpozději do 24 hodin.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 16.1. Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 16.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude spor řešen u věcně příslušného obecného soudu, přičemž Smluvní strany si sjednávají, že místně příslušným bude soud podle sídla Objednatele.

Příloha č. 2

Cenová nabídka včetně příloh

- Seznam nově instalovaných tlakoměrů,
 - Změna jednotek
- Seznam alarmních mezí SCADA tlakoměrů
v paroplynném prostoru nádrží

VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1, 710 00 OSTRAVA, Česká republika
tel: +420 556 204 111, fax: +420 596 242 153, email: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz



Cenová nabídka č. 3PRO1100326-kasjir-130822

pro veřejnou zakázku č. 171/13/OCN

Obnova monitoringu nádrží

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213 / 12
170 04 Praha 7
IČO: 60193531

Zájemce:

VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 233/1
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO: 48390470

Vážená paní Ševcová,

děkuji Vám za zaslání výzvy k jednání ze dne 20.8.2013 a na jejím základě Vám předkládám tuto revizi naší nabídky. Výsledná nabídková cena je výsledkem zohlednění dostupných slev a rezerv, které ovšem nebudou mít vliv na kvalitu, termín a další parametry díla.

Cena za část A: 700.300,- Kč bez DPH

Cena za část B: 823.440,- Kč bez DPH

Cena celkem: 1.523.740,- Kč bez DPH

Cenová nabídka je zpracovaná v podobě oceněného výkazu výměr podle jednotlivých skladů, bloků a prací a je uvedena na následujících stránkách.

Všechny ceny uvedené v této nabídce nezahrnují DPH a budou o ni navýšeny dle platných předpisů.

Věřím, že tato nabídka bude pro Vás zajímavá a akceptovatelná. V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby dalšího upřesnění kontaktujte, prosím, přímo mě, nebo kolegy z obchodního oddělení na adrese obchod@vaecontrols.cz.

Děkuji Vám za spolupráci!

Ing. Jiří Kašparec

Obchodně - technický manažer

VAE CONTROLS, s.r.o.

Skladovací kapacity										DOP. LADBY, SPOJENÍ BEZ PŘÍPOJEK 13,4m		Podlaží pro stropní úpravy a kabele rozvodu				ČÁST A Integrace šakomérů do ASŘ				Kód 1: přípojen šakomér do stávající kabeláž (náhradě kurz za kus) Kód 2: přípojen šakomér ke stávající kabeláž (náhradě kurz za kus) Kód 3: přípojen šakomér ke stávající kabeláž (náhradě kurz za kus) Kód 4: přípojen šakomér do stávajícího PLC pomocí nové kabeláže Kód 5: přípojen šakomér do stávajícího PLC pomocí rozvodnic a rozváděč			
Střed. d.	Střed. d. + název	Číslo látky	Objem m³	Realizace	Intenzita dle normy	Typ instalace	Skladovací produkt	Plán (číslo nadřazené části rozvodu) C-1: A-1 stropní úprava vlna - C-2: A-2 stropní úprava vlna - C-3: A-3 stropní úprava vlna - C-4: A-4 stropní úprava vlna - C-5: A-5 stropní úprava vlna - C-6: A-6 stropní úprava vlna - C-7: A-7 stropní úprava vlna - C-8: A-8 stropní úprava vlna - C-9: A-9 stropní úprava vlna - C-10: A-10 stropní úprava vlna - C-11: A-11 stropní úprava vlna - C-12: A-12 stropní úprava vlna - C-13: A-13 stropní úprava vlna - C-14: A-14 stropní úprava vlna - C-15: A-15 stropní úprava vlna - C-16: A-16 stropní úprava vlna - C-17: A-17 stropní úprava vlna - C-18: A-18 stropní úprava vlna - C-19: A-19 stropní úprava vlna - C-20: A-20 stropní úprava vlna - C-21: A-21 stropní úprava vlna - C-22: A-22 stropní úprava vlna - C-23: A-23 stropní úprava vlna - C-24: A-24 stropní úprava vlna - C-25: A-25 stropní úprava vlna - C-26: A-26 stropní úprava vlna - C-27: A-27 stropní úprava vlna - C-28: A-28 stropní úprava vlna - C-29: A-29 stropní úprava vlna - C-30: A-30 stropní úprava vlna - C-31: A-31 stropní úprava vlna - C-32: A-32 stropní úprava vlna - C-33: A-33 stropní úprava vlna - C-34: A-34 stropní úprava vlna - C-35: A-35 stropní úprava vlna - C-36: A-36 stropní úprava vlna - C-37: A-37 stropní úprava vlna - C-38: A-38 stropní úprava vlna - C-39: A-39 stropní úprava vlna - C-40: A-40 stropní úprava vlna - C-41: A-41 stropní úprava vlna - C-42: A-42 stropní úprava vlna - C-43: A-43 stropní úprava vlna - C-44: A-44 stropní úprava vlna - C-45: A-45 stropní úprava vlna - C-46: A-46 stropní úprava vlna - C-47: A-47 stropní úprava vlna - C-48: A-48 stropní úprava vlna - C-49: A-49 stropní úprava vlna - C-50: A-50 stropní úprava vlna - C-51: A-51 stropní úprava vlna - C-52: A-52 stropní úprava vlna - C-53: A-53 stropní úprava vlna - C-54: A-54 stropní úprava vlna - C-55: A-55 stropní úprava vlna - C-56: A-56 stropní úprava vlna - C-57: A-57 stropní úprava vlna - C-58: A-58 stropní úprava vlna - C-59: A-59 stropní úprava vlna - C-60: A-60 stropní úprava vlna - C-61: A-61 stropní úprava vlna - C-62: A-62 stropní úprava vlna - C-63: A-63 stropní úprava vlna - C-64: A-64 stropní úprava vlna - C-65: A-65 stropní úprava vlna - C-66: A-66 stropní úprava vlna - C-67: A-67 stropní úprava vlna - C-68: A-68 stropní úprava vlna - C-69: A-69 stropní úprava vlna - C-70: A-70 stropní úprava vlna - C-71: A-71 stropní úprava vlna - C-72: A-72 stropní úprava vlna - C-73: A-73 stropní úprava vlna - C-74: A-74 stropní úprava vlna - C-75: A-75 stropní úprava vlna - C-76: A-76 stropní úprava vlna - C-77: A-77 stropní úprava vlna - C-78: A-78 stropní úprava vlna - C-79: A-79 stropní úprava vlna - C-80: A-80 stropní úprava vlna - C-81: A-81 stropní úprava vlna - C-82: A-82 stropní úprava vlna - C-83: A-83 stropní úprava vlna - C-84: A-84 stropní úprava vlna - C-85: A-85 stropní úprava vlna - C-86: A-86 stropní úprava vlna - C-87: A-87 stropní úprava vlna - C-88: A-88 stropní úprava vlna - C-89: A-89 stropní úprava vlna - C-90: A-90 stropní úprava vlna - C-91: A-91 stropní úprava vlna - C-92: A-92 stropní úprava vlna - C-93: A-93 stropní úprava vlna - C-94: A-94 stropní úprava vlna - C-95: A-95 stropní úprava vlna - C-96: A-96 stropní úprava vlna - C-97: A-97 stropní úprava vlna - C-98: A-98 stropní úprava vlna - C-99: A-99 stropní úprava vlna - C-100: A-100 stropní úprava vlna - C-101: A-101 stropní úprava vlna - C-102: A-102 stropní úprava vlna - C-103: A-103 stropní úprava vlna - C-104: A-104 stropní úprava vlna - C-105: A-105 stropní úprava vlna - C-106: A-106 stropní úprava vlna - C-107: A-107 stropní úprava vlna - C-108: A-108 stropní úprava vlna - C-109: A-109 stropní úprava vlna - C-110: A-110 stropní úprava vlna - C-111: A-111 stropní úprava vlna - C-112: A-112 stropní úprava vlna - C-113: A-113 stropní úprava vlna - C-114: A-114 stropní úprava vlna - C-115: A-115 stropní úprava vlna - C-116: A-116 stropní úprava vlna - C-117: A-117 stropní úprava vlna - C-118: A-118 stropní úprava vlna - C-119: A-119 stropní úprava vlna - C-120: A-120 stropní úprava vlna - C-121: A-121 stropní úprava vlna - C-122: A-122 stropní úprava vlna - C-123: A-123 stropní úprava vlna - C-124: A-124 stropní úprava vlna - C-125: A-125 stropní úprava vlna - C-126: A-126 stropní úprava vlna - C-127: A-127 stropní úprava vlna - C-128: A-128 stropní úprava vlna - C-129: A-129 stropní úprava vlna - C-130: A-130 stropní úprava vlna - C-131: A-131 stropní úprava vlna - C-132: A-132 stropní úprava vlna - C-133: A-133 stropní úprava vlna - C-134: A-134 stropní úprava vlna - C-135: A-135 stropní úprava vlna - C-136: A-136 stropní úprava vlna - C-137: A-137 stropní úprava vlna - C-138: A-138 stropní úprava vlna - C-139: A-139 stropní úprava vlna - C-140: A-140 stropní úprava vlna - C-141: A-141 stropní úprava vlna - C-142: A-142 stropní úprava vlna - C-143: A-143 stropní úprava vlna - C-144: A-144 stropní úprava vlna - C-145: A-145 stropní úprava vlna - C-146: A-146 stropní úprava vlna - C-147: A-147 stropní úprava vlna - C-148: A-148 stropní úprava vlna - C-149: A-149 stropní úprava vlna - C-150: A-150 stropní úprava vlna - C-151: A-151 stropní úprava vlna - C-152: A-152 stropní úprava vlna - C-153: A-153 stropní úprava vlna - C-154: A-154 stropní úprava vlna - C-155: A-155 stropní úprava vlna - C-156: A-156 stropní úprava vlna - C-157: A-157 stropní úprava vlna - C-158: A-158 stropní úprava vlna - C-159: A-159 stropní úprava vlna - C-160: A-160 stropní úprava vlna - C-161: A-161 stropní úprava vlna - C-162: A-162 stropní úprava vlna - C-163: A-163 stropní úprava vlna - C-164: A-164 stropní úprava vlna - C-165: A-165 stropní úprava vlna - C-166: A-166 stropní úprava vlna - C-167: A-167 stropní úprava vlna - C-168: A-168 stropní úprava vlna - C-169: A-169 stropní úprava vlna - C-170: A-170 stropní úprava vlna - C-171: A-171 stropní úprava vlna - C-172: A-172 stropní úprava vlna - C-173: A-173 stropní úprava vlna - C-174: A-174 stropní úprava vlna - C-175: A-175 stropní úprava vlna - C-176: A-176 stropní úprava vlna - C-177: A-177 stropní úprava vlna - C-178: A-178 stropní úprava vlna - C-179: A-179 stropní úprava vlna - C-180: A-180 stropní úprava vlna - C-181: A-181 stropní úprava vlna - C-182: A-182 stropní úprava vlna - C-183: A-183 stropní úprava vlna - C-184: A-184 stropní úprava vlna - C-185: A-185 stropní úprava vlna - C-186: A-186 stropní úprava vlna - C-187: A-187 stropní úprava vlna - C-188: A-188 stropní úprava vlna - C-189: A-189 stropní úprava vlna - C-190: A-190 stropní úprava vlna - C-191: A-191 stropní úprava vlna - C-192: A-192 stropní úprava vlna - C-193: A-193 stropní úprava vlna - C-194: A-194 stropní úprava vlna - C-195: A-195 stropní úprava vlna - C-196: A-196 stropní úprava vlna - C-197: A-197 stropní úprava vlna - C-198: A-198 stropní úprava vlna - C-199: A-199 stropní úprava vlna - C-200: A-200 stropní úprava vlna - C-201: A-201 stropní úprava vlna - C-202: A-202 stropní úprava vlna - C-203: A-203 stropní úprava vlna - C-204: A-204 stropní úprava vlna - C-205: A-205 stropní úprava vlna - C-206: A-206 stropní úprava vlna - C-207: A-207 stropní úprava vlna - C-208: A-208 stropní úprava vlna - C-209: A-209 stropní úprava vlna - C-210: A-210 stropní úprava vlna - C-211: A-211 stropní úprava vlna - C-212: A-212 stropní úprava vlna - C-213: A-213 stropní úprava vlna - C-214: A-214 stropní úprava vlna - C-215: A-215 stropní úprava vlna - C-216: A-216 stropní úprava vlna - C-217: A-217 stropní úprava vlna - C-218: A-218 stropní úprava vlna - C-219: A-219 stropní úprava vlna - C-220: A-220 stropní úprava vlna - C-221: A-221 stropní úprava vlna - C-222: A-222 stropní úprava vlna - C-223: A-223 stropní úprava vlna - C-224: A-224 stropní úprava vlna - C-225: A-225 stropní úprava vlna - C-226: A-226 stropní úprava vlna - C-227: A-227 stropní úprava vlna - C-228: A-228 stropní úprava vlna - C-229: A-229 stropní úprava vlna - C-230: A-230 stropní úprava vlna - C-231: A-231 stropní úprava vlna - C-232: A-232 stropní úprava vlna - C-233: A-233 stropní úprava vlna - C-234: A-234 stropní úprava vlna - C-235: A-235 stropní úprava vlna - C-236: A-236 stropní úprava vlna - C-237: A-237 stropní úprava vlna - C-238: A-238 stropní úprava vlna - C-239: A-239 stropní úprava vlna - C-240: A-240 stropní úprava vlna - C-241: A-241 stropní úprava vlna - C-242: A-242 stropní úprava vlna - C-243: A-243 stropní úprava vlna - C-244: A-244 stropní úprava vlna - C-245: A-245 stropní úprava vlna - C-246: A-246 stropní úprava vlna - C-247: A-247 stropní úprava vlna - C-248: A-248 stropní úprava vlna - C-249: A-249 stropní úprava vlna - C-250: A-250 stropní úprava vlna - C-251: A-251 stropní úprava vlna - C-252: A-252 stropní úprava vlna - C-253: A-253 stropní úprava vlna - C-254: A-254 stropní úprava vlna - C-255: A-255 stropní úprava vlna - C-256: A-256 stropní úprava vlna - C-257: A-257 stropní úprava vlna - C-258: A-258 stropní úprava vlna - C-259: A-259 stropní úprava vlna - C-260: A-260 stropní úprava vlna - C-261: A-261 stropní úprava vlna - C-262: A-262 stropní úprava vlna - C-263: A-263 stropní úprava vlna - C-264: A-264 stropní úprava vlna - C-265: A-265 stropní úprava vlna - C-266: A-266 stropní úprava vlna - C-267: A-267 stropní úprava vlna - C-268: A-268 stropní úprava vlna - C-269: A-269 stropní úprava vlna - C-270: A-270 stropní úprava vlna - C-271: A-271 stropní úprava vlna - C-272: A-272 stropní úprava vlna - C-273: A-273 stropní úprava vlna - C-274: A-274 stropní úprava vlna - C-275: A-275 stropní úprava vlna - C-276: A-276 stropní úprava vlna - C-277: A-277 stropní úprava vlna - C-278: A-278 stropní úprava vlna - C-279: A-279 stropní úprava vlna - C-280: A-280 stropní úprava vlna - C-281: A-281 stropní úprava vlna - C-282: A-282 stropní úprava vlna - C-283: A-283 stropní úprava vlna - C-284: A-284 stropní úprava vlna - C-285: A-285 stropní úprava vlna - C-286: A-286 stropní úprava vlna - C-287: A-287 stropní úprava vlna - C-288: A-288 stropní úprava vlna - C-289: A-289 stropní úprava vlna - C-290: A-290 stropní úprava vlna - C-291: A-291 stropní úprava vlna - C-292: A-292 stropní úprava vlna - C-293: A-293 stropní úprava vlna - C-294: A-294 stropní úprava vlna - C-295: A-295 stropní úprava vlna - C-296: A-296 stropní úprava vlna - C-297: A-297 stropní úprava vlna - C-298: A-298 stropní úprava vlna - C-299: A-299 stropní úprava vlna - C-300: A-300 stropní úprava vlna - C-301: A-301 stropní úprava vlna - C-302: A-302 stropní úprava vlna - C-303: A-303 stropní úprava vlna - C-304: A-304 stropní úprava vlna - C-305: A-305 stropní úprava vlna - C-306: A-306 stropní úprava vlna - C-307: A-307 stropní úprava vlna - C-308: A-308 stropní úprava vlna - C-309: A-309 stropní úprava vlna - C-310: A-310 stropní úprava vlna - C-311: A-311 stropní úprava vlna - C-312: A-312 stropní úprava vlna - C-313: A-313 stropní úprava vlna - C-314: A-314 stropní úprava vlna - C-315: A-315 stropní úprava vlna - C-316: A-316 stropní úprava vlna - C-317: A-317 stropní úprava vlna - C-318: A-318 stropní úprava vlna - C-319: A-319 stropní úprava vlna - C-320: A-320 stropní úprava vlna - C-321: A-321 stropní úprava vlna - C-322: A-322 stropní úprava vlna - C-323: A-323 stropní úprava vlna - C-324: A-324 stropní úprava vlna - C-325: A-325 stropní úprava vlna - C-326: A-326 stropní úprava vlna - C-327: A-327 stropní úprava vlna - C-328: A-328 stropní úprava vlna - C-329: A-329 stropní úprava vlna - C-330: A-330 stropní úprava vlna - C-331: A-331 stropní úprava vlna - C-332: A-332 stropní úprava vlna - C-333: A-333 stropní úprava vlna - C-334: A-334 stropní úprava vlna - C-335: A-335 stropní úprava vlna - C-336: A-336 stropní úprava vlna - C-337: A-337 stropní úprava vlna - C-338: A-338 stropní úprava vlna - C-339: A-339 stropní úprava vlna - C-340: A-340 stropní úprava vlna - C-341: A-341 stropní úprava vlna - C-342: A-342 stropní úprava vlna - C-343: A-343 stropní úprava vlna - C-344: A-344 stropní úprava vlna - C-345: A-345 stropní úprava vlna - C-346: A-346 stropní úprava vlna - C-347: A-347 stropní úprava vlna - C-348: A-348 stropní úprava vlna - C-349: A-349 stropní úprava vlna - C-350: A-350 stropní úprava vlna - C-351: A-351 stropní úprava vlna - C-352: A-352 stropní úprava vlna - C-353: A-353 stropní úprava vlna - C-354: A-354 stropní úprava vlna - C-355: A-355 stropní úprava vlna - C-356: A-356 stropní úprava vlna - C-357: A-357 stropní úprava vlna - C-358: A-358 stropní úprava vlna - C-359: A-359 stropní úprava vlna - C-360: A-360 stropní úprava vlna - C-361: A-361 stropní úprava vlna - C-362: A-362 stropní úprava vlna - C-363: A-363 stropní úprava vlna - C-364: A-364 stropní úprava vlna - C-365: A-365 stropní úprava vlna - C-366: A-366 stropní úprava vlna - C-367: A-367 stropní úprava vlna - C-368: A-368 stropní úprava vlna - C-369: A-369 stropní úprava vlna - C-370: A-370 stropní úprava vlna - C-371: A-371 stropní úprava vlna - C-372: A-372 stropní úprava vlna - C-373: A-373 stropní úprava vlna - C-374: A-374 stropní úprava vlna - C-375: A-375 stropní úprava vlna - C-376: A-376 stropní úprava vlna - C-377: A-377 stropní úprava vlna - C-378: A-378 stropní úprava vlna - C-379: A-379 stropní úprava vlna - C-380: A-380 stropní úprava vlna - C-381: A-381 stropní úprava vlna - C-382: A-382 stropní úprava vlna - C-383: A-383 stropní úprava vlna - C-384: A-384 stropní úprava vlna - C-385: A-385 stropní úprava vlna - C-386: A-386 stropní úprava vlna - C-387: A-387 stropní úprava vlna - C-388: A-388 stropní úprava vlna - C-389: A-389 stropní úprava vlna - C-390: A-390 stropní úprava vlna - C-391: A-391 stropní úprava vlna - C-392: A-392 stropní úprava vlna - C-393: A-393 stropní úprava vlna - C-394: A-394 stropní úprava vlna - C-395: A-395 stropní úprava vlna - C-396: A-396 stropní úprava vlna - C-397: A-397 stropní úprava vlna - C-398: A-398 stropní úprava vlna - C-399: A-399 stropní úprava vlna - C-400: A-400 stropní úprava vlna - C-401: A-401 stropní úprava vlna - C-402: A-402 stropní úprava vlna - C-403: A-403 stropní úprava vlna - C-404: A-404 stropní úprava vlna - C-405: A-405 stropní úprava vlna - C-406: A-406 stropní úprava vlna - C-407: A-407 stropní úprava vlna - C-408: A-408 stropní úprava vlna - C-409: A-409 stropní úprava vlna - C-410: A-410 stropní úprava vlna - C-411: A-411 stropní úprava vlna - C-412: A-412 stropní úprava vlna - C-413: A-413 stropní úprava vlna - C-414: A-414 stropní úprava vlna - C-415: A-415 stropní úprava vlna - C-416: A-416 stropní úprava vlna - C-417: A-417 stropní úprava vlna - C-418: A-418 stropní úprava vlna - C-419: A-419 stropní úprava vlna - C-420: A-420 stropní úprava vlna - C-421: A-421 stropní úprava vlna - C-422: A-422 stropní úprava vlna - C-423: A-423 stropní úprava vlna - C-424: A-424 stropní úprava vlna - C-425: A-425 stropní úprava vlna - C-426: A-426 stropní úprava vlna - C-427: A-427 stropní úprava vlna - C-428: A-428 stropní úprava vlna - C-429: A-429 stropní úprava vlna - C-430: A-430 stropní úprava vlna - C-431: A-431 stropní úprava vlna - C-432: A-432 stropní úprava vlna - C-433: A-433 stropní úprava vlna - C-434: A-434 stropní úprava vlna - C-435: A-435 stropní úprava vlna - C-436: A-436 stropní úprava vlna - C-437: A-437 stropní úprava vlna - C-438: A-438 stropní úprava vlna - C-439: A-439 stropní úprava vlna - C-440: A-440 stropní úprava vlna - C-441: A-441 stropní úprava vlna - C-442: A-442 stropní úprava vlna - C-443: A-443 stropní úprava vlna - C-444: A-444 stropní úprava vlna - C-445: A-445 stropní úprava vlna - C-446: A-446 stropní úprava vlna - C-447: A-447 stropní úprava vlna - C-448: A-448 stropní úprava vlna - C-449: A-449 stropní úprava vlna - C-450: A-450 stropní úprava vlna - C-451: A-451 stropní úprava vlna - C-452: A-452 stropní úprava vlna - C-453: A-453 stropní úprava vlna - C-454: A-454 stropní úprava vlna - C-455: A-455 stropní úprava vlna - C-456: A-456 stropní úprava vlna - C-457: A-457 stropní úprava vlna - C-458: A-458 stropní úprava vlna - C-459: A-459 stropní úprava vlna - C-460: A-460 stropní úprava vlna - C-461: A-461 stropní úprava vlna - C-462: A-462 stropní úprava vlna - C-463: A-463 stropní úprava vlna - C-464: A-464 stropní úprava vlna - C-465: A-465 stropní úprava vlna - C-466: A-466 stropní úprava vlna - C-467: A-467 stropní úprava vlna - C-468: A-468 stropní úprava vlna - C-469: A-469 stropní úprava vlna - C-470: A-470 stropní úprava vlna - C-471: A-471 stropní úprava vlna - C-472: A-472 stropní úprava vlna - C-473: A-473 stropní úprava vlna - C-474: A-474 stropní úprava vlna - C-475: A-475 stropní úprava vlna - C-476: A-476 stropní úprava vlna - C-477: A-477 stropní úprava vlna - C-478: A-478 stropní úprava vlna - C-479: A-479 stropní úprava vlna - C-480: A-480 stropní úprava vlna - C-481: A-481 stropní úprava vlna - C-482: A-482 stropní úprava vlna - C-483: A-483 stropní úprava vlna - C-484: A-484 stropní úprava vlna - C-485: A-485 stropní úprava vlna - C-486: A-486 stropní úprava vlna - C-487: A-487 stropní úprava vlna - C-488: A-488 stropní úprava vlna - C-489: A-489 stropní úprava vlna - C-490: A-490 stropní úprava vlna - C-491: A-491 stropní úprava vlna - C-492: A-492 stropní úprava vlna - C-493: A-493 stropní úprava vlna - C-494: A-494 stropní úprava vlna - C-495: A-495 stropní úprava vlna - C-496: A-496 stropní úprava vlna - C-497: A-497 stropní úprava vlna - C-498: A-498 stropní úprava vlna - C-499: A-499 stropní úprava vlna - C-500: A-500 stropní úprava vlna - C-501: A-501 stropní úprava vlna - C-502: A-502 stropní úprava vlna - C-503: A-503 stropní úprava vlna - C-504: A-504 stropní úprava vlna - C-505: A-505 stropní úprava vlna - C-506: A-506 stropní úprava vlna - C-507: A-507 stropní úprava vlna - C-508: A-508 stropní úprava vlna - C-509: A-509 stropní úprava vlna - C-510: A-510 stropní úprava vlna - C-5															

[illegible]

ČÁST B. Další SW práce					
Popis položky	počet mj	mj	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Celková cena (Kč bez DPH)	Poznámka
Sjednacení oprávnění operátorů na skladech Čepro: operátor / hlavní operátor / sys. inženýr	176	h	1 500	264 000	Závazné a přehledné podklady pro stanovení rolí musí být dodány před podpisem SoD ze strany Čepro, a.s.
- Kontrola / nsatavení alarmních mezí a mezí v stávajících logikách řízení celkem na 145 ks nádrží jinak nedotčených touto akcí. Budou pouze limity HH a LL s kritikou - nejvyšší alarmovou prioritou a oprávnění pro nastavení bude mít hlavní operátor a inženýr (seznam dotčených měření - Příloha č. 2 a 3 této nabídky)	120	h	1 500	180 000	
- Změna jednotek ze stávajících jednotek na kPa a s tím související úprava rozsahů alarmních mezí a mezí v stávajících logikách řízení (seznam dotčených měření - Příloha č. 1 této nabídky)					
Přenos údajů a vizualizace údajů o platnosti měření na všech komunikačně připojených tlakoměrech paroplynového prostoru na skladech Čepro, a.s.	280	h	1 500	420 000	V rozsahu dle zadání: Komunikace a vizualizace pro všechny radary REX na ČEPRO bude tam kde chybí doplněna o stavová slova: Device status (toto nyní bývá zavedeno-ověřit) Temp status Alarmovat a vizualizovat pro příslušná měření: Není Valid level Analog Input1 Error (tj.neplatnost měření tlaku) Invalid Average Liquid Temperature Ve výjimečných případech, kdy je použit analogový vstup 2 alarmovat i Analog input2 error . Ide o bloky 237 a 238 ve Šlapanově. Alarmovat HART slave error (tam kde je použita HART komunikace)-opět se jedná o výjimky např. v Cerekvici. Pro všechny Endress Hauser komunikace přes tank side monitor do komunikací a vizualizace doplnit pokud chybí (pokud je příslušné měření připojeno): Tlak par Hladina_chyba Teplota_chyba Tlak_par_chyba Výčítání registru 19 - 25 z REX nebude realizováno.

ČÁST B. Další SW práce					
Popis položky	počet mj	mj	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Celková cena (Kč bez DPH)	Poznámka
Přejmenování názvů nádrží v Hájku N01 až N017 a v Bělčicích N01 až N019 na názvy odpovídající skutečnému názvu nádrží, včetně přejmenování názvů u souvisejících signálů a souvisejících návazností (reporty,...).	8	h	1 500	12 000	
-					
Celkem za část B. (Kč bez DPH)				876 000	
Projektová sleva (Kč bez DPH)				52 560	
Celkem za část B. (Kč bez DPH)				823 440	

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 1

sklad	kategorie skladu	blok	nádrž	Hladina Radar Saab	Hladinoměr Radar Rosemount	Hladina Labko	Hladina Endress+Hauser	Hladina ostatní	Teploměr	Maximum havarijní	Tlak
Třemošná	I	201	H 211 A	●					●	●	●
Třemošná	I	201	H 211 B	●					●	●	●
Třemošná	I	401	H 401 A	●					●	●	●
Třemošná	I	401	H 401 B	●					●	●	●
Třemošná	I	401	H 401 C	●					●	●	●
Třemošná	I	401	H 401 D	●					●	●	●
Třemošná	I	721	H721.01			●			●	●	●
Třemošná	I	721	H721.02			●			●	●	●
Třemošná	I	721	H721.03			●			●	●	●
Třemošná	I	721	H721.04			●			●	●	●
Smyslov	II	360	1			●			●	●	●
Smyslov	II	360	2			●			●	●	●
Smyslov	II	235	1			●			●	●	●
Včelná	III	580	KZ		●				●	●	●
Hněvice	I	240	1				●		●	●	●
Hněvice	I	240	2				●		●	●	●
Hněvice	I	193	1A			●			●	●	●
Hněvice	I	193	1B			●			●	●	●
Hněvice	I	193	1C			●			●	●	●
Hněvice	I	193	1D			●			●	●	●
Mstětice	spec / JET	220	16			●			●	●	●
Mstětice	spec / JET	220	17			●			●	●	●
Mstětice	spec / JET	220	18			●			●	●	●
Cerekvice	II	233	1			●			●	●	●
Cerekvice	II	233	2			●			●	●	●
Cerekvice	II	233	3			●			●	●	●
Cerekvice	II	233	4			●			●	●	●
Loukov	I	902	1			●			●	●	●
Loukov	I	902	2			●			●	●	●
Loukov	I	902	3			●			●	●	●
Loukov	I	902	4			●			●	●	●

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 1

sklad	kategorie skladu	blok	nádrž	Hladina Radar Saab	Hladinoměr Radar Rosemount	Hladina Labko	Hladina Endress+Hauser	Hladina ostatní	Teploměr	Maximum havarijní	Tlak
Loukov	I	902	5			●			●	●	●
Střelice	I	621	H208			●			●	●	●
Střelice	I	621	H209			●			●	●	●
Střelice	I	220	H115			●			●	●	●
Střelice	I	220	H119			●			●	●	●
Střelice	I	220	H120			●			●	●	●

NASTAVENÍ OCHRANY PROTI PŘETLAKU A PODTLAKU V NÁDRŽÍCH

SPECIFIKACE NÁDRŽE							PODTLAK	PŘETLAK
SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	ROK VÝSTAVBY	OBJEM	PRODUK T	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Třemošná	721	H721.01	2007	100	LÍH	●	-3	10
Třemošná	721	H721.02	2007	100	LÍH	●	-3	10
Třemošná	721	H721.03	2007	100	LÍH	●	-3	10
Třemošná	721	H721.04	2007	100	LÍH	●	-3	10
Smyslov	360	1	1997	49	Líh	●	-3	10
Smyslov	360	2	1997	49	Líh	●	-3	10
Smyslov	235	1	2007	100	Líh	●	-3	10
Včelná	580	KZ	1976	50	NM	●	-3	10
Hněvice	193	1A	2007	100	LÍH	●	-3	10
Hněvice	193	1B	2007	100	LÍH	●	-3	10
Hněvice	193	1C	2007	100	LÍH	●	-3	10
Hněvice	193	1D	2007	100	LÍH	●	-3	10
Hněvice	504	1A	1997	100		●	-3	10
Hněvice	888	RJ	1998	32	BA95N	●	-3	10
Mstětice	220	16	2007	100	Líh	●	-3	10
Mstětice	220	17	2007	100	Líh	●	-3	10
Mstětice	220	18	2007	100	Líh	●	-3	10
Cerekvice	233	1	2007	100	LÍH	●	-3	10
Cerekvice	233	2	2007	100	LÍH	●	-3	10
Cerekvice	233	3	2007	100	LÍH	●	-3	10
Cerekvice	233	4	2007	100	LÍH	●	-3	10
N. Město	220	H1431	1993	100	NM	●	-3	10
Loukov	220	3	1994	100	ss	●	-3	10
Loukov	901	1	2007	95	MEŘO (multi)	●	-3	10
Loukov	902	1	2007	95	Líh	●	-3	10
Loukov	902	2	2007	95	Líh	●	-3	10
Loukov	902	3	2007	95	Líh	●	-3	10
Loukov	902	4	2007	95	Líh	●	-3	10
Loukov	902	5	2007	95	Líh	●	-3	10
Střelice	220	H112	1972	50	ss	●	-3	10

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 2

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	ROK VÝSTAVBY	OBJEM	PRODUK T	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Střelice	220	H113	1972	50	ss	●	-3	10
Střelice	220	H115	1972	100	Líh	●	-3	10
Střelice	220	H119	1972	100	Líh	●	-3	10
Střelice	220	H120	1972	100	Líh	●	-3	10

NASTAVENÍ OCHRANY PROTI PŘETLAKU A PODTLAKU V NÁDRŽÍCH

SPECIFIKACE NÁDRŽE				PODTLAK	PŘETLAK
SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Třemošná	230	2A	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	2B	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	2C	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	2D	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	1A	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	1B	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	1C	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	1D	□	-0,39	0,39
Třemošná	230	1E	□	-0,39	0,39
Třemošná	201	H 211 A	□	-0,39	3,9
Třemošná	201	H 211 B	□	-0,39	3,9
Třemošná	401	H 401 A	□	-0,39	3,9
Třemošná	401	H 401 B	□	-0,39	3,9
Třemošná	401	H 401 C	□	-0,39	3,9
Třemošná	401	H 401 D	□	-0,39	3,9
Hájek	231	2A	□	-0,39	3,9
Hájek	231	2B	□	-0,39	3,9
Hájek	231	1A	□	-0,39	3,9
Hájek	231	1B	□	-0,39	3,9
Hájek	231	1C	□	-0,39	3,9
Hájek	231	1D	□	-0,39	3,9
Hájek	231	1E	□	-0,39	3,9
Hájek	233	101	□	-0,39	3,9
Hájek	233	102	□	-0,39	3,9

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Hájek	233	103	□	-0,39	3,9
Hájek	233	104	□	-0,39	3,9
Hájek	233	105	□	-0,39	3,9
Hájek	233	106	□	-0,39	3,9
Hájek	233	107	□	-0,39	3,9
Hájek	233	108	□	-0,39	3,9
Hájek	625	A	□	-0,39	3,9
Hájek	625	B	□	-0,39	3,9
Bělčice	230	Z 001 A	□	-0,25	3,9
Bělčice	230	Z 001 B	□	-0,25	3,9
Bělčice	230	Z 001 C	□	-0,25	3,9
Bělčice	230	Z 001 D	□	-0,25	3,9
Bělčice	230	Z 002 A	□	-0,39	3,9
Bělčice	230	Z 002 B	□	-0,39	3,9
Bělčice	230	Z 002 C	□	-0,39	3,9
Bělčice	230	Z 002 D	□	-0,39	3,9
Bělčice	230	Z 002 E	□	-0,39	3,9
Bělčice	230	Z 003 B	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 105A	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 105 B	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 106	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 107	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 108	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 109	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 110	□	-0,39	3,9
Bělčice	231	H 111	□	-0,39	3,9
Smyslov	232	E1	□	-1	3,9
Smyslov	232	E2	□	-1	3,9

Rekonstrukce monitoringu paroplyného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 3

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Smyslov	233	1	□	-0,28	1
Smyslov	233	2	□	-0,28	1
Smyslov	233	3	□	-0,28	1
Smyslov	233	4	□	-0,28	1
Smyslov	233	5	□	-0,28	1
Smyslov	233	6	□	-0,28	1
Smyslov	233	7	□	-0,28	1
Smyslov	233	8	□	-0,28	1
Smyslov	233	9	□	-0,28	1
Smyslov	233	10	□	-0,28	1
Včelná	230	H 102	□	-0,39	0,46
Včelná	230	H 103	□	-0,39	0,46
Včelná	230	H 104 A	□	-1	0,46
Včelná	230	H 104 B	□	-1	0,46
Včelná	230	H 105	□	-1	0,46
Včelná	230	H 106 A	□	-1	0,46
Včelná	230	H 106 B	□	-1	0,46
Včelná	230	H 107 A	□	-1	0,46
Včelná	230	H 107 B	□	-1	0,46
Včelná	230	H 108	□	-0,39	0,46
Hněvice	230	1	□	-0,39	2,42
Hněvice	230	2	□	-0,39	2,42
Hněvice	230	3	□	-0,39	2,42
Hněvice	230	4	□	-0,39	2,42
Hněvice					
Hněvice	231	2	□	-0,77	3
Hněvice	231	3	□	-0,77	3
Hněvice	231	4	□	-0,77	3

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 3

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Hněvice	231	5	□	-0,77	3
Hněvice					
Hněvice	232	6	□	-0,77	2,42
Hněvice	232	7	□	-0,77	2,42
Hněvice	232	8	□	-0,77	2,42
Hněvice	232	9	□	-0,77	2,42
Hněvice	232	10	□	-0,77	2,42
Hněvice					
Hněvice	233	11	□	-0,77	2,42
Hněvice	233	12	□	-0,77	2,42
Hněvice	233	13	□	-0,77	2,42
Hněvice	233	14	□	-0,77	2,42
Hněvice	233	15	□	-0,77	2,42
Hněvice	234	26	□	-0,77	2,42
Hněvice	234	27	□	-0,77	2,42
Hněvice	234	28	□	-0,77	2,42
Hněvice	234	29	□	-0,77	2,42
Hněvice	234	30	□	-0,77	2,42
Hněvice					
Hněvice	235	31	□	-0,77	2,42
Hněvice	235	32	□	-0,77	2,42
Hněvice	235	33	□	-0,77	2,42
Hněvice	235	34	□	-0,77	2,42
Hněvice	235	35	□	-0,77	2,42
Hněvice	236	1	□	-0,5	0,5
Hněvice	236	2	□	-0,5	0,5
Hněvice	237	1	□	-0,5	0,5
Hněvice	237	2	□	-0,5	0,5

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 3

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Hněvice	238	1	□	-0,5	0,5
Hněvice	238	2	□	-0,5	0,5
Hněvice					
Hněvice	239	1	□	-0,39	1,2
Hněvice	239	2	□	-0,39	1,2
Hněvice	239	3	□	-0,39	1,2
Hněvice	239	4	□	-0,39	1,2
Hněvice	239	5	□	-0,39	1,2
Hněvice	239	6	□	-0,39	1,2
Hněvice	239	7	□	-0,39	1,2
Hněvice	240	1	□	-0,5	0,5
Hněvice	240	2	□	-0,5	0,5
Hněvice	620	1	□	-1	3
Hněvice	620	2	□	-1	3
Hněvice	620	3	□	-1	3
Hněvice	620	4	□	-1	3
Hněvice	620	5	□	-1	3
Hněvice	620	6	□	-1	3
Hněvice	620	7	□	-1	3
Hněvice	620	8	□	-1	3
Mstětice	233	A	□	-0,39	3,1
Mstětice	233	B	□	-0,39	2,75
Mstětice	233	C	□	-0,39	2,75
Mstětice	234	1	□	-0,39	2,42
Mstětice	234	2	□	-0,39	2,42
Mstětice	234	3	□	-0,39	2,42
Mstětice	234	4	□	-0,39	2,42
Mstětice	234	5	□	-0,39	2,42

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 3

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Mstětice	234	6	□	-0,39	2,42
Mstětice	234	7	□	-0,39	2,42
Mstětice	234	8	□	-0,39	2,42
Cerekvice					
Cerekvice	231	1	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	2	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	3	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	4	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	5	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	6	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	7	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	8	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	9	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	10	□	-0,35	2,2
Cerekvice	231	11	□	-0,35	2,2
Cerekvice	232	1	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	2	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	3	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	4	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	5	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	6	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	7	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	8	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	9	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	10	□	-0,28	1,5
Cerekvice	232	11	□	-0,28	1,5
Cerekvice	341	12	□	-1	3
Cerekvice	341	13	□	-1	3

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 3

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
N. Město	231	1	□	-0,39	1
N. Město	231	2	□	-0,39	1
N. Město	231	3	□	-0,39	1
N. Město	231	4	□	-0,39	1
N. Město	231	5	□	-0,39	1
N. Město	231	6	□	-0,39	1
Šlapanov	230BB	1	□	-1	1
Šlapanov	230BB	2	□	-1	1
Šlapanov	230BB	3	□	-1	1
Šlapanov	230BB	4	□	-1	1
Šlapanov	234	1	□	-0,39	1
Šlapanov	234	2	□	-0,39	1
Šlapanov	234	3	□	-0,39	1
Šlapanov	237	1	□	-0,39	1
Šlapanov	237	2	□	-0,39	1
Šlapanov	237	3	□	-0,39	1
Šlapanov	237	4	□	-0,39	1
Šlapanov	237	5	□	-0,39	1
Šlapanov	237	6	□	-0,39	1
Šlapanov	237.1	7	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	8	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	9	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	10	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	11	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	12	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	13	□	-0,39	3,85
Šlapanov	237.1	14	□	-0,39	3,85
Šlapanov					

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Šlapanov	238	1	□	-0,35	2,75
Šlapanov	238	2	□	-0,35	2,75
Šlapanov	238	3	□	-0,35	2,75
Šlapanov	238	4	□	-0,35	2,75
Šlapanov	238	5	□	-0,35	2,75
Šlapanov	238	6	□	-0,35	2,75
Šlapanov					
Šlapanov	239	1	□	-0,39	2,75
Šlapanov	239	2	□	-0,39	2,75
Šlapanov	239	3	□	-0,35	2,75
Šlapanov	239	4	□	-0,39	2,75
Šlapanov	239	5	□	-0,39	2,75
Šlapanov	239	7	□	-0,39	2,75
Šlapanov	239	8	□	-0,39	2,75
Šlapanov	620	1	□	-0,5	0,5
Šlapanov	620	1	□	-0,5	0,5
Šlapanov	620	1	□	-0,5	0,5
Šlapanov	620	1	□	-0,5	0,5
Loukov					
Loukov	231	1	□	-0,3	2,2
Loukov	231	2	□	-0,3	2,2
Loukov	231	3	□	-0,3	2,2
Loukov	231	4	□	-0,3	2,2
Loukov	231	5	□	-0,3	2,2
Loukov					
Loukov	232	1	□	-0,3	2,2
Loukov	232	2	□	-0,3	2,2
Loukov	232	3	□	-0,3	2,2

Rekonstrukce monitoringu paroplynného prostoru skladovacích nádrží I. kategorie - Integrace do ASŘ
PŘÍLOHA Č. 3

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Loukov	232	4	□	-0,3	2,2
Loukov	232	5	□	-0,3	2,2
Loukov					
Loukov	233	1	□	-0,3	2,2
Loukov	233	2	□	-0,3	2,2
Loukov	233	3	□	-0,3	2,2
Loukov	233	4	□	-0,3	2,2
Loukov	233	5	□	-0,3	2,2
Loukov	234	1	□	-0,3	2,2
Loukov	234	2	□	-0,3	2,2
Loukov	234	3	□	-0,3	2,2
Loukov	234	4	□	-0,3	2,2
Loukov	234	5	□	-0,3	2,2
Loukov	235	1	□	-0,3	2,2
Loukov	235	2	□	-0,3	2,2
Loukov	235	3	□	-0,3	2,2
Loukov	235	4	□	-0,3	2,2
Loukov	235	5	□	-0,3	2,2
Loukov	236	1A	□	-0,3	2,2
Loukov	236	1B	□	-0,3	2,2
Loukov	237	1	□	-0,1	1
Loukov	237	2	□	-0,1	1
Loukov	237	3	□	-0,1	1
Loukov	237	4	□	-0,1	1
Sedlnice	230	1	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	2	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	3	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	4	□	-0,39	4,4

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Sedlnice	230	5	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	6	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	7	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	8	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	9	□	-0,39	4,4
Sedlnice	230	10	□	-0,39	4,4
Střelice					
Střelice	230	H 101	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 102	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 103	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 104	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 105	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 106	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 107	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 108	□	-0,28	2,2
Střelice	230	H 109	□	-0,28	2,2
Střelice					
Střelice	231	Z 001 A	□	-0,28	2,2
Střelice	231	Z 001 B	□	-0,28	2,2
Střelice	231	Z 001 C	□	-0,28	2,2
Střelice	231	Z 001 D	□	-0,28	2,2
Střelice	231	Z 001 E	□	-0,28	2,2
Střelice	231	Z 002 A	□	-0,28	2,2
Střelice	231	Z 002B	□	-0,28	2,2
Střelice	231/1	230/1	■	-1	2,2
Střelice		H 208	□	-3	7
Střelice		H 209	□	-3	7

SKLAD	BLOK	NÁDRŽ	TLAK	ALARM LL [kPa]	ALARM HH [kPa]
Klobouky	230	1	□	-0,4	2,4
Klobouky	230	2	□	-0,4	2,4
Klobouky	230	5	□	-0,4	2,4
Klobouky	231	1A	□	-0,4	2,4
Klobouky	231	1B	□	-0,4	2,4
Klobouky	231	1C	□	-0,4	2,4
Klobouky	231	1D	□	-0,4	2,4