

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	„Kontrola a servis klimatizací“
Ev. č. zakázky	Z2025-016867
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřené
Ev. č. zadavatele	079/25/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**zákon**“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 5. 5. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1	V zadávací dokumentaci v bodu 4 Způsob zpracování nabídkové ceny a v Příloze č. 5 ZD Výpočet nabídkové ceny jsou uvedeny úkony předpokládaných činností na čerpací stanici. V řádce 7 je popis k nacenění: „<i>Kontrola a revize klimatizační jednotky dle vyhlášky kontrola a revize klimatizační jednotky dle vyhlášky 284/2022 Sb., Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání a zároveň i Vyhláška č. 38/2022 Sb., Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.</i>“ Vyhláška č. 38/2022 Sb. se vztahuje na systémy vytápění a kombinované systémy vytápění a větrání s jmenovitým výkonem nad 70 kW. Může zadavatel potvrdit, že součástí kontroly a servisu klimatizací jsou také systémy vytápění a ve kterých objektech se nachází?
Odpověď zadavatele č. 1	Součástí kontroly a servisu klimatizací nejsou v současné době systémy vytápění se jmenovitým výkonem nad 70 kW. V průběhu trvání rámcové smlouvy by však mohlo k této možnosti dojít.

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu