

název dokumentu:	DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
název zakázky:	Dodávka a instalace síťových klíčových depozitů v ČEPRO, a.s.
číslo evid. z VVZ / druh:	Z2025 – 025322 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení
č.zakázky zadavatele:	197/24/OCN

Dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „**zákon**“), doplňuje tímto zadavatel znění zadávací dokumentace (dále též jen „**ZD**“) předmětné zakázky, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 5. 2025 pod evidenčním číslem **Z2025 – 025322** a uveřejněním ZD, včetně všech příloh na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_2259.html, s ohledem na doručené dotazy ze dne 22.5. 2025 ke znění ZD, jak je uvedeno níže.

K odst. 2.5 ZD:

- 1) „Klíčový depozit bude umožňovat okamžité vyjmutí všech klíčů, kdy lze všechny klíče na základě konkrétního oprávnění hromadně vyjmout z depozitu (požární poplach, evakuace objektu)“

Dotaz: Lze použít pro hromadné vyjmutí všech klíčů tzv. Emergency kartu, která bude mít nastaven přístup ke všem pozicím a bude uložena u ostrahy/na recepci objektu?

O: Veškeré operace s klíči, včetně hromadného vyjmutí musí být prováděny pouze platnou kartou zaměstnance, která bude mít přidělená taková oprávnění anebo bude jasně spojená s otevřením depozitu a následným např. použitím funkce/tlačítka pro nouzový/hromadný výdej. Situace hromadného vyjmutí by pak typicky měla být jednou z událostí, které by měly být notifikovány určeným oprávněným osobám zadavatele.

-
- 2) „napojení každého Klíčového depozitu na systém SBI tak, aby z něj pravidelně načítal informace o platných identifikačních kartách zaměstnanců, popřípadě práva na jednotlivé klíče, které přístupu do každého Klíčového depozitu v rámci Řešení v rozsahu údajů jméno a příjmení zaměstnance a číslo jemu přidělené identifikační karty zaměstnance;

Dotaz: Během prohlídky místa plnění 19.5.2025 bylo zástupci zadavatele potvrzeno, že předávání dat bude probíhat jednosměrně, tzv. ze systému SBI do software/databáze klíčového systému. Pokud má účastník jiné rovnocenné řešení, než je REST API, jak má zajistit požadovaný jednosměrný přenos dat mezi SBI a dodávaným sw (tedy v ZD odst. 2.6. uvedené: „např. čísla karet, jméno, příjmení, lokalita a osobní číslo“) lze jej použít?

O: K integraci aplikací používá zadavatel integrační platformu WSO2 z důvodu firemní bezpečnostní politiky – logování provozu, omezení možnosti zaslat škodlivý kód atd. Tato integrační platforma podporuje REST API / SOAP API případně další, které ale nejsou pro tento účel vhodné. Je tedy možné použít ještě SOAP API. Vzhledem k tomu, že SOAP je předchůdce RESTu, preferujeme API vystavené na metodě REST.

K pododst.5.3.4 ZD: Požadavky na technickou dokumentaci

- Zadavatel poskytne na pracovišti přívod elektrické energie a zajistí montáž zásuvky ethernetového připojení.

Dotaz: Během prohlídky místa plnění 19.5.2025 bylo zástupci Čepro a.s. potvrzeno, že Zadavatel zajistí připravenost datové zásuvky a zásuvky 230 V v místě instalace klíčové kabinetu – na základě toho předpokládáme, že Zadavatel zajistí i revizní zprávu elektro pro zásuvku napájení 230 V, je to tak?

O: Revizní zprávy od připravených napájecích zásuvek 230 V a měřicí protokoly od datových zásuvek má zadavatel k dispozici.

Délka lhůty pro podání nabídek se poskytnutím odpovědí zadavatele nemění, tj. **do 10. 6. 2025 do 10:00**, zůstává v platnosti.

V Praze dne: **26. 5. 2025**

.....
Ing. Pavel Ševčík
Odd centrálního nákupu, ČEPRO, a.s.