

Název dokumentu	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název veřejné zakázky	Obnova hardware a software PLC systémů skladů PHM
Ev. č. veřejné zakázky	Z2025-034055
Druh zadávacího řízení	Nadlimitní veřejná zakázka na služby
Ev. č. zadavatele	184/24/OCN

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Objednatel obdržel dne 15. 7. 2025 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpovědi na předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1	Jak můžeme získat aplikační SW pro jednotlivé dotčená/migrovaná PLC?
Odpověď č. 1	Aktuální aplikační SW je součástí současných PLC, která budou k dispozici vítězi VŘ při obměně po podpisu smlouvy. Vzhledem k citlivosti aplikačního SW a s přihlédnutím k tomu, že se aplikační SW stále mění dle provozních potřeb zadavatele, zadavatel neuveřejnil, neuveřejní ani nijak nepředá tento kód uchazečům VŘ. Zadavatel však umožní zájemcům nahlédnutí na náhodný kus aplikačního SW v rámci místního šetření.

Dotaz č. 2	Máte stávající elektro dokumentaci a v jaké formě?
Odpověď č. 2	Vzhledem ke stáří instalací, postupnému budování a rozšiřování technologie, je stávající elektro dokumentace někdy ve formě tištěné někdy ve formě elektronické. Zadavatel vzhledem k výše uvedenému nedokáže garantovat aktuálnost, celistvost ani dostupnost veškeré této dokumentace.

Dotaz č. 3	Jaká je představa ČEPRO ohledně nové elektro dokumentace nutné pro splnění legislativních náležitostí a podle níž dojde k přepojení jednotlivých PLC?
Odpověď č. 3	Zadavatel očekává detail dle běžných best practice v oboru a v úrovni pro splnění legislativních náležitostí. Zadavatel dále čekává zejména, že součást dokumentace bude detailně popsána a aktuální implementovaná topologie, zapojení od PLC karet minimálně po svorkovnici/ první zařízení s uvedením označení signálu a periferie/ zařízení.

Dotaz č. 4	V dokumentu 184-24_ZD_priloha03_smlouva_priloha08-SLA_priloha06_realizacni_tym.docx jsou uvedeny požadavky certifikace realizačního týmu jako je například PRINCE 2 Foundation, TOGAF 9 Foundation atd., je toto nutnou podmínkou realizace?
Odpověď č. 4	Zadavatel trvá na certifikacích požadovaných v ZD a jsou tedy podmínkou realizace. Zadavatel upozorňuje, že ZD umožňuje plnění i jinými certifikacemi než výše uvedenými.

Současně se stanoviskem k výše položeným dotazům zadavatel **NEPRODLUŽUJE** lhůtu pro podání nabídek.

V Praze

Oddělení centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.