


## LEGENDA

- SKŘÍŇKA NOUZOVÉHO VYPNUTÍ
- MOTOR HLAVNÍHO PRODUKTOVÉHO ČERPADLA
- NOVÁ OVL. SKŘÍŇKA – PRO HLAVNÍ ČERPADLO
- MOTOR ČERPADLA–STÁVAJÍCÍ
- NOVÁ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA PRO STÁV. ČERPADLO
- SERVOPOHON AUMA NORM – NOVÝ
- NOVÁ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA – PRO AUMA NORM NOVÝ
- SERVOPOHON MODACT – STÁVAJÍCÍ
- NOVÁ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA – PRO AUMA NORM NOVÝ
- SERVOPOHON ROTORK – STÁVAJÍCÍ
- SERVOPOHON AUMA MATIC – STÁVAJÍCÍ

## HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- ►7◄ NOVÝ KABELOVÝ MOST v=3–5m
  VYBAVENÍ VIZ VÝKRES SITUACE
- ►8◄ NOVÝ KABELOVÝ MOST v=3–5m, 1x ŽLAB MARS 500x100 mm
  KABELY K HL. ČERPADLŮM VEDENY NA KAB. ROŠTECH
  OK a KABEL. ROŠTY – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
- ►9◄ NOVÁ TRASA NA VÝLOŽNÍCÍCH UCHYCENÝCH NA OK v=3–5m
  6x ŽLAB MARS 500x100 mm
  OK a VÝLOŽNÍKY – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
- ►11,12,13,14◄ NOVÁ TRASA NA NOVÉ OCEL. KONSTRUKCE v=3–5m
  1x ŽLAB MARS 250x100 mm
  KABELY K HL. ČERPADLŮM VEDENY NA KAB. ROŠTU
  OK a KABEL. ROŠTY – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
- ►15◄ NOVÁ TRASA NA PODLAZE – 2x ŽLAB MARS 500x100 mm
- ►16◄ NOVÁ TRASA MEZI POCHOZÍMI LÁVKAMI – 2x ŽLAB MARS 500x100 mm
- ►17◄ NOVÁ TRASA NA PODLAZE A NA STĚNĚ JÍMKY
  1x ŽLAB MARS 250x100 mm
- ►23◄ NOVÁ TRASA NA VÝLOŽNÍCÍCH UCHYCENÝCH NA OK v=3–5m
  1x ŽLAB MARS 500x100 mm
  OK a VÝLOŽNÍKY – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

| Rev. | Datum: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: | Popis: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 0 | 01/2025 | Ing. FASULIS | Ing. HROMÁDKA | Ing. JEDLIČKA | DVZ – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název: | DISPOZICE HLAVNÍCH KABELOVÝCH TRAS<br>SO222, SO223 – ČÁST 1 (HL. PŘESTŘEŠENÍ) | Stupeň: DVZ | = / + |
| Projekt: | SKLAD ŠLAPÁNOV – OBNOVA ROZVODNY 222 a 223 | | Vydání: |
| Provozní soubor: | | Číslo zakázky: PRJ2410148 | |
| Část: | E – ELEKTRO | Velikost/Měřítko: 1:100 | |
| Zákazník: | ČEPRO a.s. PRAHA | Dodavatel: VAE CONTROLS, s. r. o.<br>nám. J. Gagarina 233/1<br>710 00 Ostrava | Počet stran: 1xA3 / Strana: |
| | | Číslo výkresu: V2410148E026 | Rev. 0 |