



LEGENDA:

- — — — —
 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ
 NEREZ PÁSEK 30x3,5 mm
 VNITŘNÍ UZEMNĚNÍ
 NEREZ PÁSEK 30x3,5mm
 DODÁVKA GRITEC
 ZS11-ZS14 – ZKUŠEBNÍ SVORKA
 VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ

MÍSTO UZEMNĚNÍ
SVODU HROMOSVODU

ČÍSLO SVODU HROMOSVODU
(CELKEM 6)

POZNÁMKA:

PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ
BUDE POUŽIT ZEMNÍCI NEREZ PÁSEK
30x3,5mm.
VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ SE ULOŽÍ V ZEMI
MINIMÁLNĚ V HLOUBCE 1m.
VNITŘNÍ UZEMNĚNÍ BUDE VEDENO
PODÉL STĚN POD PODLAHOU
ROZVODNÝ. OBJEDNAT V RÁMCI
DODÁVKY ROZVODNÝ.
NA 4 MÍSTĚCH (ZS11–ZS14) SE
UMÍSTÍ ZKUŠEBNÍ SVORKY, KTERÉ
BUDOU PROPOJOVAT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ
UZEMNĚNÍ ROZVODNÝ.
UZEMNĚNÍ BUDE PŘEVEDENO DLE ČSN
33 2000–5–54 ed.3 a ČSN 33
2000–4–41 ed.3

[illegible]