


RD 235
STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ
NÁSTĚNNÝ
18U - 600x500



- 1U. OR1 - 1AB-4AB - STÁVAJÍCÍ, 7AB-10AB - STÁVAJÍCÍ
- 2U. PANEL VYVAZOVACÍ - STÁVAJÍCÍ
- 3U. OR2 - 1AB,3AB - STÁVAJÍCÍ, 7AB-12AB SM/222.1 - NOVÉ
- 4U. PANEL VYVAZOVACÍ - STÁVAJÍCÍ
- 5U. PATCH PANEL 24 PORT - STÁVAJÍCÍ
- 6U. PANEL VYVAZOVACÍ - NOVÉ

14U. POLICE PŘÍSTROJOVÁ 1U - STÁVAJÍCÍ

18U - NAPÁJECÍ PANEL ACAR - NOVÉ

POZNÁMKA:

VE STÁVAJÍCÍM DATOVÉM ROZVADĚČI RD 235 BUDE NA STÁVAJÍCÍ FO VANĚ ZAKONČEN NOVÝ FO KABEL
OSAZENÍ AKTIVNÍMI PRVKY NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE
DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE VYBAVEN NOVÝM VYVAZOVACÍM A NAPÁJECÍM PANELEM
STÁVAJÍCÍ NAPÁJENÍ RD235 BUDE PŘEPOJENO NA CENTRÁLNÍ UPS (UPS ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ)

R1	Doplnění požadavků investora	Ing. J. Veselý	02/2025
R0	Finální dokumentace DVZ	Ing. J. Veselý	01/2025
Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	9 - STŘED sklad	
		Adresa :	Šlapanov 162	
		Telefon :	569 479 120	
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
		Projekt :	Datum :	
PD OBNOVY ROZVODNY OBJKETU 222/223	Číslo projektu :		24Z047	
	Stupeň dokum. :		DVZ	
	Formát :		ISO A4	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody			
Příloha :	DATOVÝ ROZVADĚČ RD 235 (ROZVODNA)	Měřítka :	-	Číslo přílohy :
		Část :	LAN	
		V2410148IT018		