


222



LEGENDA PRVKŮ:

Značka	Zkratka	Popis
<div>USTR</div>		DESKA ÚSTŘEDNY
<div>16</div>		EXPANDER 16 VSTUPŮ
<div>zdr. syst</div>		SYSTÉMOVÝ ZDROJ 12V (NAPÁJENÍ ELEKTRONIK)
<div>17Ah</div>		AKUMULÁTOR 12V/17Ah K SYSTÉMOVÉMU ZDROJI
<div>DK</div>		DVEŘNÍ KONTROLER
<div>4</div>		EXPANDER 4 VSTUPY
<div>zdr. 24Vzdr. 12V</div>		ZDROJ 24V/5A NEBO 12V/3A (NAPÁJENÍ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ, ZÁMKŮ, APOD.)
<div>18Ah18Ah</div>		DVOJICE AKUMULÁTORŮ 12V/18Ah KE ZDROJI 24V
<div>OPT</div>		OPT/ETH PŘEVODNÍK
<div></div>		MODUL PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY (SIGNÁLOVÁ, NAPÁJECÍ)
<div></div>		MODUL PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY (RS485 S NAPÁJENÍM)
<div></div>		JISKROVĚ BEZPEČNÉ RELÉ
<div></div>		MODUL PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY (LAN)

**Poznámka:** Rozmístění elektronik v rozvodnicích není závazné a bude upřesněno v rámci výrobní a dílenské dokumentace na základě typu dodávaných komponent. Veškeré kabely budou rozvodnic vyvedeny pomocí vývodek. V případě, že bude rozvodnice disponovat spodní vývodou deskou, je nutné tuto desku k rozpodnici ukotvit pevným nešroubovatelným spojem (např. nýtováním), nikoli šroubovým spojem.

R0	Finální dokumentace DVZ	Ing. J. Veselý	01/2025
Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	<b>Čepro a.s.</b> Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	9 - STŘED sklad	
		Adresa :	Šlapanov 162	
		Telefon :	569 479 120	
Zhotovitel :	<b>PINET projekt s.r.o.</b> Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
		Projekt :		PD OBNOVY ROZVODNY OBJKETU 222/223
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Datum :	12/2024	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :	24Z047	
		Stupeň dokum. :	DVZ	
Příloha :	ROZVADĚČ PTZS - OSAZENÍ	Formát :	ISO A3	
		Měřítka :	1:5	Číslo přílohy :
		Část :	PZTS	
			V2410148IT019	