

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	„Obnova rozvodny 222,223 Šlapanov“
Ev. č. zakázky	Z2025- 046100
Druh ZŘ	podlimitní otevřené
Ev. č. zadavatele	148/25/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**zákon**“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 15. 9. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1	Jaký tlak je obsažený v třmenových šoupátkách? Bohužel ze zaslaných dokumentů není zřejmé a pro nacenění je potřeba dopřesnit.
Odpověď zadavatele č. 1	Objednavatel sděluje, že typ šoupátek je specifikován v D2410148C202_rev.0- Specifikace materiálu. Dle uvedené specifikace je možné provedení nacenění.
Dotaz č. 2	Řídicí systém specifikovaný na Schneider Electric je již v objektu spravovaný, či je navrhnut a dodán v celku nový? Zda je již spravovaný, bylo by prosím možné zaslat kontakt na integrátora pro poptání?
Odpověď zadavatele č. 2	Objednavatel sděluje, že řídicí systém spravuje společnost VAE CONTROLS, s. r. o., náměstí Jurije Gagarina 233/ 1 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava kontaktní osoba Miroslav Vesely miroslav.vesely@vaecontrols.cz , tel.734 793 334 a PLC a řídicí systém koncového zařízení HIMA Slovakia s.r.o. Vladimír Nemá, mobile +421 918 118 112, vladimir.nema@hima.com Specifikace je vedena v txt_HS3521-223DT1-D-R0

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu