



PTN - přístrojový transformátor napětí

PI - podpěrný izolátor - C 400-550

OMP - omezovač přepětí - VA 100

PTP - přístrojový transformátor proudu - IT 110 N

QM - výkonový vypínač - VMM 110

Q - odpojovač - OT 110 K

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHŮT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM 32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	DATUM: 06-2024
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-13-12
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS 13 - ROZVODNA 110 kV	MĚŘÍTKO: 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A1
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE - PŮVODNÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO: