



- ZEMNÍČÍ JÍMKA
- FeZn PÁSEK 30x4 mm
- DVOJITÝ FeZn PÁSEK 30x4 mm
- TROJITÝ FeZn PÁSEK 30x4 mm
- TYČOVÁ ELEKTRODA 3 m (17x)
- PROVOZNÍ OPLOCENÍ
- OCHRANNÁ TRUBKA Ø 100 mm

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHŮT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM 32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	DATUM: 06-2024
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-353-02
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	KÓD LOKALITY:
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	MĚŘÍTKO: 1:100
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	FORMÁT: A1
SO/PS	SO 353 - ZEMNÍ PRÁCE PRO UZEMNĚNÍ	LIST/CELKEM: 1/1
MAJETKOVÁ TŘÍDA	PŮDORYS	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	
NÁZEV DOKUMENTU	DEMONTÁŽE PŮVODNÍHO UZEMNĚNÍ	