

Městský úřad Havlíčkův Brod  
Stavební úřad  
Ing. Libor Sochor  
Havlíčkově náměstí č.p. 57  
580 61 Havlíčkův Brod

Dne: 16.03.2015

**Věc: Rekonstrukce stávající rozvodny 110 kV v areálu ČEPRO, a.s., sklad Šlapanov-  
žádost o územně plánovací informaci dle paragrafu § 13, odst. 1 a 2 stavebního zákona č.  
183/2006 Sb.**

Tímto si Vás dovoluujeme požádat o podání územně plánovací informace pro rekonstrukci výše uvedené stavby, kterou připravujeme v uzavřené oplocence stávající rozvodny 110 kV v areálu skladu Šlapanov ČEPRO, a.s. na parcele č. 300/5 v kú. Vysoká u Havlíčkova Brodu.

Navrhované technické řešení :

- Bude se jednat pouze o výměnu technologického zařízení ve stávající rozvodně 110 kV a to v rozsahu celkově 12 ks vypínačů 110 kV
- Dále výměna 6 ks přístrojových transformátorů proudu v obou polích transformátoru
- Nahrazení stávajících vzduchových pohonů odpojovačů novými elektropohony – celkem 6 ks.
- Součástí bude rovněž výměna 4 ks venkovních ovládacích skříní rozvodny včetně kabeláže a zhotovení pomocných ocelových konstrukcí pro předmětná zařízení podle dodávaných typů konkrétního výrobce.

Děkujeme za stanovisko, s pozdravem

ČEPRO, a.s.,  
Ing. Zdenek Kluch, vedoucí projektu  
tel. 739 240339  
zdenek.kluch@ceproas.cz



Podle § 103 odst. 1 písm. c), d) zákona 183/2006 Sb. v platném znění tyto udržovací práce, stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani jiné opatření stavebního úřadu.  
V: Havlíčkově Brodě 16.3.2015 Dne:

Přílohy : -

CO : ČEPRO, a.s., OTR, Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7  
ČEPRO, a.s., OTR, pracoviště Šlapanov

Městský úřad  
stavební úřad  
HAVLÍČKOV BROS  
16

ING. LIBOR SOCHOR  
ŘEŠENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU  
