



Skříně 1K1, 2K1, 3K1, 1K2, 2K2, 3K2, USM A, USM B, AXE1, RTU jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a jejich demontáže jsou v režii zhotovitele ČEZd části. Na místo skříní 1K1, 2K1, 3K1 budou umístěny skříně řídicího systému a ochran transformátorů, z toho důvodu je potřeba postup demontáží zmíněných skříní konzultovat a zohlednit v harmonogramu prací.

AXE01 - Rozváděč řídicího systému
AWE - Rozváděče ochran transformátorů
USM - Skříně obchodní měření
1-4A - Původní manipulační rozváděče

NOVÉ ROZVÁDĚČE
DEMONTÁŽE ROZVÁDĚČŮ

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-30.1-04
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS 30.1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, OCHRANY - R110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS NOVÝCH ROZVÁDĚČŮ	ARCHIVNÍ ČÍSLO: