

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Rekonstrukce skladovacího bloku 231 ve skladu Loukov
Ev. č. zakázky	Z2025-054166
Ev. č. zadavatele	157/25/OCN
Druh ZŘ	Podlimitní řízení
Vyřizuje/naše značka	Ing. Ivana Ševcová

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**zákon**“).

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Objednatel obdržel dne 21. 10. 2025 prostřednictvím profilu zadavatele žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpověď, fotodokumentaci štítků čerpadel a motorů k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace“

Dotaz č. 1

„K položkám čerpadel 231P1; 2 ČERPADO 150-NVS – REPASE, 231P3 ČERPADO 125-SLVN 6 - REPASE, 231P4 ČERPADO 100-SLVN 4 - REPASE máme následující dotaz týkající se dokumentace k strojům, zařízením, materiálům atd. jak je uvedené v ZD a její přílohy, konkrétně jakou variantu z následujících požadujete předat po provedené repase:

1/ ES prohlášení o shodě od výrobce

2/ Certifikát vystavený třetí stranou.“

Odpověď 1

K příjemce čerpadel požadujeme kompletní dokladovou dokumentaci vč. ES prohlášení o shodě výrobce.

Součástí dokladové části bude:

- **Nálezová zpráva po demontáži soustrojí s návrhem řešení**
- **Průvodní technická dokumentace v rozsahu prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN 17050**
- **Inspekční certifikáty 3.1. (ČSN EN 10204) v rozsahu předepsaných kontrol**
- **Plán kontrol a zkoušek soustrojí**
- **Materiálové atesty v úrovni 3.1 ČSN EN 10204) od dodávaných náhradních dílů**
- **Doložení ATEX certifikace dodávaných od soustrojí a jejich příslušenství**
- **Inspekční certifikát o tlakové zkoušce čerpadla a o zkoušce na hydraulické zkušebně**

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- *Inspekční certifikát o nátěrovém systému na opravovaném soustrojí*
- *Zpracování fotodokumentace o průběhu opravy/repase*
- *Fyzické označení provedené opravy na tělese soustrojí pomocí pevně připevněného štítku*

Zadavatel s ohledem na povahu úprav v Zadávací dokumentaci a Rámcové dohodě **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Termín podání nabídek do 4. 11. 2025 v 10:00 hodin.

Příloha: fotodokumentace

V Praze dne 22. 10. 2025

.....
Ing. Ivana Ševcová

ivana.sevecova@ceproas.cz;

Osoba pověřená činnostmi zadavatele, ČEPRO, a.s.,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice