



TEXT POPISNÝCH ŠTÍTKU

1. ZAVŘENO (HL1)
2. OTEVŘENO (HL2)
3. ZAVŘÍT (SB3)
4. STOP (SB1)
5. OTEVŘÍT (SB2)
6. RUČ-O-AUT (SA1)
7. MS-SExyz štítek

OZNAČENÍ OVL. SKŘINE

MS-3819
MS-3820
MS-3821
MS-3822
MS-3823
MS-3824
MS-3825
MS-3826

NEVÝBUŠNÁ OVLÁDACÍ SKŘIŇ MS-xxxx

TYP : X26SA0
KRYTÍ : EEx de IIC T6, IP65
PŘÍVOD : CYKY 12Cx2.5
VÝROBCE : MANAG typ GHG 44

Napěťová soustava:
1 NPE, 50 Hz, 230V/TN-S

Ochrana před ND neživých dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
– automatickým odpojením od zdroje
– doplňujícím pospojováním

Ochrana před ND živých dle ČSN 332000-4-41:
– ochrana izolací živých částí
– ochrana kryty nebo přepážkami

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------------|--|
| NAVRHL | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | Ing. Jaromír Hašl | |
| ing. Jaromír Hašl | | ing. Jaromír Hašl | | PROJEKCE ELEKTRO | |
| INVESTOR: | | ČEPRO a.s. PRAHA-OS Šlapanov | | LPOVÁ 71, 761 14 | |
| NÁZEV STAVBY: | | Instalace 8 ks servopohonů ve skladovém bloku obj. 238 | | IČO: 42773750 | |
| | | a integrace do ASŘ, č. inv. zakázky 390084 | | FORMÁT | |
| Elektroinstalace | | | | 1A4+3A3 | |
| | | | | DATUM | |
| | | | | 11/2013 | |
| | | | | MĚŘITKO | |
| | | | | --- | |
| | | | | STUPĚŇ | |
| | | | | DPS | |
| NÁZEV VÝKRESU | | OVLÁDACÍ SKŘIŇ MSxx | | 01-13-06-238-GE-005 | |