



VNĚJŠÍ PLÁŠŤ ŠACHTY IZOLOVÁN PROTI PRŮSAKŮ PŘITAVENOU HYDROIZOLACÍ 2X IPA400, KTERÁ BUDE Z VNĚJŠKU CHRÁNĚNA GEOTEXTILIÍ (500g/m²)

 LEN-servis s.r.o. Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice www.lenservis.cz ; tel./fax.: 416 732 862 e-mail: kancelar@lenservis.cz	hl.inž.projektu: ing. Jan LENNER	
	zpracoval: ing. Jan LENNER	
Objednatel: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7		kontroloval: Jiří MARTINEC
Název akce : INSTALACE PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN ČEPRO, a.s., sklad Hněvice	datum :	duben 2014
	měřítko :	1:20
ŠACHTA Š2 - DN250	kótováno v :	m
	formát :	2x A4
		stupeň : ohlášení udrž.prací
		č.zakázky : 04-2014-D
		č.přílohy :
		vyhotovení :
		D.3