


KAMERA:K1+K39
STÁVAJÍCÍ
ROZVODNICE
COMBIESTER
540x540x201



ZÁSAHY DO ROZVODNICE CCTV JE NUTNÉ KONZULTOVAT S INVESTOREM. PŘEVODNÍKY KAMEROVÉHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT 100% KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ SÍTÍ LAN NA TECHNOLOGII CISCO. OPTICKÉ PŘEVODNÍKY DLE NÁVRHU ROZVODNICE CCTV PODPORUJÍ INSTALACI NA DIN LIŠTU A UPŘEDNOSTŇUJE SE NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝM ZDROJEM V PROVEDENÍ DIN. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA DISPOZICE ZAŘÍZENÍ V ROZVODNICI CCTV MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S DODAVATELEM ROZVODNIC A KOMPONENT CCTV (PŘEVODNÍKŮ, ZDROJŮ AJ.).

DODAVATEL PŘEVODNÍKŮ „PLNĚ“ ZODPOVÍDÁ ZA 100% KOMPATIBILITU A FUNKČNOST SE STÁVAJÍCÍ SÍTÍ LAN. DODÁVKA PŘEVODNÍKŮ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU. PŘEVODNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZDROJE AJ.) BUDE DODÁNO S KOMPONENTY CCTV.

DO STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE BUDOU PŘIDÁNY DVĚ SOKLOVÉ ZÁSUVKY. BUDE PŘEZNAČENA KAMEROVÁ ROZVODNICE. DÁLE BUDE PŘIDÁN MEDIA CONVERTOR A KABEL UTP PRO PŘIPOJENÍ KAMERY (PŘEDMĚTEM DODÁVKY KAMER).

PINET PROJEKT	Zhotovitel projektu:	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz		Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý
				Vypracoval :	Ing. J. Veselý
				Kontroloval :	M. Pilát

AKCE ČEPRO, a.s., STŘEDISKO TŘEMOŠNÁ ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ		PATROL	
ČÁST ROZVODY LAN PRO CCTV		ZAKÁZKA 11422591	
VÝKRES STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ KAMEROVÝ OPTICKÝ – K1+K39		ČÍSLO VÝKRESU 16	VÝTISK
INVESTOR ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 12/213, 170 04 PRAHA 7			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. J. Veselý	MĚŘITKO –	REVIZE 1	
PROJEKTANT Ing. J. Veselý	FORMÁT 2A4		
KRESLIL Ing. J. Veselý	STUPEŇ DPS		