




LEGENDA:

-  Tlakový spínač (regulátor tlaku)
-  Kabelový žlab s požární odolností
-  Kabelový rozvod

POZNÁMKY:

Kabelový rozvod SHZ bude uložen v elektroinstalačních žlabech a trubkách, pomocí příhchyek.
V případě možností bude využito stávajících kabelových tras MaR systémů.
Přesné umístění komponentů SHZ a kabelových rozvodů bude upřesněno na místě při montáži.
Pomocné konstrukce budou navrženy podle skutečné situace stavby objektů.
Kabely MN musí být odděleně od kabelů NN.
Zařízení smí být instalováno a uvedeno do provozu pouze podle v současné době platných norem a předpisů.

"V souladu s §4,odst.3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je navržené zařízení vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.
Dle §5,odst.4 uvedené vyhlášky je společnost PATROL group s.r.o. výrobcem vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se všemi právními důsledky.Vyhláškou stanovené kontroly uvedeného zařízení provádí výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba".

1	04/2014	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	R. Langer	Ing. Jan Dosedla	František Pavlíček
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					
AKCE ČEPRO, a.s., STŘEDISKO TŘEMOŠNÁ ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ			ZAKÁZKA 11422591		
ČÁST STABILNÍ HASÍČÍ ZAŘÍZENÍ			VÝKRES SO 111 – ČERPACÍ STANICE SHZ KABELOVÝ ROZVOD NN		
INVESTOR ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 12/213, 170 04 PRAHA 7			18		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Dosedla			1		
PROJEKTANT R. Langer			8A4		
KRESLIL R. Langer			DPS		
MĚŘÍTKO 1 : 20			REVIZE		
FORMAT			STUPĚN		