



PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE PROJÍT
S INVESTOREM KONKRÉTNÍ POZICI
V ROZVADĚČI, KDE DOJDE K ÚPRAVÁM I

úpravy rozvaděče RMS 221 -ovládání motoru M6 (ODKAL)

KRYTÍ: IP 40/00
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, stř 50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHR. PŘED NEBEZP. DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ČSN 332000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÍM, IZOLACÍ
ZVÝŠENÁ: PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
stávající rozvaděč RMS 221 - motor M6	1/1