

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. <i>se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341</i>
Název zakázky	Oprava elektroinstalace objektu SO 100A , sklad Střelice
Evid. č. zakázky	
Druh výběrového řízení	Zakázka malého rozsahu
Evid. č. zadavatele	035/15/OCN
Vyřizuje/naše značka	Lenka Hošková/OD-00...../OCN/15

V rámci výběrového řízení na nadepsanou zakázku na stavební práce, která je zadávána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vám zasíláme **dodatečné informace č. 1** k zadávacím podmínkám k nadepsané zakázce.

Dotaz č. 1	Jakou jsou technické požadavky krytí na svítidla v hale 32ks (zazněl požadavek, že mají být uzavřena se sklem) ?
Odpověď č. 1	Požadujeme průmyslová svítidla uzavřená krytem IP 54

Dotaz č. 2	Kabelové trasy budou zhotoveny z plechových pozinkovaných žlabů nebo z galvanizovaných drátěných žlabů?
Odpověď č. 2	Kabelové trasy požadujeme provést z galvanických drátěných žlabů (Arkys)

Dotaz č. 3	Vypínače a ovládací prvky nejsou ve studii specifikovány, na prohlídce bylo řečeno, že budou stávající?
Odpověď č. 3	Vypínače a ovládací prvky budou stávající

Dotaz č. 4	Předpokládaný termín realizace je 60 dnů. Vzhledem k tomu, že není zhotovena dokumentace k provedení stavby, padl návrh ze strany investora prodloužit termín o 30 dní, tedy o dobu potřebnou na zhotovení dokumentace k provedení díla?
Odpověď č. 4	Doba realizace díla bude prodloužena o 30 dní na zhotovení a odsouhlasení realizační projektové dokumentace

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Dotaz č. 5	V rámci této akce mají být vyměněny současné rozvaděče za nové, bohužel v poskytnuté dokumentaci není přesná specifikace vybavení nových rozvaděčů, popřípadě výkresy jednotlivých rozvaděčů.
Odpověď č. 5	Výkresy od stávajících rozvaděčů jsou uvedeny v příloze č. 1. Dále je nutné čerpat z poznatků technické zprávy, situačního výkresu s popisem a poznatků z místního šetření.

Přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele www.softender.cz.

V Praze dne 12. 3. 2015

S pozdravem

Lenka Hošková
Odbor centrálního nákupu