

## Doplňující informace č. 2 k zadávací dokumentaci- výběrové řízení č. 045/15/OCN

Doplňující informace k bodu **1.4. Situace a vymezení předmětu zakázky** zadávací dokumentace:

- práce budou prováděny ručně vzhledem k ložení dalších kabelů
- kabel bude běžně uložen v hloubce 80 cm, pod potokem 100 cm
- po výměně bude zapojeno 8žil
- zaměření nově loženého kabelu zajistí Zadavatel na své náklady

David Ihring

V Praze dne: 11. 3. 2015