

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
Zadavatel	<b>ČEPRO, a.s.</b> <i>se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00</i> <i>IČ: 60193531</i> <i>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341</i>
Název zakázky	<b>Rámcová smlouva – opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63</b>
Evid. č. zakázky	506921
Druh výběrového řízení	Otevřené podlimitní
Evid. č. zadavatele	032/15/OCN

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vám zasílám dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku na stavební práce – **Rámcová smlouva – opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63.**

Dotaz č. 1

V příloze č. 3 – Technická specifikace je uvedeno: „Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytyčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a defektoskopie svarů není součástí tohoto výběrového řízení“

Odpověď č. 1

Ano, zajišťuje zadavatel.

Dotaz č. 2

Položkové rozpočty „Opravy vady výřezem, objímkou, výřezem ve vodoteči – technologické práce obsahují položku „lokalizace a identifikace vady“ ks 1.

Dotaz: protože dle ZD musí být vyplněna každá položka a nesmí být s nulou, co je obsahem těchto položek ve výkazu výměr?

Odpověď č. 2

V položce jednotková cena vyplníte 1

Dotaz č. 3

Položkový rozpočet „Likvidace šachty“ obsahuje 6 x položku defektoskopie ks 1.

Dotaz: protože dle ZD musí být vyplněna každá položka a nesmí být s nulou, co je obsahem těchto položek ve výkazu výměr?

Odpověď č. 3

Bude vyplněna cena za provedení příslušné defektoskopie jednoho svaru. Provádí se defektoskopie na všech svarech propoje.

Dotaz č. 4

Položkové rozpočty oprav výřezem (vč. nadzemní, vodoteč, na přechodu komunikace) obsahují položky „Provedení propoje“ ks 1.

Dotaz: co je obsahem této položky? Dle našeho názoru provedení propoje 1 ks obsahuje 2 x provedení svarů na příslušném DN potrubí. Je tento náš názor správný?

## PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Odpověď č. 4

Položka znamená přípravu (zkrácení na příslušnou délku, úkosity pro svary atd.) vsazení potrubí a provedení 2 ks svarů. Potrubí je silně zmagnetováno po vnitřní inspekci.

V Praze dne 19. 6. 2015

S pozdravem



ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

045

Ivana Ševcová  
Odbor centrálního nákupu  
ČEPRO, a.s.