



KOTEVNÍ PLECH (3x)  
1:15



VÝZTUHA (12x)  
1:5



## POZNÁMKY:

- PŘÍRUBY DLE ČSN EN 1092-1.
- VÝŠKU SLOUPŮ (KÓTY xx\*) PŘIZPŮSOBIT KONKRÉTNÍMU TYPU RAMEN, V PROJEKTU JSOU UVAŽOVÁNA RAMENA U NICHŽ JE VZDÁLENOST MEZI DOSEDACÍ PLOCHOU PŘÍRUBY A OSOU VODOROVNÉ ČÁSTI RAMENE 280 mm.
- SLOUPY OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM DLE SYSTÉMU UVEDENÝM V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- SLOUPY KOTVIT K OK POMOCÍ ŠROUBŮ M12x50 – 8.8 S MATICEMI A PLOCHÝMI PODLOŽKAMI.

RELEASED

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL : ČEPRO, a.s.			<div>PIK s.r.o. Na Hrázi 781 / 15 750 02 Přerov I - Město Czech Republic Tel. +420 581 288 111 Web . www.pik.cz Email. : pik@pik.cz</div> <div></div>	
HIP :	Ing. Borovička Jiří			
VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :		
Šafář Jiří	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan		
21.7.2015		21.7.2015		
AKCE : Rozšíření VL č.2 Mstětice o spodní plnění			ZAKÁZK. ČÍSLO : 15048	
ČÁST : D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení			DATUM : 7 / 2015	
SO/PS : PS190. Výdejní lávky - Rozšíření VL č.2			STUPEŇ : DPS	
PROF. DÍL : 01. Strojně technologická část			FORMÁT : A3	
PŘÍLOHA : SLOUPY RAMEN			MĚŘÍTKO : 1:15	
			MÍSTO : Mstětice	
Č. PARÉ :		ARCH. ČÍSLO : 15048-DPS-D2-PS190-01-03-007		