



DETAIL G
(1:10)



DETAIL H
(1:10)



*) DĚLKU UPRAVIT DLE SITUACE NA MONTÁŽI

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ KRESLENO SLABĚ, NOVÉ SILNĚ.
- NOVÉ POTRUBÍ OPATŘIT NÁTĚREM DLE SYSTÉMU UVEDENÝM V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- PŘESNÁ POLOHA BEZPEČNOSTNÍCH ZÁBRAN BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ ZKŮŠEBNÍHO NAJETÍ A PLNĚNÍ AUTOCISTERNY.
- PŘESNÉ PROVEDENÍ VYPOUŠTĚČHO POTRUBÍ (DETAIL H) STANOVIT NA MONTÁŽI DLE PROSTORU KOLEM MĚŘICÍ TRATĚ.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEPLNĚNÍ AC (Z 30) STANOVÍ ZHOTOVITEL ČÁSTI MoR NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍHO TYPU.

NOVÉ PODPĚRY POTRUBÍ:

- P1 – U100–450 PŘÍVAŘIT K OK PLOŠINY, TRMEN DN100
- P2 – U100–450 PŘÍVAŘIT K OK PLOŠINY, TRMEN DN100
- P3 – U100–310 PŘÍVAŘIT K OK PLOŠINY, TRMEN DN100
- P4 – U100–320 PŘÍVAŘIT KE SLOUPU PŘESTŘEŠENÍ, TRMEN DN100

RELEASED

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
INVESTOR / OBJEDNATEL :		ČEPRO, a.s.	
HIP :	Ing. Borovička Jiří		PIK s.r.o.
VYPRACOVAL :			Na Hrást 781 / 15
KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :		750 02 Přerov I - Město
Šafář Jiří	Ing. Borovička Jiří		Czech Republic
21.7.2015	21.7.2015		Tel. +420 581 288 111
AKCE :		Rozšíření VL č.2 Mstěnice o spodní plnění	
ČÁST :		D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení	
SOIPS :		PS190. Vydejní lávky - Rozšíření VL č.2	
PROF. DIL :		01. Strojné technologická část	
PŘÍLOHA :		POHLED NA VL č.2	
Č. PARÉ :		ARCH. ČÍSLO :	
		15048-DPS-D2-PS190-01-03-002	
		ZAKÁZK. ČÍSLO :	15048
		DATUM :	7 / 2015
		STUPEŇ :	DPS
		FORMÁT :	A1
		MĚŘÍTKO :	1:25
		MÍSTO :	Mstěnice