

název dokumentu:	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: ZC60193531 Sp. zn.: B2341 vedená u Městského soudu v Praze
název:	Odvodnění skladu PHM ČEPRO, a.s. Sedlnice
ev. č. zadavatele	219/15/OCN

Zadavatel výše uvedené zakázky, uveřejněné pod číslem P15V00000219 na profilu zadavatele na <https://www.softender.cz/home/profil/992824> dne 1. 9. 2015 jako zakázku malého rozsahu na stavební práce v otevřeném řízení, níže uvádí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jak je uvedeno níže:

Zadavatel uveřejnil na www.softender.cz projektantem upravený Výkaz výměr, jenž tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dále též i „ZD“), jakož i úpravy projektové dokumentace, jenž tvoří nově Přílohy č. 5a až č. 5e ZD a vycházejí z níže uvedených dotazů uchazeče.

Zadavatel uvádí níže odpovědi na následující dotazy uchazečů:

Dotaz č. 1

Při místním šetření dne 10.9.2015 v 10:00 h v Sedlnicích, požádali zástupci Zadavatele pan Zdeněk Beneš a pan Petr Máchla o změnu plánované trasy ležatých svodů u nádrží H02 a H04. Konkrétně šlo o zvednutí ležatých svodů obou nádrží v místě mezi nádrží H04 a plánovaným umístěním suchého poldru B, přibližně do výšky 4m, tak aby byl umožněn průjezd nákladního vozidla.

Dle našeho názoru je možným řešením, napojení ležatých svodů nádrže H02 v dostatečné výšce a sklonu do ležatého svodu nádrže H04, kde by pravděpodobně došlo ke změně velikosti ležatého svodu z DN150 na větší, a dále tento spojený ležatý svod vést v požadované výšce a sklonu do suchého poldru B. Toto však také vyžaduje úpravu „držáků“ ležatého svodu a ukotvení.

Tento požadavek vyžaduje změny v PD, a proto se obracíme na Zadavatele s žádostí o zajištění této změny v PD.

Dotaz č. 2

Dalším požadavkem obou zástupců, zmíněných v dotazu č. 1, bylo vyvedení ležatého svodu, ze zastřešení stáčecího místa ven skrz plechové opláštění přibližně o 1 m a poté jej až vést svisle dolů na ukotvení viz.výkres „Úprava dešťových svodů ze zastřešení stáčecího místa“.

Touto změnou by došlo k zvětšení manipulačního prostoru pro cisterny a nehrozilo by zavedení o svod dešťové vody.

Tento požadavek také vyžaduje změny v PD, proto i zde žádáme Zadavatele o zajištění úpravy PD.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr v části PS 01 chybí položka pro ležaté svody dešťové vody od nádrží. Prosíme, aby Zadavatel soutěže dodal upravený výkaz výměr.



Dotaz č. 4

Položka „koleno DN100 – 90°“, která je uvedena ve výkazu výměr v části „PS 01 Dešťové svody nádrže H02, H04, H06, H07“ v odstavci „Potrubí dodávka a montáž“, pod číslem 8 a vychází z výkresu: „Dešťové svody nádrže“, části „řez“, by dle našeho názoru měla být upravena na: „koleno DN100 – 45°“. Má se tato položka změnit?

Odpovědi:

dotaz č.1 - je řešen změnou vedení svodného potrubí DN 150 od nádrže H02 k H 04 – nové přílohy č.5

dotaz č.2 - akceptováno viz. změna přílohy č. 5

dotaz č.3 – doplněno i o změny vedení - výkaz výměr - červeně

dotaz č.4 – úhel je výkresech o velikosti 50°, proto bylo ve výkazu koleno 90°. Je však možné zaměnit za úhel 45° a tím pádem i kolena na 45°. Opraveno ve výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se poskytnutím této dodatečné informace mění, tj. posouvá se z úterý 29. 9. na úterý 6. 10. 2015 do 11:00 hod..

Posouvá se také předpokládaný termín zahájení realizace na cca 1.11. 2015, pokud bude do tohoto data řádně podepsána smlouva o dílo.

V Praze dne: 25. 9. 2015

Ing. Pavel Ševčík - Odbor centrálního nákupu (OCN) a
Zdeněk Beneš - Odbor realizace investic

ČEPRO, a.s.
739 240 286, 602 495 153
pavel.sevcik@ceproas.cz , zdenek.benes@ceproas.cz


ČEPRO
ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341