

název dokumentu:	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: ZC60193531 Sp. zn.: B2341 vedená u Městského soudu v Praze
název:	Instalace GAU-filtru na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice
ev. č. zadavatele	239/15/OCN

Zadavatel výše uvedené zakázky, uveřejněné pod číslem P15V00000239 na profilu zadavatele na <https://www.softender.cz/home/profil/992824> dne 4. 9. 2015 jako zakázku malého rozsahu na služby v otevřeném řízení, níže uvádí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jak je uvedeno níže:

Opravy v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) – pozn.: změna vyznačena červeně

Ustanovení části článku 1. ZD na straně č. 2:

Předmětem zakázky na služby jsou práce, činnosti a dodávky v rámci opatření, spočívajících:

- v technické přípravě stávajícího potrubí na surovou vodu – realizace odbočky k filtru s náplní granulovaného aktivního uhlí (dále též i „GAU-filtr“)
- v dodávce a v instalaci GAU-filtru (z hlediska povoleného množství odebírané vody (max. 5 l/s; 8350 m³/měs.; 100 tis. m³/rok) předpokládá zadavatel instalaci uhlíkového filtru s náplní cca 600 litrů GAU
- zapojení GAU-filtru do systému úpravy surové vody

se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předmětem zakázky na služby jsou práce, činnosti a dodávky v rámci opatření, spočívajících:

- v technické přípravě stávajícího potrubí na surovou vodu – realizace odbočky k filtru s náplní granulovaného aktivního uhlí (dále též i „GAU-filtr“)
- v dodávce a v instalaci GAU-filtru (z hlediska povoleného množství odebírané vody (max. 5 l/s; 8350 m³/měs.; 100 tis. m³/rok) předpokládá zadavatel instalaci uhlíkového filtru s náplní cca 1800 litrů GAU



- zapojení GAU-filtru do systému úpravy surové vody jako prvního stupně úpravy
- **zohlednění stávajícího desinfekčního stupně úpravy vody, který musí být po zapojení GAU filtru až jeho stupněm následným**

Další ustanovení Čl. 1., jakož i ostatní ustanovení ZD zůstávají nezměněna.

Lhůta pro podání nabídek se poskytnutím této dodatečné informace mění a prodlužuje se z úterý 22. 9. na pátek 25. 9. 2015 do 11:00 hod..

V Praze dne: 18. 9. 2015

Ing. Pavel Ševčík
Odbor centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.
739240286
pavel.sevcik@ceproas.cz

