

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Název zakázky	Rekonstrukce mostu I. stavba 008 – SO 031211 a mostu II. stavba 009 – SO 031311 přes Bystřici
Evid. č. zakázky	615712
Druh výběrového řízení	Otevřené podlimitní
Evid. č. zadavatele	162/15/OCN

Vážená paní, vážený pane,
v souladu s ustanovením § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vám zasílám dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku na stavební práce – Rekonstrukce mostu I. stavba 008 – SO 031211 a mostu II. stavba 009 – SO 031311 přes Bystřici, vznesené uchazeči dne 17. 12. 2015 a 18. 12. 2015

dotazy uchazeče A)

Dotaz

V soupisu prací Most 008-3:

21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU T 31,360 _____
DOČASNÉ
pažení výkopů záporové
(6,5+6+5,5+4,5+3+2,5)*112/100=31,360 A

technická specifikace

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.

Je výměra na „ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ – 31,36 T“ správná?
(6,5+6+5,5+4,5+3+2,5)*112/1000=3,136 T

Odpověď

V soupisu prací je řádová chyba při přepočtu na tuny má být tonáž 3,14 tuny oceli.

Neoceněný soupis prací s již opravenou hodnotou u položky 22694 je uveřejněn na profilu zadavatele www.softender.cz.

dotazy uchazeče B)

Dotaz

„Rekonstrukce mostu I. stavba 008 – SO 031211 a mostu II. stavba 009 – SO 031311 přes Bystřici“

1. V dodatečných informacích č. 2 odpovídáte na dotaz č. 3 týkající se SO 01.1 MOST 008-3 položky č. 21 – 22694 – ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ. Tato položka má, jak uvádíte, chybu ve výpočtu (při dělení použito 100 namísto 1000). Máme tento výpočet opravovat, popřípadě poskytnete zadavatel opravený rozpočet? Jaká má být výměra této položky? Uvádíte 3,14t, avšak při opravě vzorce vychází výměra 3,136t.
2. V rozpočtech stavebních objektu SO 01.1 MOST 008-3 a SO 01.1 MOST 009-3 jsou položky č. 34 – 425115 – POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VZD DO 1M. Prosíme o specifikaci těchto položek. Jaká konstrukce se bude posouvat a v jaký okamžik stavby?

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Odpověď

1) V soupisu prací je řádová chyba při přepočtu na tuny má být tonáž 3,14 tuny oceli.

Neoceněný soupis prací s již opravenou hodnotou u položky 22694 je uveřejněn na profilu zadavatele www.softender.cz.

2) K položce č. 34 - 425115 posun most polí šíř do 10 M hmot do 200t na vzd do 1m
Jde o vertikální posun poloviny nosné konstrukce nahoru(dolů) ve fázi 2 a 3, dle přílohy C.2.10 pro každý most.

dotazy uchazeče C)

Dotaz

v seznamu dokumentace je uvedena příloha F Doklady (F.1 Soupis všech dokladů a F.2 Stanoviska dotčených orgánů), která není k zadání přiložena. Vzhledem k tomu, že předmětné mosty se nacházejí v území chránění přírodní památky "Údolí Bystřice" a zadavatel požaduje, aby případné náklady dodavatele vzniklé z důvodu této skutečnosti, byly součástí nabídkové ceny, požadujeme za nezbytné, mít tato vyjádření včetně stavebního povolení k dispozici již ve fázi nabídky, neboť není zřejmé, jaká opatření budou požadována. Zadavatel uvádí, že budou předloženy po podpisu smlouvy o dílo.

Může tedy zadavatel zveřejnit tyto dokumenty?

Odpověď

Pokud budou náklady, které budou mít přímou souvislost s případnými vyjádřeními či stavebním povolením, budou předmětem dalšího jednání s vybraným uchazečem (např. dodatek k SOD).
Stavební povolení zatím nemáme k dispozici (do doby začátku plánované realizace bude), nicméně indicie nenaznačují, že by k nějakým neočekávaným případným nákladům (nepopsaným ve výkazu výměr) mělo dojít.

dotazy uchazeče D)

Dotaz

V čl. 6.4 Seznam stavebních prací předložený uchazečem musí obsahovat minimálně 5 zakázek = staveb výše uvedeného charakteru, a z toho 3 zakázky - stavební práce s obdobným plněním k předmětu této zakázky, jejichž hodnota činila u každé takovéto jednotlivé zakázky minimálně 8 000 000,- Kč bez DPH.

Dotaz

Uzná zadavatel do celkového počtu 5 zakázek = staveb osvědčení, jejíž součástí byla realizace dvou a více mostních objektů, kdy každý mostní objekt (samostatný stavební objekt na sobě nezávislý) jednotlivě splňuje požadované finanční hodnoty?

Např. Dvě vydaná osvědčení, kdy každé obsahuje 2 mostní objekty a jedno osvědčení s jedním objektem, tj. celkový počet 5 samostatných staveb.


Odpověď

Ano, zadavatel takováto osvědčení uzná.

V Praze dne 18. 12. 2015

S pozdravem

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341


Ing. Ivana Ševcová
vedoucí oddělení centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.