


PROVEDENÍ



OZNAČENÍ: PIZA 239 01 91

POČET KUSŮ UVEDENÝ V TABULCE PLATÍ PRO 1 SESTAVU

4.	1	PŘÍPOJKA TLAKOMĚR. NÁTRUBKOVÁ	ČSN 137520.1	M20x1,5/M20x1,5L, PN630 MATERIÁL: 11 109	0,09		
3.	1	NÁSTAVEC K PŘIVAŘENÍ	ČSN 137528.1	M20x1,5 LEVÝ, PN630 MATERIÁL: 11 523	0,16		
2.	1	VENTIL TLAKOMĚROVÝ, ZKUŠEBNÍ ČEPOVÝ S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU	ČSN 137518.5	M20x1,5/M20x1,5L, PN630 MATERIÁL: MOSAZ 42 3223	0,85		
1.	2	TĚSNĚNÍ PLOCHÉ Ø20	ČSN 137540.1	MATERIÁL: HLINÍK 42 4005			
POZ.	KS	NÁZEV ČÁSTI	ČÍSLO NORMY	HLAVNÍ ÚDAJE	1ks Celk. Hmotn.(kg)	POZNÁMKA	

RELEASED

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL : ČEPRO, a.s.			PIK s.r.o. Na Hrázi 781 / 15 750 02 Přerov I - Město Czech Republic Tel. +420 581 288 111 Web . www.pik.cz Email . : pik@pik.cz		
HIP :		Ing. Borovička Jiří			
VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :		
Ing. Janošík Jiří		Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan		
11.12.2015			11.12.2015		
AKCE : ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úpravy na technologii ČÁST : D2. Dokumentace techn. a technol zařízení SO/PS : 01. Strojně technologická část PROF. DÍL : 05. VÝKRESY PS239 PŘÍLOHA : Připojení pro dálkové měření tlaku					ZAKÁZK. ČÍSLO : 15084 DATUM : 12 / 2015 STUPEŇ : DVZ FORMÁT : A4 MĚŘÍTKO : 1:5 MÍSTO : Mstětice
Č. PARÉ :		ARCH. ČÍSLO : 15084-DVZ-D2-01-05-002			