

název dokumentu:	DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva a Ing. Františkem Todtem - členem představenstva
název zakázky:	Řešení hydrantové sítě požární vody na skladě PHM ČEPRO, a.s. Loukov
ev. č. zakázky:	profil zadavatele E-ZAK DBID: 786 ; (podlimitní, zjednodušené)
ev. č. zakázky zadavatele:	087 / 18 / OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Společnost **ČEPRO, a.s.**, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, uveřejněné dne 25. 4. 2018 na profilu zadavatele E-ZAK na adrese:
https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_786.html obdržel žádost s dotazem a níže uvádí své vyjádření a podává tak vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené zakázce:

DOTAZ:

Prosíme o přesnou specifikaci identifikačních markerů. Ve VV je uvedeno, že jsou popsány v TZ D1.4.1 – tam však o nich není ani zmínka. Potřebujeme definovat zda se jedná o povrchový marker, marker plného dosahu, křížový nebo kulový marker.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel použití identifikačních markerů nepředpokládá. U potrubí bude identifikační vodič a navíc potrubí bude geodeticky zaměřeno. To považuje zadavatel za dostačující.

Použití identifikačních markerů při vyplňování přílohy č. 6 ZD - výkazu výměr jako součásti nabídky účastníků zadávacího řízení tak nebude uvažováno.

Lhůta pro podání nabídek se uveřejněním tohoto vysvětlení posouvá a nově je zadavatelem stanovena na úterý **5. 6. 2018 do 11:00 hod.**

V Praze dne: **24. 5. 2018**

Ing. Pavel Ševčík
(zadavatelem pověřený administrací zakázky)

ČEPRO, a.s.
Odbor centrálního nákupu
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
pavel.sevcik@ceproas.cz;
tel.: 221 968 247, 739 240 286