

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Název VZ	„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 Smyslov – Šlapanov “
Evid. č. VZ
Evid. č. VZ zadavatele	112/12/OCN

V souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) s odkazem na § 49 odst. 4 ZVZ Vám zasíláme **dodatečné informace č. 1** k upřesnění zadávacích podmínek k podlimitní otevřené veřejné zakázce č. 112/12/OCN.

Zasílám doplňující informace k položkovému rozpočtu přílohy č. 2 – Jednotkový výkaz výměr. Tyto doplňující informace jsou uveřejněny na www.softender.cz.

1.

V **Hojovicích** projekt nepočítá s výměnou elektrodomku, proto v položkovém rozpočtu není uvedena demontáž zařízení ze starého elektrodomku a montáž zařízení do nového domku a s tím související kabeláže mezi elektrodomkem a šachtou, kabeláže pro SCADU a také ochrana není uvedena položka pro ochranu proti blesku na elektrodomku.

Rodinov

V položkovém rozpočtu Rodinov PS 03 je demontáž stávajícího systému řízení a jeho zpětná montáž. Nový domek je umístěn tak, aby stávající napájecí kabely do šachty bylo možné pouze přepojit.

2.

Ve výkazu oprav a vad je chybně uvedeno 2x SVB 68. Zde se jedná pouze o překlep a u druhé položky má být SVB 69.

3.

Ve výkazu oprav a vad bylo zjištěno, že chybí VV na SVB 122. Tato položka výřezu SVB 122 je nově doplněna do rozpočtu s označením revize.č. 1

S pozdravem a pochopením

Ing. Renata Ptáčková
OCN

