

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Čištění vodohospodářských děl a zařízení na ČS EuroOil 2019-2022
Ev. č. zakázky	Z2018-042239
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřené řízení
Ev. č. zadavatele	308/18/OCN
Vyřizuje/naše značka	Olga Kolářová

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 17. 12. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Vážení,
prosíme o doplnění informace o objemech jednotlivých vodohospodářských objektů, včetně typu a množství sorpční náplně, které jsou požadovány k zpětnému doplnění.
Děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že výrobci odlučovačů ropných látek a sorpčních vpustí uvádějí pouze maximální možný průtok vody zařízením a velikost odvodňované plochy, je zadavatel schopen pouze odhadnout průměrný objem odlučovačů, který je 3 m³. Sorpční náplň je tzv. Fibroil.
Přílohou č. 3 zadávací dokumentace je Položkový rozpočet, jehož součástí je specifikace zakázky, kde jsou uvedeny typy odlučovačů a sorpčních vpustí.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Praze dne 20. 12. 2018

Olga Kolářová
Odbor centrálního nákupu