

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Výměna výdejních stojanů na ČS
Ev. č. zakázky	Z2019-009979
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřené řízení
Ev. č. zadavatele	038/19/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 7. 5. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1:

V dokumentu vysvětlení zadávací dokumentace č.2 v odpovědi č.3 uvádíte , že náklady na kontrolu Technické inspekce NEBUDOU součástí ceny stojanu.

V dokumentu vysvětlení zadávací dokumentace č.4 v odpovědi č.3 zase uvádíte že náklady na kontrolu Technické inspekce BUDOU součástí ceny stojanu.

Prosím tedy o definitivní rozhodnutí i s přihlédnutím na fakt který byl v tomto dotazu zmiňován , že stanovisko je vydáváno jedno bez ohledu na počet instalovaných stojanů na čerpací stanici. Vzhledem k tomu, že nám dodnes nebyl zaslán seznam čerpacích stanic s konkrétními počty a typy výdejních stojanů je problematické určit poměrovou část ceny za vydání tohoto stanoviska do jednotlivých typů stojanů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Platí vysvětlení ze zadávací dokumentace č.4 v odpovědi č.3 tzn. Náklady na kontrolu Technické inspekce BUDOU součástí ceny stojanu.

Dotaz č. 2:

V požadavcích máte mimo jiné uvedeno, že výdejní stojany musí mít certifikát z FTZÚ Ostrava - Radvanice. Vstupem do EU je mezinárodně uznávaný certifikát ATEX v případě stojanů Tokheim vydala certifikát velmi známá a mezinárodně uznávaná certifikační společnost z UK - SIRE CERTICATION SERVICE.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Lokální „česká certifikace“ (uvedeno FTZÚ OR) není podmínkou. Akceptujeme zařízení (výdejní stojan) v souladu s evropskými normami a směrnici ATEX.

S přihlédnutím k povaze vysvětlení zadávací dokumentace a skutečnosti, že zadavatel dne 3.5.2019 prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 20.5.2019 do 10 hodin, nebude lhůtu pro podání nabídek dále prodlužovat.

V Praze dne 9. 5. 2019

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu