

název dokumentu:	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
název zakázky:	Rámcová dohoda na dodávky požární techniky v ČEPRO, a.s., 2020 - 2024
číslo evid. z VVZ / druh:	Z2020 – 009988 ; (nadlimitní zakázka v otevřeném řízení)
č.zakázky zadavatele:	010/20/OCN

Podle ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení na základě žádosti dodavatele ve veřejné zakázce „**Rámcová dohoda na dodávky požární techniky v ČEPRO, a.s., 2020 - 2024**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 3. 2020 pod evidenčním číslem Z2020 – 009988 a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: <https://zakazky.ceproas.cz/vz00000887>.

Předmětem jednotlivých dotazů je vždy ustanovení některého článku, či odstavce zadávací dokumentace, popř. přílohy č. 4 - Technická specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“).

Dotaz č. 1: - odst. 3.17 přílohy č. 4 ZD:

„Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena **vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou kompatibilní s typem JET C 52 PROTEC.**

Je tím myšlena např. kombinovaná vysokotlaká proudnice PROTEK 2361 podle ČSN EN 15182-4 + A1, typ 3 ?

Odpověď:

Zadavatel se tímto omlouvá všem účastníkům a děkuje za dotaz – jedná se o nepřesnost v údajích Technické specifikace a technických podmínek. Jedná se o vysokotlakou proudnici pro hašení vodou i pěnou, kompatibilní s typem JET D25 PROTEC s možností použití jako vysokotlaká do tlaku 40 bar.

Dotaz č. 2: - odst. 3.34 přílohy č. 4 ZD

„Vozidlo je vybaveno položkami požárního příslušenství dle Přílohy č.3 vyhlášky č. 35/2007 Sb. pro vozidla v provedení VH (Velkoobjemové hašení)“.

Lafetová proudnice nemá zadavatelem stanoveny minimální parametry, v ČR je nejpoužívanější výkon 2 000 lt / min. Je tento výkon pro zadavatele dostatečný?

Odpověď:

Parametry pro lafetovou proudnici jsou uvedeny v odst. 3.18 přílohy č. 4 ZD a to:

„Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75 s dostřikem nejméně 50 metrů.“

Dotaz č. 3: - odst. 6.4.2. ZD – Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu dodávek, přičemž dodavatel je oprávněn doložit seznam významných dodávek též na formuláři, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace v souladu s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby seznam dodávek obsahoval **minimálně 3 (tři) významné poskytnuté dodávky**. Významnou dodávkou se rozumí dodávka splňující následující požadavky:

- a) **dodávka min. 2 (dvou) vozidel – cisternových automobilových stříkaček CAS**, homologovaných pro provoz v EU, včetně veškerých dokladů pro uvedení do provozu a provoz vozidel;
- b) **dodávka min. 2 (dvou) vozidel – pěnových hasicích automobilů PHA**, homologovaných pro provoz v EU, včetně veškerých dokladů pro uvedení do provozu a provoz vozidel;
- c) v rámci dodávky byl objednateli zajištěn záruční servis vozidel.

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že v případě předložení významné dodávky ze strany účastníka, v rámci které došlo k dodání dvou a více vozidel, splňujících požadavky stanovené v písm. a) až c) tohoto pododstavce, bude tato dodávka považována za dvě a více významné dodávky.

Odpověď:

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností – v odst. 6.4.2. stanovil podmínky nepřesně, tj. dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu **min. tří významných dodávek a to buď min. dvou vozidel CAS, nebo min. dvou vozidel PHA v každé poskytnuté dodávce, součástí dodávky bylo vždy poskytnutí obvyklého záručního servisu formou pravidelných záručních prohlídek.**

Text posledního pododstavce odst. 6.4.2. se mění:

„Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že v případě předložení významné dodávky ze strany účastníka, v rámci které došlo k dodání **dvou a více vozidel, splňujících požadavky stanovené v písm. a) nebo b)**, bude tato dodávka považována vždy za jednu významnou dodávku.“

Dosavadní lhůta pro podání nabídek se nemění a je tedy stanovena do **5. 5. 2020 do 11'00 hod.** na elektronickou adresu předmětné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK: <https://zakazky.ceproas.cz/vz00000887> .

V Praze dne: **8. 4. 2020**

.....
Ing. Pavel Ševčík
ČEPRO, a.s., Odbor centrálního nákupu,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
pavel.sevcik@ceproas.cz; tel.: 221 968 247, 739 240 286

