

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	Pol.	Označení	Část	Index revize	Popis dokumentu	Komentář		Doplňkový komentář		Vazba na Funkci		Vazba na zařízení			
	1	001	D.2.2 - ELE...	1	SEZNAM VÝKRESŮ					=					
	2	002	D.2.2 - ELE...		DODÁVKA	DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVÁDĚČE UPS-10 kVA		V SO050		=					
	3	003	D.2.2 - ELE...		DODÁVKA	ROZVÁDĚČ +RU220				=		+SO220 +RU220			
	4	004	D.2.2 - ELE...		DODÁVKA	ROZVÁDĚČ +RU231				=		+SO231 +RU231			
	5	005	D.2.2 - ELE...		DODÁVKA	ROZVODNICE +RU250				=		+SO250 +RU250			
	6	006	D.2.2 - ELE...	1	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	KABELÁŽ				=					
	7	007	D.2.2 - ELE...		MONTÁŽNÍ MATERIÁL	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		DOLPLNĚNÍ +RMS220+1		=		+SO220 +RMS220+1			
B	8	008	D.2.2 - ELE...		MONTÁŽNÍ MATERIÁL	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		DOLPLNĚNÍ +RMS231+1		=		+SO231 +RMS231+1			
	9	009	D.2.2 - ELE...		MONTÁŽNÍ MATERIÁL	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		DOLPLNĚNÍ +RH1+3		=		+SO250 +RH1+3			
	10	010	D.2.2 - ELE...		MONTÁŽNÍ MATERIÁL	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		OSTATNÍ		=					
	11	011	D.2.2 - ELE...		MONTÁŽNÍ MATERIÁL	KABELOVÉ TRASY		A OSTATNÍ		=					
	12	012	D.2.2 - ELE...		SLUŽBY					=					
C															
D															
E															
F															

				Datum 25.7.2019	Projekt: ČEPRO a.s.	 VAE CONTROLS, s. r. o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava	TECHNICKÁ SPECIFIKACE SEZNAM VÝKRESŮ	Prov. soubor: SO050, 220, 250, 231	=						
				Vypr. FASULIS	Automatizace skladu Potěhy			Část: D.2.2 - ELEKTRO ČÁST							
R1	Změna typu =RU250-WL1	7.8.2019	FASULIS	Kont. HROMÁDKA	D2.2.2 - Rozvody UPS			Stupeň: DPS	Číslo výkresu: D1810275E222	List: 001					
Rev.	Změna	Datum	Jméno	Schv. SEDLÁČEK	Zakázka č.: PRJ1810275										
1		2		3		4		5		6		7		8	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1		2		3		4		5		6		7		8	
Pol.	Množství	Popis položky								Označení typu		Výrobce		Katalogové číslo	
A	1	RACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO EBM Power Value 11RT G2 6-10kVA								Power Value 11RT G2 6-10 kVA		ABB		4NWP100111R0004	
	2	RACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO UPS Power Value 11RT G2 6-10kVA								Power Value 11RT G2 6-10 kVA		ABB		4NWP100111R0003	
	3	BYPASS PŘEPÍNAČ								BYPASS PDU 11 RT G2 6-10kVA		ABB		4NWP1001737R0002	
	4	EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL, (1x20) x 9Ah								POWER VALUE 11 RT 6-10kVA EBM		ABB		4NWP 100152R0001	
	5	EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL, (1x20) x 9Ah - (5h)*								POWER VALUE 11 RT 6-10kVA EBM		ABB		4NWP 100152R0001	
	6	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE-DOUBLE-CONVERSION, 6000VA/6000W, RACK MOUNT								POWER VALUE 11 RT		ABB		G2 6kVA	
B	7	CS141 ADVANCED SNMP SLOT CARD; includes 1 x wavemon CD and 1 x RCCMD shutdown sw licence								CS141 ADVANCED-SLOT		ABB		4NWP102880R0001	
	8	TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C								3110		RITTAL		SK 3110.000	
	9	STŘEŠNÍ VENTILÁTOR, 2x 230VAC/15W-160m³/h, RAL 7035								DK 5502		RITTAL		DK5502.020	
	10	BOČNICE 800x2000								TS-IT		RITTAL		7824.208	
	11	SKŘÍŇ 19" 42U 2000x800x800 (VxŠxH); DVEŘE LEVÉ; RAL7035;DVEŘE S VENTILAČNÍMI OTVORY								TS-IT		RITTAL		DK55.07.110	
	12	STANDARDNÍ SVÍTIDLO S DVEŘNÍM SPÍNAČEM; 14W, 230VAC, 50Hz								4138		RITTAL		SZ 4138.150	
C	13	NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm								4315		RITTAL		4315.100	
	14	PODSTAVEC 800x100mm								VX		RITTAL		VX 8620.003	
	15	KRYT PRO PODSTAVEC VENTILACE								VX		RITTAL		VX 8620.091	
	16	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, 2-VODIČE, 24VDC; SPD ST1+2+3; 1A								BDG-024-V/1-R1		SALTEK		A05421	
	17	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA; CAT.II/TYP2, 230VAC, 20kA								SLP-275 V/1S		SALTEK		A01618	
	18	SOKLOVÁ ZÁSUVKA multi9, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, ČSN IEC 60884-1								iPC A9A15306 2P		SCHNEIDER ELECTRIC		iPC A9A15306 2P	
D	19	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 100-415VAC/110-130VDC								iMNx		SCHNEIDER ELECTRIC		A9A26476	
	20	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C2/1, 2A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07102	
	21	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C6/1, 6A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07106	
	22	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C10/1+N, 10A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07610	
	23	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C16/1+N, 16A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07616	
	24	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C20/1+N, 20A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07620	
E	25	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C25/1+N, 25A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07625	
	26	DRŽÁK OVLÁDAČŮ A SIGNÁLEK, D=22mm, NA DIN LIŠTU								DRŽÁK		SCHNEIDER ELECTRIC		A9A15151	
	27	OCHRANNÝ LÍMEC PROTI NECHTĚNĚMU SEPnutí; BARVA ŽLUTÁ								HARMONY XB5		SCHNEIDER		ZBZ 1605	
	28	OVLADAČ HŘIB - ø40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT POOTOČENÍM, IP65, 1xNO+1xNC								HARMONY XB5		SCHNEIDER ELECTRIC		XB5 AS8445	
	29	19" JISTIČOVÁ LIŠTA 3U ROZEBIRATELNÁ, DIN, PRO 23 MODULŮ								RAB-JL-X01-A1		TRITON		RAB-JL-X01-A1	
	30	2-vodičová svorka, MODRÁ								4mm²		WAGO		281-104	
F	31	2-vodičová svorka, MODRÁ								6mm²		WAGO		282-104	
	32	2-vodičová svorka, MODRÁ								10mm²		WAGO		284-104	
	33	2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ								4mm²		WAGO		281-107	
	34	2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ								6mm²		WAGO		282-107	
	35	2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ								10mm²		WAGO		284-107	
	36	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								2,5mm²		WAGO		280-101	
F	37	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								4mm²		WAGO		281-101	
	38	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								6mm²		WAGO		282-101	
	39	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								10mm²		WAGO		284-101	
	40	KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ								END STOP 10mm		WAGO		249-117	
POZNÁMKA: (5h)* ZNAMENÁ, ŽE POLOŽKA PLATÍ POUZE PRO VARIANTU 5hod ZÁLOHY															

1		2		3		4		5		6		7		8		
Pol.	Množství	Popis položky								Označení typu		Výrobce		Katalogové číslo		
A	1	4	RACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO EBM Power Value 11RT G2 6-10kVA								Power Value 11RT G2 6-10 kVA		ABB		4NWP100111R0004	
	2	1	RACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO UPS Power Value 11RT G2 6-10kVA								Power Value 11RT G2 6-10 kVA		ABB		4NWP100111R0003	
	3	1	BYPASS PŘEPÍNAČ								BYPASS PDU 11 RT G2 6-10kVA		ABB		4NWP101737R0002	
	4	1	EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL, (1x20) x 9Ah								POWER VALUE 11 RT 6-10kVA EBM		ABB		4NWP 100152R0001	
	5	3	EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL, (1x20) x 9Ah - (5h)*								POWER VALUE 11 RT 6-10kVA EBM		ABB		4NWP 100152R0001	
	6	1	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE-DOUBLE-CONVERSION, 6000VA/6000W, RACK MOUNT								POWER VALUE 11 RT		ABB		G2 6kVA	
	7	1	CS141 ADVANCED SNMP SLOT CARD; includes 1 x wavemon CD and 1 x RCCMD shutdown sw licence								CS141 ADVANCED-SLOT		ABB		4NWP102880R0001	
B	8	1	TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C								3110		RITTAL		SK 3110.000	
	9	1	STŘEŠNÍ VENTILÁTOR, 2x 230VAC/15W-160m³/h, RAL 7035								DK 5502		RITTAL		DK5502.020	
	10	2	BOČNICE 800x2000								TS-IT		RITTAL		7824.208	
	11	1	SKŘÍŇ 19" 42U 2000x800x800 (VxŠxH); DVEŘE LEVÉ; RAL7035;DVEŘE S VENTILAČNÍMI OTVORY								TS-IT		RITTAL		DK55.07.110	
	12	1	STANDARDNÍ SVÍTIDLO S DVEŘNÍM SPÍNAČEM; 14W, 230VAC, 50Hz								4138		RITTAL		SZ 4138.150	
	13	1	NAPÁJECÍ KABEL: ORANŽOVÝ; L=3000mm								4315		RITTAL		4315.100	
	14	1	PODSTAVEC 800x100mm								VX		RITTAL		VX 8620.003	
C	15	2	KRYT PRO PODSTAVEC VENTILACE								VX		RITTAL		VX 8620.091	
	16	1	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, 2-VODIČE, 24VDC; SPD ST1+2+3; 1A								BDG-024-V/1-R1		SALTEK		A05421	
	17	4	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA; CAT.II/TYP2, 230VAC, 20kA								SLP-275 V/1S		SALTEK		A01618	
	18	1	SOKLOVÁ ZÁSUVKA multi9, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, ČSN IEC 60884-1								ZSF-03		SCHNEIDER ELECTRIC		iPC A9A15306 2P	
	19	2	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 100-415VAC/110-130VDC								iMNx		SCHNEIDER ELECTRIC		A9A26476	
	20	3	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C2/1, 2A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07102	
	21	1	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C6/1, 6A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07106	
D	22	3	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C10/1+N, 10A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07610	
	23	3	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C16/1+N, 16A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07616	
	24	2	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA								iC60H C25/1+N, 25A		SCHNEIDER ELECTRIC		A9F07625	
	25	1	DRŽÁK OVLÁDAČŮ A SIGNÁLEK, D=22mm, NA DIN LIŠTU								DRŽÁK		SCHNEIDER ELECTRIC		A9A15151	
	26	1	OCHRANNÝ LÍMEC PROTI NECHTĚNÉMU SEPnutí; BARVA ŽLUTÁ								HARMONY XB5		SCHNEIDER		ZBZ 1605	
	27	1	OVLADAČ HŘIB - ø40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT POOTOČENÍM, IP65, 1xNO+1xNC								HARMONY XB5		SCHNEIDER ELECTRIC		XB5 AS8445	
	28	2	19" JISTIČOVÁ LIŠTA 3U ROZEBIRATELNÁ, DIN, PRO 23 MODULŮ								RAB-JL-X01-A1		TRITON		RAB-JL-X01-A1	
E	29	6	2-vodičová svorka, MODRÁ								4mm²		WAGO		281-104	
	30	3	2-vodičová svorka, MODRÁ								10mm²		WAGO		284-104	
	31	6	2-vodičová svorka, ZELEN0-ŽLUTÁ								4mm²		WAGO		281-107	
	32	4	2-vodičová svorka, ZELEN0-ŽLUTÁ								10mm²		WAGO		284-107	
	33	2	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								2,5mm²		WAGO		280-101	
	34	6	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								4mm²		WAGO		281-101	
	35	3	2-vodičová svorka, ŠEDÁ								10mm²		WAGO		284-101	
F	36	8	KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ								END STOP 10mm		WAGO		249-117	
POZNÁMKA: (5h)* ZNAMENÁ, ŽE POLOŽKA PLATÍ POUZE PRO VARIANTU 5hod ZÁLOHY																

[illegible]

1			2		3		4		5		6		7		8	
Pol.	Množství	Jednotka	Označení typu		Popis položky							Výrobce				
1	20	m	LHD		HRANATÁ LIŠTA, PVC, 20X40, PŘÍSLUŠENSTVÍ							KOPOS KOLÍN a.s.				
2	20	m	LHD		HRANATÁ LIŠTA, PVC, 32X15, PŘÍSLUŠENSTVÍ							KOPOS KOLÍN a.s.				
3	1	set			DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL											
4	10	m	H07V-K 6mm2 BK		IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ČERNÁ BARVA, 6 mm2											
5	10	m	H07V-K 6mm2 BU		IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, MODRÁ BARVA, 6 mm2											
6	60	m	H07V-K 6mm2 GNYE		IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ŽLUTÁ/ZELENÁ BARVA, 6 mm2											
7	18	m	6232 AL		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA EN HLINÍKOVÁ TUHÁ, VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ PRŮMĚR ø32 / 28,2mm							KOPOS KOLÍN a.s.				
8	30	m			DEMONTÁŽ - KABEL DO 4x6 vč. ODPOJENÍ											
9	60	kg			POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - OBECNĚ											
10	2	m2			PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO PROSTUP KABELŮ											

1			2		3	4	5	6	7	8
Pol.	Množství	Jednotka	Označení typu		Popis položky			Výrobce		
1	1	set			VÝCHOZÍ REVIZE					
2	2	set			OŽIVENÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, NASTAVENÍ UPS					
A										
B										
C										
D										
E										
F										